

Paní
Ivana Cabrnochová
Metroprojekt Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7

Váš dopis zn. / ze dne	. 2023	Vyřizuje
Naše značka	Č.j. 01007/2023-O	Telefon
Datum	24. 01. 2023	E-mail

Věc: Vyjádření k DUSP
Akce: DUKELSKÝCH HRDINŮ – U VÝSTAVIŠTĚ

Vyjádření pozbývá platnosti dne 24.1.2025

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např.HDPE) v majetku ČD-Telematika a.s.,jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.

Od zpracování původního projektu došlo ke změnám a je nutné doplnit do projektové dokumentace. Do překládané HDPE trubky byly zřouknuty mikrotrubičky . Do jedné této mikrotrubičky byl zafouknut mikrokabel 96 vláken. Takže v dotčeném úseku vedou dva optické kabely 72 a 96 vláken v HDPE v mikrotrubičkách. Celiství úsek těchto mikrokabelů je žst: Pha.Holešovice na ODF až do KK U Výstaviště ve spojkách. Nová HDPE trubka bude v dotčených úsecích bude vybavena pěti MT 10/8. Před přeložkou a po přeložce musí být na optických kabelech provedeno kontrolní měření metodou OTDR na všech vláknech a třech vlnových délkách. Nová trasa musí být geodeticky zaměřena.

Stavba bude koordinována se stavbou Modernizace trati Bubny – Výstaviště.

Po doplnění PD souhlasíme.

Při poškození nebo zcizení sdělovacích , optických kabelů v průběhu stavby, budou veškeré náklady na opravu a sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby.

Před realizací přeložek sdělovacích kabelů je nutné uzavřít s majitelem kabelu „Smlouvu o vynucené přeložce“ Za ČD-Telematiku a.s.

ČD-Telematika a.s.
Úsek INFRA

Příloha: Všeobecné podmínky ČD-Telematika a.s.

www.cdt.cz