



POZICE	NÁZEV	POČET	DODAVATEL
1	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY OVS 4000, S=8m ² , PN10	2	DRUKOV
2s	2-CESTNÝ HAVARIJNÍ VENTIL	2	STÁVAJÍCÍ
3s	DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO PŘEDEHŘEV TEPLÉ VODY	1	STÁVAJÍCÍ
4s	CIRKULAČNÍ ČERPADLO 80-NTR-102-15	1	STÁVAJÍCÍ
5s	4-CESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA	1	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- PRÍVODNÍ SEKUNDÁRNÍ TOPNÁ VODA 70°C
- - - VRATNÁ SEKUNDÁRNÍ TOPNÁ VODA MAX. 50°C
- · · · · POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- · · · · POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY
- · · · · POTRUBÍ STUĐENÉ VODY
- · · · · POTRUBÍ TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
- · · · · POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY - STÁVAJÍCÍ
- · · · · POTRUBÍ STUĐENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
- · · · · DEMONTOVANÉ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR:

- PV POJISTNÝ VENTIL DUCO
- UK UZÁVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ PN6/ PN16
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ F-F
- VK VYPŮŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- R PŘECHODY TRUBKOVÉ ČSN 13 2380
- F FILTR ZÁVITOVÝ
- ⊙ TĚLOMĚR ROVNÝ TR 100 TV 0-120°C
- ⊙ TLAKOMĚR DTR 160 mm TV 0-1,5MPa

POZNÁMKA:

POTRUBÍ V KOTELNĚ MUSÍ BÝT OPATŘENO ORIENTAČNÍMI ŠTÍTKY S VYZNAČENÍM SMĚRU TOKU MÉDIA

ZODPOV. PROJEKTANT ING. LENKA NOVÁKOVÁ	VYPRACOVAL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	KRESLIL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	ING. LENKA NOVÁKOVÁ PROJEKCE TĚB A ENERGETIKY STRAŽNICKÁ 671/3 627 00 BRNO tel: 775 572 907 e-mail: lenka.novakova10@seznam.cz
PROJEKTANT: ING. LENKA NOVÁKOVÁ, STRAŽNICKÁ 3, 627 00 BRNO	INVESTOR: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o., JIŘÁSKOVA 767, NÁMĚŠTĚŇ/OSLAVOVI		
AKCE : REKONSTRUKCE OHŘEVU TEPLÉ VODY - KOTELNA "D" ZBOROVSKÁ 935, NÁMĚŠTĚŇ NAD OSLAVOU TECHNOLOGICKÁ ČÁST	DATUM STUPEŇ FORMÁT Č.ZAKÁZKY	04/2017 PD RE 6xA4 08/2017	
OBSAH : PŮDORYS KOTELNY	MĚŘÍTKO: 1:25	Č.VÝKR. 2	