



METRP00DH2JE



Městský úřad Třeboň
Odbor finanční a majetkový
Palackého nám. 46/II
379 01 TŘEBOŇ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ	
č.j.: METR 7261/2023 BILK	
Došlo dn	17. 04. 2023
Počet listů	1
Počet příloh	1
Počet měsíčních příloh	0
Počet listů příloh	0

V TŘEBOŇI dne 17. 04. 2023

Žádost o zřízení věcného břemene

Jméno a příjmení/název firmy: Bc. MAREK FIŠER
Datum narození/IČ: DIČ:
Trvalý pobyt/sídlo firmy: KADENICE SKUTEL
Kontaktní telefon: E-mail: CZ

Jméno a příjmení/název firmy: EVA FIŠEROVÁ
Datum narození/IČ: DIČ:
Trvalý pobyt/sídlo firmy: KADENICE SKUTEL
Kontaktní telefon: E-mail: CZ

Žádám/e o uložení přípojek: VSTUP DO KOMUNIKACE UMÍSTĚNÉ NA P.Č. 2827/1
O ÚHEDE 13.121 m² V K.Ú. BRANNA, OBEC TŘEBOŇ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC, VE
VLASTNÍM PŮDĚ TŘEBOŇ, ZA ÚČELEM ZŘÍZENÍ A ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO
RÁDU V RÁMCI STAVEBNÍ AKCE "KANALIZAČNÍ RÁD, PARC. Č. 57/2, BRANNA - TŘEBOŇ"
CELKOVÁ DÉLKA BUDOVANÉHO KANALIZAČNÍHO RÁDU BUDE 6660 m. JÁDÁM/E O UYDÁNÍ
LOUHLASU NA PŘILOŽENÉJ SITUACI STAVBY. DĚKUJEME.

Pozemek/y dotčené věcným břemenem:


p. č. 57/2 cca délka 65,0 m v k. ú. BRANNA
p. č. 2827/1 cca délka 1,6 m v k. ú. BRANNA
p. č. cca délka m v k. ú.
p. č. cca délka m v k. ú.
p. č. cca délka m v k. ú.
p. č. cca délka m v k. ú.
p. č. cca délka m v k. ú.

Podrobné odůvodnění žádosti o zřízení věcného břemene do pozemku/ů města Třeboň:

DOVOLUJE SI NARÍDNOUT PĚSTU TŘEBOŇ BEZÚPLATNÝ PŘEJÍZD VLASTNICKÝCH PRŮV
KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU BUDOVANÉMU I RÁDCI ANCE U KANALIZAČNÍ ŘAD, PARC.Č.
57/2 V K.Ú. BRANÁ-PŘESŮ" A DĚLE I ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE K POZEMKU P.Č.
59/2 V K.Ú. BRANÁ, OBEC TŘEBOŇ, VE VLASTNICTVÍ PĚSTELŮ, A TO BEZÚPLATNĚ ZA ÚČELN
ÚDRŽBY TOTOHO KANALIZAČNÍHO ŘADU.

K žádosti přiložte snímek katastrální mapy se zákresem stavby.

.....
podpis



Váš dopis

Ze dne: 28.2.2023

Číslo jednací: 13.MV.2023

Vyřizuje: Jiří Götz

Tel.: _____

E-mail: _____

Datum: 30.3.2023

Ing. Michal Procházka

Atelier SAEM, s.r.o.

Veslařský ostrov 62

147 00 Praha 4

Investor: Bc. Marek a Eva Fišerovi, Kamenice

Třeboň, k.ú. Branná, parc. č. 57/2, 2827/1 – Kanalizační řad (územní / stavební řízení)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboň a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Na Kopečku 1341, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší vybudování nové veřejné kanalizační stoky (řadu) k plánované výstavbě dvou rodinných domů na parcelách č. 57/2 a 2827/1 v k.ú. Branná.

Veřejná kanalizace splašková:

Potrubí z materiálu PVC - U SN 12 DN 250 mm v délce 66,6 m bude začínat napojením na stávající kanalizační stoku PVC 250 mm v komunikaci na parc.č. 2827/1 v k.ú. Branná a bude končit kanalizační šachtou Š3 na parc. č. 57/2 v k.ú. Branná. V místě napojení bude osazena nová prefabrikovaná šachta Š1 prům. D1000 mm s rozbočným dnem. Na potrubí budou osazeny plastové revizní šachty DN615 s rozbočným dnem v počtu 2 ks (Š2, Š3). Plastové šachty budou obetonovány z důvodu zvýšené hladiny spodní vody. Všechny šachty budou opatřeny litinovým poklopem prům. 600 mm s PUR těsněním a tř. zatížení D400 kN. Na potrubí stoky budou osazeny 2 ks odboček 250/160 mm pro napojení kanalizačních přípojek. Odbočky a šachty s rozbočným dnem (Š2 a Š3) budou opatřeny zátkou.

Denní spotřeba vody = 1552 l/den

Roční množství odváděné vody = 566,48 m³/rok**S návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:****Podmínky k realizaci:**

- Z důvodu zvýšené hladiny spodní vody dbát na těsnost kanalizačního potrubí a šachet.
- Kanalizační šachty zajistit proti vyplavání

Všeobecné podmínky:

- Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- Pro prostorové uspořádání sítě technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05.
- Nutno striktně dodržet oddělení splaškových a dešťových vod v souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb .
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítě provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bicek:**
tel. _____ .CZ (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).



- Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/ II, 379 01 Třeboň – **tel :**
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí, minimálně SN 12, u přípojek min. SN 8.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S – JTSK, výškový systém Bpv).
- Společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní technikům společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. a nebo jejím pověřeným pracovníkům přístup na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. **p. Bílek –**
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek a celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu s použitým materiálem. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. - **Jiří Götz :**
- Před kolaudací, před zahájením užívání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, bude naší společnosti předána tato dokumentace:
 - . Projektová dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulka materiálu potrubí, podélné profily potrubí) včetně dokladové části
 - . Dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení všech potrubí, která bude provedena před záhozem. Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
 - . Revize kanalizační stoky - splaškové včetně kanalizačních přípojek
 - . Kamerovou prohlídku kanalizačních stok - splaškové (záznam pořízený na CD, protokol záznamu, přehledná situace s vyznačením kontrolovaného úseku)
 - . Tlakové zkoušky kan. stoky
 - . Protokol o technické přejímce vodovodu nebo kanalizace

Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem
Jiří Götz
vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace s žádostí



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Na Kopečku 1341
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853