

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – Výměna rozvodů ÚT a topných těles
Místo: Letiště Bechyně – CE 02-01-06/069 – posádkový klub

Budova č. 069 – posádkový klub

Předmětem plnění je výměna části rozvodu potrubí ústředního vytápění a dožilých topných litinových těles typ Slavia v budově číslo 069 posádkový klub. Bude provedeno vypuštění rozvodu ÚT a topných těles, rozpojení topných těles od rozvodu ÚT, demontáž topných těles, demontáž držáků a konzol topných těles, demontáž stávajícího trubkového rozvodu. Následně bude provedena montáž deskových topných těles VK ventil kompaktní typ 22 (pravé spodní připojení 8ks) a VK ventil kompaktní typ 22 (levé spodní připojení 9ks), montáž rozvodu potrubí z mědi k otopným tělesům, napojení na stávající rozvod a napojení otopných těles. Otopná tělesa budou osazena uzavíratelným šroubením, termostatickými ventily, ručními termostatickými hlaviciemi a odvzdušňovacími ventily. Po kompletaci bude provedena tlaková zkouška .

Před zahájením prací bude provedeno zakrytí podlah v místech provádění prací proti mechanickému poškození. Příjezd po místních komunikacích je bez omezení. Demontovaný materiál (kovový odpad) bude uložen na místo určené objednatelem v areálu kasáren Bechyně do vzdálenosti 1km.

Objednatel zpřístupní místo plnění takto:

Po-Čt od 06:30 hod do 15:30 hod., Pá od 06:30 hod do 13:00 hod. pouze občanům EU a NATO. Změna pracovní doby, práce v soboty, neděle a státní svátky je možná pouze ze souhlasem uživatele.

V Bechyni

