



O S E P spol. s r.o., 36017 Karlovy Vary

(Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 5867)

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské p.o.
Mariánská 161
363 01 Mariánská
Pan David Moudrý

Cenová nabídka 74/2023

Celková revize transformátoru o výkonu 400 kVA – TS KV 0674

Vážený zákazníku, zasíláme Vám cenovou nabídku na provedení celkové repase transformátoru o výkonu 400 kVA, převod napětí 22/0,4 kV, rok výroby 1990, BEZ Bratislava
Na základě výsledků laboratorních rozborů vzorku oleje kdy byly zjištěny dobré tz. životnostní parametry olejové náplně, kdy odhadujeme jeho životnost cca 15 let. Doporučujeme Vám z důvodů netěsností a revize stavu vnitřního zařízení provést celkovou repasi transformátoru.

Manipulace s transformátorem – demontáž a zpětná montáž:

- odpojení přívodních a vývodových vedení, ovládacích kabelů a uzemnění
- demontáž transformátoru z pozice a naložení na nákladní automobil
- montáž náhradního zapůjčeného transformátoru, jeho připojení a uvedení do provozu
- přeprava stávajícího do revize a po revizi doprava zpět
- uložení do kobky, připojení přívodních a vývodových vedení, uzemnění a ovládacích kabelů
- odzkoušení a připravení do provozu

Cena 18 890,- Kč

Celková repase transformátoru

Provedené práce:

- očištění a odmaštění před započítím prací
- vyčerpání olejové náplně, demontáž průchodek a konzervátoru
- vytažení stroje z nádoby
- kompletní revize výkonových a odbočkových vinutí, jejich vývodů a spojů
- kompletní revize magnetických obvodů
- vymezení výšek vinutí a jejich stažení
- odstranění zjištěných závad
- kompletní výměna všech těsnění, vyčištění dna nádoby
- vysušení izolačních materiálů ve vakuové peci
- filtrace transformátorového oleje filtračním zařízením zn. Micafil
- vypláchnutí kalů z konzervátoru
- zpětná montáž stroje, průchodek a konzervátoru
- zaplavení stroje předsušeným - filtrovaným olejem
- potřebné zámečnické práce, opravy svárů
- nová náplň vysoušeče, spotřební materiál
- diagnostika transformátoru a diagnostika oleje, dle platných ČSN a EN
- vystavení protokolu
- očištění od nesoudržných částic a odmaštění ekologickými přípravky
- jedenkrát aplikace základní vrstvy stříkáním antikorozní základní barvou
- dvakrát aplikace vrchního nátěru stříkáním syntetickou vrchní barvou odstín 1100

Cena 32 900,- Kč

Náhradní transformátor Vám bude zapůjčen po dobu provedení repase stávajícího transformátoru zdarma.

Termín realizace: po domluvě, nejdříve od října 2023

Záruky na provedené práce: 24 měsíců

Uvedené ceny jsou bez platné DPH

Platnost cenové nabídky: do 30.8.2023

Splatnost faktury: podle platebních podmínek objednatele

Cenovou nabídku vypracoval: Zdeněk Nováček

telefon: 603 527 695

e mail: osep@seznam.cz

Karlovy Vary dne 30.6.2023

Strana 2/2 cenové nabídky číslo 74/2023

OSEP, spol. s r.o.
Počerny 134
360 17 Karlovy Vary

Telefon, e mail
+420 603 527 695
osep@volny.cz

Bankovní spojení
MONETA-Money Bank, a.s.
č.ú.153896047/0600

IČO 61777650
DIČ CZ61777650

