

Zhotovitel: ALFAKLIMA Brno, s.r.o.
IČO: 29316863
DIČ: CZ29316863

Adresa: Nerudova 1319/5
Šlapanice 664 51

Akte:

Klimatizace - NdB Dvořákova 11, administrativní prostory a kanceláře 2.NP, doplnění stávajícího stavu.

Poznámka:

K dispozici třípólové jističe 32A / B. Umístění venkovní jednotky - dvorní trakt DV11-Roo13 viz. situační plánec. Situační plánec a půdorysy řešených prostor na vyřazení. Základní záruční doba 36 měsíců. Prodloužená záruka 60 měsíců. *Nutno doplnit podmínkami!!

Klimatizace místnosti											
Číslo	Číslo Místnosti	Umístění	Název	Výrobce /typ*	Například	Množství	m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	S DPH
01.001	2.NP	207	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 2,2 kW	TOSHIBA MMK UP0071HP	1	ks	17500	21,00%	17500	21175
01.002	2.NP	209	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 2,2 kW	TOSHIBA MMK UP0071HP	1	ks	17500	21,00%	17500	21175
01.003	2.NP	212	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 0,9 kW	TOSHIBA MMK UP0051HP	1	ks	17000	21,00%	17000	20570
01.004	2.NP	213	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 2,2 kW	TOSHIBA MMK UP0071HP	1	ks	17500	21,00%	17500	21175
01.005	2.NP	214	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 1,7 kW	TOSHIBA MMK UP0051HP	1	ks	17000	21,00%	17000	20570
01.006	2.NP	215	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 1,7 kW	TOSHIBA MMK UP0051HP	1	ks	17000	21,00%	17000	20570
01.007	2.NP	216	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 1,7 kW	TOSHIBA MMK UP0051HP	1	ks	17000	21,00%	17000	20570
01.008	2.NP	217	Dvořákova 11,Brno	Nástěnná klimatizační jednotka Qch= 1,7 kW	TOSHIBA MMK UP0051HP	1	ks	17000	21,00%	17000	20570
01.009	2.NP	210,211	Dvořákova 11,Brno	Připojení do nového systému klimatizace patra	TOSHIBA MMK UP0121HP	1	ks	18000	21,00%	18000	21780
01.010	2.NP		Dvořákova 11,Brno	Stavební práce SDK stěna a vymalování	DEK	2	ks	3600	21,00%	7200	8712
01.011	2.NP		Dvořákova 11,Brno	Propojovací Cu potrubí minimálně 1mm stěna včetně tepelné izolace z p	Různí dodavatelé	1	ks	4100	21,00%	4100	4961
01.012	2.NP		Dvořákova 11,Brno	rozbočovače - reflow izolované	TOSHIBA	44	bm	510	21,00%	22440	27152,4
01.013	2.NP		Dvořákova 11,Brno	El. silové napájení vnitřních jednotek klimatizace	Různí dodavatelé	1	sada	20000	21,00%	20000	24200
01.014	2.NP		Dvořákova 11,Brno	Vedení kondenzátu	Různí dodavatelé	1	kpl	6000	21,00%	6000	7260
01.015	2.NP		Dvořákova 11,Brno	Kotvení a montážní materiál	Různí dodavatelé	68	bm	100	21,00%	6800	8228
						10	kpl	350	21,00%	3500	4235
CELKEM										208540	252333,4
Venkovní centrální jednotka klimatizace VRF											
Číslo	Číslo Místnosti	Umístění	Název	Výrobce /typ*	Například	Množství	m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	S DPH
02.001		Dvorní trakt DV11-Roo13 viz. situační plánec 1,	Venkovní centrální jednotka klimatizace VRF s invertorovým řízením všech kompresorů. Chladič výkon 28 kW. Kompresory trojité rotační invertorové řízené. Koefficient účinnosti SEER 7,73 SCOP 4,78. Maximální hladina akustického tlaku 55 dBA v režimu chlazení 58 dBA v režimu topení. Provozní rozsah chlazení -15 až 52°C topení -25 až 15,5°C. Maximální rozměry 1690*990*780 váha maximálně 228kg. Možnost připojení a ovládání pomocí centrální jednotky řízení BMS SM1281ETLE		TOSHIBA MMY MUP1001HT8F	1	ks	320500	21,00%	320500	387805
02.002			El. silové napájení centrální jednotky klimatizace		Různí dodavatelé	1	kpl	15000	21,00%	15000	18150
02.003			Kotvení a montážní materiál		Různí dodavatelé	10	kpl	350	21,00%	3500	4235
02.004			Konzole venkovní jednotky		Různí dodavatelé	1	kpl	14000	21,00%	14000	16940
02.005			Chladivo R410a		Kaš s.r.o.	8	kg	1500	21,00%	12000	14520
02.006			Propojovací Cu potrubí hlavní trasa		Různí dodavatelé	52	bm	640	21,00%	33280	40268,8

02.007			Kabeleč propojovací a komunikační		Draka	130	bm	30	21,00%	3900	4719
02.008			Žabry a instalační lišty		MARS plastmo	48	bm	400	21,00%	19200	23232
02.009			Napojení systému do centrálního kabelového ovladače, adresace jednotek a systému centrálního řízení. Centrální ovladač SMART, řízení až 128 jednotek, možnost ovládání systémů SMMSE a SMMSU, webové rozhraní, ovládací plex PC, centrální ovládání, řízení úspory energie, týdenní časový program.		TOSHIBA BMS SM128 IETLE	1	ks	12000	21,00%	12000	14520
3. Ostatní náklady						CELKEM				433380	524389,8
03.001			Náklady na dopravu			Množství	m.j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	S DPH
03.002			Jeřábnické práce			1		6000	21,00%	6000	7260
03.003			PD			1		1200	21,00%	1200	1452
03.004			Vrtání otvorů a zapravení			1		8000	21,00%	8000	9680
03.005			Statické posouzení uložení venkovní jednotky klimatizace			1		7000	21,00%	7000	8470
03.006			Klempířské práce oplechování stupačky			1		0	21,00%	0	0
03.007			Česlení 6 metrů			1		2000	21,00%	2000	2420
03.008			Revize chladivo			1		2000	21,00%	2000	2420
03.009			Revize elektro - provádí zákatnik			1		3000	21,00%	3000	3630
03.010			Kompletní vyzkoušení			1		0	21,00%	0	0
03.011			Zeškolení obsluhy			1		6000	21,00%	6000	7260
						CELKEM				35201	42593,21

Celkem bez DPH 677 121,00 Kč

Celkem s DPH 819 316,41 Kč

Vypracováno dne: 22.06.2023

Vypracoval/a.: Kamil Zoufalý

Tel.: 777 811 581

E-mail: info@alfalima.cz

Podpis: _____