

Nabídka č. 14672

ST SERVIS s.r.o.
Zašovská 784
Valašské Meziříčí
Zimní stadion

Cenová nabídka na výměnu kapalinového potrubí NH3
od vysokotlakého plováku k nádobě

Popis :

Jedná se o výměnu ocelového potrubí pro vedení kapaliny chladiva NH3 od vysokotlakého plovákového ventilu k nádobě. Toto potrubí bude odstaveno, odsáto a vyvětráno. Následně proběhne demontáž uvedeného potrubního vedení.

Nové potrubí bude zhotoveno z oceli 12022.1., průměr 60,3 (DN50), umístěno do nových chladových objímek a bude na něm provedena těsnostní zkouška. Následně bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem a izolací Armacell pro chladová potrubí o síle 25mm.

Dále bude ve strojovně opraven únik na "stromečku" nádoby - bude přetěsněna sonda pro snímání hladiny a dále bude upraveno napojení manometrového ventiu pro připojení manometru (vše dle dohody při prohlídce).

Veškeré dotčené potrubí či zařízení nebo spoje budou těsnostně odzkoušeny.

Cena :

Trubky a trubní díly	8 760 ,- Kč
Uložení potrubí	1 508 ,- Kč
Nátěrové hmoty	906 ,- Kč
Izolační materiál	8 762 ,- Kč
Chladivo NH3 (pro doplnění)	4 802 ,- Kč
Montážní a natěračské práce	40 800 ,- Kč
Izolačské práce	13 600 ,- Kč
Doprava a ostatní náklady	7 980 ,- Kč
Pomocný materiál	1 200 ,- Kč

Celková cena bez DPH

88 318 ,- Kč

K uvedené ceně bude připočteno DPH ve výši platné v den fakturace (předpoklad 21%)

Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 33011
Zámorsk 56, 565 43 ZÁMRSK
IČ 02442621, DIČ CZ02442621

tel: +420 465 461 881
e-mail: info@montazechlazení.cz

Poznámka :

Cenu je možné dodržet za předpokladu, že objednatel zajistí převoz 6m dlouhých trubek (cca 3 ks) z MP Krásno na zimní stadion.

Výměna potrubí bude provedena tak, aby bylo zařízení možno nejdéle 6.8.2023 spustit.

Faktura :

Faktura bude vystavena po provedení prací, splatnost faktury 30 dní.

Vypracoval :