

SVITAVY

**TECHNICKÁ DOKUMENTACE
PRO VÝMĚNU SVÍTIDEL
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

SVITAVY NPO 2022

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zpracovatel:	ELECTROSUN, s.r.o.
Adresa:	U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice
IČ:	25688553
Statutární zástupce:	██████████, jednatel
Vedoucí projektu:	██████████ Odborný garant veřejného osvětlení
Kontakt:	██████████ ██████████
Datum:	říjen 2022

OBSAH

VSTUPNÍ PODKLADY...	4
PODKLADY OBJEDNATELE	4
TECHNICKÁ DOKUMENTACE	4
ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	4
Oblast	4
Podrobný soupis výměny svítidel	5
PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	48
Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic	48
Provozní režim VO – místní komunikace	49
ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	50
POŽADAVKY NA TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL...	Chyba! Záložka není definována.
Korpus a konstrukční prvky	Chyba! Záložka není definována.
Technické parametry	Chyba! Záložka není definována.
Barevné provedení svítidel	Chyba! Záložka není definována.
Konektivita	Chyba! Záložka není definována.
Garance	Chyba! Záložka není definována.
Optika a náhradní teplota chromatičnosti	Chyba! Záložka není definována.
CLO	Chyba! Záložka není definována.
ZÁKLADY OCELOVÝCH STOŽÁRŮ	Chyba! Záložka není definována.
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	50
ZÁVĚR	51
PŘÍLOHY	51

SEZNAM TABULEK

<i>Tabulka 1 - Podrobný soupis výměny svítidel</i>	47
--	----

SEZNAM OBRÁZKŮ

<i>Obrázek 1 - Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení</i>	4
---	---

VSTUPNÍ PODKLADY...

PODKLADY OBJEDNATELE

Ke zpracování technické dokumentace pro výměnu svítidel veřejného osvětlení byly ze strany objednatele poskytnuty následující podklady:


- Pasport veřejného osvětlení v mapové i databázové podobě
- Generel veřejného osvětlení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Oblast

Výměna svítidel veřejného osvětlení je navržena v níže uvedené oblasti a rozsahu.



Obrázek 1 - Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení

Podrobný soupis výměny svítidel

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv. [°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Zadní	3831	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	3835	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3836	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3839	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	3860	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3858	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3854	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	3851	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	3863	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	3864	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3918	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3919	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	3921	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	3925	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	3928	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	3932	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	4874	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní odbočka	4876	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4872	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4873	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Zadní	4875	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4891	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní - odbočka	4879	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4880	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4886	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 145	10	22,0	
Zadní	4884	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4896	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní - odbočka	4895	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní - odbočka	4894	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4897	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4898	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4899	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	4902	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4905	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4906	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4908	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
odbočka - spojka Zadní - Hlavní	4909	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 46	5	16,0	
odbočka - spojka Zadní - Hlavní	4912	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 46	5	16,0	
U Větrolamu	4057	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
U Větrolamu	4055	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
U Větrolamu	4053	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
U Větrolamu	4048	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
U Větrolamu	4047	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
U Větrolamu	4052	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
U Větrolamu	4054	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4937	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	4050	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4934	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	4928	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Zadní	4931	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 146	15	29,5	
Zadní	4930	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Slunečná	9997	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 147	10	22,0	
Slunečná	9996	1	M6	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 1	0	22,5	Montáž nástavce 0,5m
Slunečná	9995	1	M6	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 1	0	22,5	Montáž nástavce 0,5m
Slunečná	9994	1	M6	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 1	0	22,5	Montáž nástavce 0,5m
Slunečná	9993	1	M6	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 1	0	22,5	Montáž nástavce 0,5m
Slunečná	9992	1	M6	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 1	0	22,5	Montáž nástavce 0,5m
Slunečná	9991	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 147	10	22,0	
Zadní - odbočka	9990	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 148	0	7,4	
Zadní - odbočka	9989	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 148	0	7,4	
Průmyslová	4717	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 5	9	77,0	
Průmyslová	4684	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 5	9	77,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Průmyslová	4682	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 6	4	59,0	
Průmyslová	4681	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 6	4	59,0	
Průmyslová	4683	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 6	4	59,0	
Průmyslová	4704	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 6	4	59,0	
Průmyslová	3904	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 6	4	59,0	
Marie Pujmanové	4806	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 62	0	48,0	
Marie Pujmanové	4804	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 62	0	48,0	
Marie Pujmanové	4800	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 62	0	48,0	
Marie Pujmanové	4795	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 62	0	48,0	
Marie Pujmanové	4791	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4789	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4790	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4792	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4793	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4796	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4797	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Marie Pujmanové	4798	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4805	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Revoluční	5000	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Revoluční	4998	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Revoluční	4996	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Revoluční	4982	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Revoluční zadní vchody panelových domů	4973	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Revoluční zadní vchody panelových domů	4974	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
spojka Revoluční - Lanškrounská	4945	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 73	0	16,0	
spojka Revoluční - Lanškrounská	4975	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 73	0	16,0	
Revoluční	4977	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Revoluční	4976	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 74	10	40,0	
Revoluční	4983	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 74	10	40,0	
Revoluční	4990	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 74	10	40,0	
Revoluční zadní vchody panelových domů	4995	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Revoluční zadní vchody panelových domů	4997	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Revoluční zadní vchody panelových domů	4999	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Bratří Čapků	4992	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Bratří Čapků	4994	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 75	0	12,2	
Bratří Čapků	4949	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Bratří Čapků	4978	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Bratří Čapků	4981	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Bratří Čapků	4988	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Bratří Čapků	4989	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Bratří Čapků	4991	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Bratří Čapků	4993	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Marie Pujmanové	4808	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4809	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4810	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 63	5	22,0	
Marie Pujmanové	4812	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 64	0	40,0	
Marie Pujmanové	4814	1	P3	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 64	0	40,0	
Marie Pujmanové - zadní vchody panelových dpmů	4801	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Pujmanové - zadní vchody panelových dpmů	4802	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Pujmanové - zadní vchody panelových dpmů	4813	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Majerové vnitroblok	4811	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Majerové vnitroblok	4816	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Majerové vnitroblok	4817	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Majerové vnitroblok	4803	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Marie Majerové vnitroblok	4799	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Marie Majerové vnitroblok	4794	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 65	0	12,2	
Nádražní	4854	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 7	4	49,5	
Nádražní	4855	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 7	4	49,5	
Kapitána Jaroše 711/95c	4297	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Kapitána Jaroše 710/95b	4284	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Kapitána Jaroše 709/95a	4285	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Kapitána Jaroše 790/95a	4283	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Lánská	4281	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 81	0	15,4	
Lánská	4280	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 81	0	15,4	
Lánská	4279	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 81	0	15,4	
Lánská	4275	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
Lánská	4273	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
Lánská	4272	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 81	0	15,4	
U Křižovatky	4274	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
U Křižovatky	4282	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
U Křižovatky	4286	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
U Křižovatky	4296	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
Kapitána Jaroše 103,105	4276	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kapitána Jaroše 103,105	4290	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4288	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4298	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4299	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4300	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4287	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Kapitána Jaroše 103,105	4295	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 46	5	16,0	
Kapitána Jaroše 103,105	4292	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Úvoz	4523	1	P4	E3	2700	5,3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 47	10	12,2	
Úvoz	4530	1	P4	E3	2700	5,3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 47	10	12,2	
Úvoz	4534	1	P4	E3	2700	5,3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 47	10	12,2	
Úvoz	4533	1	P4	E3	2700	5,3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 47	10	12,2	
Úvoz	4315	1	P4	E3	2700	5,3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 47	10	12,2	
Zámecká garáže	4532	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Zámecká garáže	4531	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Zámecká garáže	4529	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Zámecká garáže	4528	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Zámecká garáže	4514	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Zámecká garáže	4513	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 149	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Moravská garáže	4535	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Moravská garáže	4536	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 150	10	8,1	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Moravská	4537	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
Kapitána Jaroše 717/61	4446	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 78	10	15,4	
Kapitána Jaroše 719/65	4426	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 78	10	15,4	
Antonína Slavička	4447	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 83	0	16,0	
Antonína Slavička	4448	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 83	0	16,0	
Antonína Slavička	4449	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 83	0	16,0	
Antonína Slavička	4425	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 84	10	22,0	
Antonína Slavička	4519	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 151	0	15,4	
Antonína Slavička	4428	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 84	10	22,0	
Antonína Slavička	4430	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 84	10	22,0	
Antonína Slavička	4432	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 84	10	22,0	
Antonína Slavička	4434	1	P3	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Antonína Slavička	4436	1	P3	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Antonína Slavička	4367	1	P3	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Antonína Slavička	4366	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 84	10	22,0	
Antonína Slavička vnitroblok	4361	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	
Antonína Slavička vnitroblok	4360	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	
Antonína Slavička vnitroblok	4362	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 151	0	15,4	
Antonína Slavička vnitroblok	4444	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 43	10	15,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Antonína Slavička vnitroblok	4443	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 43	10	15,4	
Antonína Slavička vnitroblok	4442	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 43	10	15,4	
Antonína Slavička vnitroblok	4363	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 43	10	15,4	
Slezská	4389	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Slezská	4385	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	
Slezská	4392	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	
Slezská	4393	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Slezská	4394	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Větrná u areálu Eon	4640	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 48	0	34,5	
Větrná u areálu Eon	4641	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 49	0	40,0	
Větrná v areálu Eon	4632	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 48	0	34,5	
Větrná v areálu Eon	4631	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 48	0	34,5	
Větrná v areálu Eon	4630	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 49	0	40,0	
Větrná	4639	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Větrná	4633	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Větrná	4634	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Větrná	4638	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Větrná	4642	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Větrná	4643	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 50	0	34,5	
Felberova	4222	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Felberova	4221	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felberova	4223	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felberova	4226	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felberova	4225	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felberova	4224	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felberova	4166	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 34	0	40,0	
Felbelova - domov pro seniory	4163	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 37	0	7,4	
Felbelova - domov pro seniory	4162	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 37	0	7,4	
Felbelova - domov pro seniory	4161	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Felbelova - domov pro seniory	4160	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Felbelova - domov pro seniory	4165	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Felbelova - domov pro seniory	4164	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Felbelova - domov pro seniory	4252	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 35	0	15,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Felbelova - domov pro seniory	4253	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Felbelova - domov pro seniory	4256	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 38	5	15,4	
Felbelova - domov pro seniory	4257	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 39	10	9,7	
Felbelova - domov pro seniory	4254	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 39	10	9,7	
Felbelova chodník od domova pro seniory ke škole	4167	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova chodník od domova pro seniory ke škole	4220	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova chodník od domova pro seniory ke škole	4217	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova chodník od domova pro seniory ke škole	4216	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4214	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4212	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4234	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4210	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4211	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4213	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4215	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 77	5	7,4	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	4218	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	VO_02	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felbelova vnitroblo u ZŠ	VO_03	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Svitavská	4229	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 2	9	43,0	
Svitavská	4228	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4380	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4372	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4374	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4378	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4264	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4261	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Svitavská	4259	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 3	14	43,0	
Svitavská	4397	1	M6	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 4	4	43,0	
Felberova	4258	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 41	0	34,5	
Felberova	4265	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 41	0	34,5	
Felberova	4266	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 41	0	34,5	
Felberova	4376	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 41	0	34,5	
Felberova	4375	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 41	0	34,5	
Felberova parkoviště	VO_04	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 87	10	59,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Felberova	4373	1	P4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 42	10	40,0	
Felberova	4233	1	P4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 42	10	40,0	
Felberova	4227	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Felberova	4255	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Mýtní potraviny Hruška	4637	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 64	0	40,0	
Mýtní potraviny Hruška	4636	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Mýtní potraviny Hruška	4240	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Mýtní potraviny Hruška	4232	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
Větrná	4645	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná	4647	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná	4606	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná	4607	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná - odbočka	4572	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	výměna výložníku za 2R/2000/60°
Větrná - odbočka	4572	2				9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná - odbočka	4609	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 52	10	22,0	
Větrná - odbočka	4613	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 52	10	22,0	
Větrná - odbočka	4615	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 52	10	22,0	
Mýtní	4635	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 56	0	57,0	
Mýtní	4219	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 56	0	57,0	
Mýtní	4230	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 56	0	57,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
spojka Větrná - Svitavská	4243	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
spojka Větrná - Svitavská	4238	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
spojka Větrná - Svitavská	4329	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 40	0	12,2	
Větrná zadní vchody	4646	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Větrná zadní vchody	4608	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Větrná zadní vchody	4644	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Svitavská 28-36	4324	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská 28-37	4326	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská 28-38	4328	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská 28-39 zadní vchody	4325	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 87	10	59,0	
Svitavská 28-39 zadní vchody	4323	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 87	10	59,0	
Svitavská 28-39 zadní vchody	4322	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Zahradní vjezd do zadního traktu obchodu a pošty	4578	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 64	0	40,0	
Zahradní	4577	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 57	0	22,0	
Zahradní	4568	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 57	0	22,0	
Větrná	4569	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 54	9	76,0	
Větrná	4349	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 54	9	76,0	
Větrná	4350	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Větrná	4570	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Větrná chodník zadní vchody	4610	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Větrná chodník zadní vchody	4611	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Větrná chodník zadní vchody	4612	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 53	0	12,2	
Svitavská	4614	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4617	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4623	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Zahradní	4566	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
Svitavská	4565	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4564	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Zahradní	4625	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 51	5	57,0	
Svitavská	4624	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 52	10	22,0	
Svitavská	4622	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 87	10	59,0	
Svitavská	4616	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 87	10	59,0	
Svitavská	VO_05	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4621	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4629	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4239	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 58	4	88,0	
Svitavská	4327	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 58	4	88,0	
Svitavská	4231	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 58	4	88,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Svitavská	4241	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
Svitavská	4620	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4619	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Svitavská	4618	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 86	0	12,2	
Větrná	4576	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná	4345	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná	4346	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná	4347	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná	4348	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná	4351	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 55	5	12,2	
Větrná odbočka	4575	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	Montáž nástavce 1,0m
Na vějíři	4673	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 128	5	16,0	
Na Vějíři	4671	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4669	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4667	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4664	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4589	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4587	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4585	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4583	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 129	5	16,0	
Na Vějíři	4675	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 108	10	34,5	Montáž nástavce 1,0m

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Na Vějíři	4676	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Na Vějíři	4677	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Na Vějíři	4678	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Na Vějíři	4579	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Na Vějíři	4580	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Na Vějíři	4581	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 127	10	40,0	
Vnitroblok Na Vějíři x Větrná	4573	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 88	0	15,4	
Vnitroblok Na Vějíři x Větrná	VO_06	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 88	0	15,4	
Vladimíra Holana	5967	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Vladimíra Holana	5968	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Vladimíra Holana	5969	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Jaroslava Ježka	9987	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 132	5	10,4	
Jaroslava Ježka	9988	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 132	5	10,4	
Jaroslava Ježka	5953	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 131	0	40,0	
Jaroslava Ježka	5970	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 131	0	40,0	
Jaroslava Ježka	5965	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 131	0	40,0	
Jaroslava Ježka	5963	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 131	0	40,0	
Jaroslava Ježka	5962	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 131	0	40,0	
Jana Wericha	5866	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 132	5	10,4	
Jana Wericha	5864	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 132	5	10,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Jana Wericha	5860	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Jana Wericha	5861	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Nad Rybníkem	5859	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Nad Rybníkem	5850	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Nad Rybníkem	5842	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Nad Rybníkem	5838	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Nad Rybníkem	5841	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Tkalcovská	5984	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 134	10	23,5	
Tkalcovská	5989	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 134	10	23,5	
Tkalcovská	5990	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Zahradní	5983	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5982	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5981	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5836	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5835	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5832	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5830	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5828	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5826	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5825	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5822	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Zahradní	5725	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5715	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5692	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5685	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5683	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5676	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Zahradní	5671	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5675	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5673	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5679	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5681	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5690	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5694	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5803	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5709	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	5698	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
U Vodárny	VO_07	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 135	0	23,5	
Jana Skácela	5699	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Jana Skácela	5700	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Jana Skácela	5705	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Jana Skácela	5704	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Jana Skácela	5702	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Jana Skácela	5707	1	P4	E3	2700					Zdemontovat světelné místo
Jana Skácela	5701	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Jana Skácela	5710	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	
Nad Rybníkem	VO_08	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 137	5	34,5	
Nad Rybníkem	5711	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 137	5	34,5	
Nad Rybníkem	5944	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 137	5	34,5	
Nad Rybníkem	5931	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Vladimíra Holana	5952	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Vladimíra Holana	5951	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Vladimíra Holana	5955	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Jiřího Voskovce	5956	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Vladimíra Holana	5954	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Františka Hrubína	5801	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5805	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5808	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5812	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5816	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Hrubína	5810	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Hrubína	5818	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Hrubína	5813	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Františka Hrubína	5820	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 136	0	16,0	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5940	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5938	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5936	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Hrubína	5935	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Hrubína	5932	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Hrubína	5934	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Nad Rybníkem	5929	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 133	5	34,5	
Nad Rybníkem	5857	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Halase	5855	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	
Františka Halase	5852	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Halase	5846	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5844	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5792	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5793	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5848	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase parčík	5780	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5794	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5800	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5798	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5799	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Františka Halase parčík	5795	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5782	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase parčík	5777	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 140	5	9,7	
Františka Halase	5797	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5775	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 138	0	34,5	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5771	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	
Františka Halase	5773	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	Montáž nástavce 1,0m
Františka Halase	5796	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 139	0	9,7	Montáž nástavce 1,0m
Jiřího Voskovce	VO_09	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Jiřího Voskovce	VO_10	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Jiřího Voskovce	VO_11	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
U Nemocnice	4339	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
U Nemocnice	9998	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
U Nemocnice	4355	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
spojka U Nemocnice - Purkyňova	4353	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 92	10	7,4	
spojka U Nemocnice - Purkyňova	VO_12	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 92	10	7,4	
U Nemocnice	4354	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	4679	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	4593	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	5415	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Kolárova	9999	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 125	5	34,5	
Kolárova	VO_13	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 125	5	34,5	
U Nemocnice	5414	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	5416	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	4660	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
U Nemocnice	4356	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 91	10	22,0	
Polní	4340	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Polní	4341	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Družstevní	4342	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 93	0	16,0	
Družstevní	4344	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
spojka Družstevní - U Stadionu	4659	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Družstevní	4658	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Družstevní	4656	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Družstevní	4655	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 89	0	12,2	
Křivá	4453	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Křivá	4409	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Hřbitov	5013	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 95	10	16,0	
Hřbitov	5009	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 95	10	16,0	
Hřbitov	5008	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 95	10	16,0	
Hřbitov	5004	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 95	10	16,0	
Hřbitov	5003	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Hřbitov	5030	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5037	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5040	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5047	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5146	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5033	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Hřbitov	5036	1	P4	E3	2700	3	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 94	10	7,4	
Gorkého	4082	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	4084	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	4087	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	4088	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	4091	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	4093	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	Výměna stožáru za 5m
Gorkého	6468	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4059	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4061	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4063	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4065	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	3998	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4000	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Gorkého	4014	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Gorkého	4033	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 96	5	34,5	
Petrusova	4018	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4017	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4012	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4024	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4020	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4010	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova	4009	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Petrusova odbočka	4008	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
Petrusova odbočka	4007	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
Petrusova odbočka	4006	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
Majakovského	4023	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4022	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4021	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	3997	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	3995	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4094	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4102	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4101	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4100	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Majakovského	4097	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Krátká	3996	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
Krátká	4025	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 98	0	22,0	
spojka Jugoslávská - U Studeného potoka	6471	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	Montáž nástavce 1,0m
spojka Jugoslávská - U Studeného potoka	6477	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	Montáž nástavce 1,0m
spojka Jugoslávská - U Studeného potoka	6469	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	Montáž nástavce 1,0m
U Studeného potoka	4095	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
U Studeného potoka	4098	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
U Studeného potoka	4103	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
U Studeného potoka	4105	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 99	0	16,0	
Tolstého	6453	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Tolstého	6451	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Štítného	6259	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 39	10	9,7	
Štítného	6260	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 72	5	22,0	
Na Červenici	6323	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	
Na Červenici	6321	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	
Na Červenici	6429	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	
Na Červenici	6428	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	
Na Červenici	6445	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	
Na Červenici	6446	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 101	0	34,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Dostojevského	6447	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	Výměna stožáru za 5m
Dostojevského	6449	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	Výměna stožáru za 5m
Dostojevského	4038	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	Výměna stožáru za 5m
Puškinova	4069	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 44	0	34,5	
Puškinova	4042	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 44	0	34,5	
Puškinova	4070	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 44	0	34,5	
Puškinova	4072	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 44	0	34,5	
Tolstého	4073	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 44	0	34,5	
U Cementárny	4075		P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
U Cementárny	4077	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
U Cementárny	4079	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Pražská	VO_14	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 24	4	134,0	
Pražská	4031	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 24	4	134,0	
Pražská	4005	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Pražská	4002	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Pražská	4066	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Pražská	4040	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Pražská	4037	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Pražská	6465	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6464	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6462	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Pražská	6460	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6458	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6389	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6379	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 25	0	72,0	
Pražská	6377	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 23	7	72,0	
Olbrachtova	6384	1	M5	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 21	5	49,5	Výměna stožáru za 7m
Olbrachtova	6318	1	M5	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 21	5	49,5	Výměna stožáru za 7m
Parkoviště u potravin Qanto	6348	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	
Sokolovská	6346	1	M4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 27	10	88,0	
Sokolovská	6343	1	M4	E3	2700	12	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 26	7	96,0	
Sokolovská	6341	1	M4	E3	2700	12	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 26	7	96,0	
Sokolovská	6339	1	M4	E3	2700	12	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 26	7	96,0	
Sokolovská	6337	1	M4	E3	2700	12	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 26	7	96,0	
Sokolovská přechod	6328	1	M4	E3	4000	6	LED svítidlo, konfigurace: Přechod - Sokolovská - M4	0	58,0	
Sokolovská přechod	6335	1	M4	E3	4000	6	LED svítidlo, konfigurace: Přechod - Sokolovská - M4	0	58,0	
Sokolovská	6329	1	M4	E3	2700	12	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 26	7	96,0	
Riegrova	6342	1	M4	E3	4000	7	LED svítidlo, konfigurace: Přechod - Riegrova - M4_A	0	106,0	
Riegrova	VO_15	1	M4	E3	4000	6	LED svítidlo, konfigurace: Přechod - Riegrova - M4_B	0	58,0	
Riegrova	6317	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Riegrova	6266	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Riegrova	6300	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Riegrova	6301	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Riegrova	6298	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Riegrova	6203	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Riegrova	6214	1	M4	E3	2700	10,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 28	0	81,0	
Hradební	5420	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 29	10	88,0	
Hradební	6036	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 29	10	88,0	
Hradební	6037	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
Hradební	6040	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
Hradební	6045	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
Hradební	6054	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
Hradební	6070	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
T.G.Masaryka	6078	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
T.G.Masaryka	6097	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 30	10	88,0	
T.G.Masaryka	6092	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
T.G.Masaryka	6090	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
T.G.Masaryka	6101	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
T.G.Masaryka	6123	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
T.G.Masaryka	6122	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
T.G.Masaryka	6119	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 31	5	88,0	
u podchodu pod T.G Masayka za obchodním domem	6091	1	P3	E4	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 90	5	40,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Horova začátek ulice	6110	1	P4	E4	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 92	10	7,4	
Nerudova	6047	1	P3	E4	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Nerudova	6039	1	P3	E4	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Křižovatka Nerudova x Jiráskova	5306	1	P3	E4	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	Montáž výložník2R/0,3m/90° na sadový stožár
	5306	2				5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Parkoviště u autobusového nádraží	6026	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	
parkoviště autobusů	6031	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	
parkoviště autobusů	6030	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	
Autobusové nádraží	5436	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	5436	2	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6019	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6019	2	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6016	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6016	2	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6014	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	6014	2	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_B	0	40,0	
Autobusové nádraží	5517	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 2R/2000/90°

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Autobusové nádraží	5517	2	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	
Autobusové nádraží	5516	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 1R/2000
Autobusové nádraží	5516	2	P3	E3	2700					Zdemontovat svítidlo
Autobusové nádraží	5440	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 1R/2000
Autobusové nádraží	5440	2	P3	E3	2700					Zdemontovat svítidlo
Autobusové nádraží	5439	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 1R/2000
Autobusové nádraží	5439	2	P3	E3	2700					Zdemontovat svítidlo
Autobusové nádraží	5437	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 1R/2000
Autobusové nádraží	5437	2	P3	E3	2700					Zdemontovat svítidlo
Autobusové nádraží	VO_16	1	P3	E3	2700	10,50	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_A	0	76,0	Výměna výložníku za 1R/1500
Autobusové nádraží	VO_16	2	P3	E3	2700					Zdemontovat svítidlo
Purkyňova	5518	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_C	5	15,4	
Purkyňova	5519	1	P3	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Autobusové Nádraží - Realna Situace_C	5	15,4	
Purkyňova	5509	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 128	5	16,0	
Lázeňská	5515	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Lázeňská	5566	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Lázeňská	5560	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 104	10	59,0	
Lázeňská	5557	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 104	10	59,0	
Lázeňská	5555	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Lázeňská	5762	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 114	0	40,0	
Lázeňská	5761	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5760	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5575	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5563	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5565	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5569	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Lázeňská	5571	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Dimitrovova	5522	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Montáž nástavce 1,0m
Dimitrovova	5578	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 8	10	61,0	
Dimitrovova	5577	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 8	10	61,0	
Dimitrovova	5576	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Montáž nástavce 1,0m
Dimitrovova	VO_21	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	
Dimitrovova	5770	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Montáž nástavce 1,0m
Dimitrovova	5768	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Výměna stožáru za 6m
Dimitrovova	5767	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Montáž nástavce 1,0m
Dimitrovova	5766	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 9	10	46,5	Montáž nástavce 1,0m
Dimitrovova	5752	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 73	0	16,0	
Dimitrovova	5750	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 73	0	16,0	
Dimitrovova	5756	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	
Dimitrovova	5754	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 106	0	27,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Eduarda Beneše	6069	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 10	0	40,0	
Eduarda Beneše	6071	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 10	0	40,0	
Eduarda Beneše	6073	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 10	0	40,0	
Malé náměstí	6072	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Malé náměstí	6074	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Malé náměstí	6077	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Malé náměstí	6079	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 83	0	16,0	
Malé náměstí	6080	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 104	10	59,0	
Malé náměstí	6086	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Malé náměstí	6084	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Palackého	6083	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 59	0	17,8	
Palackého	6082	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 59	0	17,8	
Palackého	6164	1	P4	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 59	0	17,8	
Palackého	6081	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Palackého	6111	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Palackého	6112	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Palackého	6113	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Richarda Kloudy	6180	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Richarda Kloudy	6171	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Richarda Kloudy	6167	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	
Richarda Kloudy	6159	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 60	10	7,4	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv. [°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Richarda Kloudy	6160	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 61	10	10,4	
Richarda Kloudy	6168	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 61	10	10,4	
Richarda Kloudy	6172	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 61	10	10,4	
cesta okolo Finančního úřadu	6117	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
cesta okolo Finančního úřadu	6118	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
cesta okolo Finančního úřadu	6099	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 36	10	12,2	
u podchodu pod T.G Masaryka	6100	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 102	5	12,2	
Malé náměstí	6085	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 80	10	22,0	
Malé náměstí	6087	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Malé náměstí	6088	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Malé náměstí	6089	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Malé náměstí	6098	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Malé náměstí	6075	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 103	5	12,2	
Malé náměstí	6076	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 85	5	48,0	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	VO_17	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	6264	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	6263	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	VO_18	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 108	10	34,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	VO_19	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 108	10	34,5	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	6324	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Vnitroblok Riegrova x Chelčického	VO_20	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 124	0	27,0	
Československé armády	6186	1	P4	E3	2700	8,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 70	0	70,0	
Československé armády	6193	1	P4	E3	2700	8,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 70	0	70,0	
Československé armády	6226	1	P4	E3	2700	8,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 70	0	70,0	
Československé armády	6234	1	P4	E3	2700	8,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 70	0	70,0	
Československé armády	6236	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Československé armády	6237	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Myslbekova	6239	1	P4	E3	2700	5,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 144	5	22,0	
Myslbekova	6256	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Štursova	6254	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Štursova	6252	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Štursova	6250	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Bohuslava Martinů vnitroblok	6249	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Bohuslava Martinů vnitroblok	6247	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
Bohuslava Martinů	6253	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bohuslava Martinů	6241	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 110	5	39,5	
Bohuslava Martinů	6240	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 110	5	39,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Mařákova	6238	1	P4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 71	0	40,0	
Mařákova	6228	1	P4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 71	0	40,0	
Poličská	6294	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 32	4	108,0	
Poličská	6369	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 32	4	108,0	
Poličská	6367	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 33	0	85,0	
Poličská	6365	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 33	0	85,0	
Poličská	6363	1	M3	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 33	0	85,0	
Raisova odbočka slepá ul.	6403	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 66	5	22,5	
Raisova odbočka slepá ul.	6405	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 66	5	22,5	
Raisova	6413	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 68	0	16,0	
Raisova	6419	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 68	0	16,0	
Raisova odbočka slepá ul.	6417	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
Raisova odbočka slepá ul.	6411	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
Raisova	6422	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
Raisova	6424	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
Raisova	6354	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 67	0	34,5	
Raisova	6350	1	P4	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 22	5	33,5	
Raisova	6352	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 69	5	40,0	
Raisova	6258	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 69	5	40,0	
Raisova	6255	1	P4	E3	2700	9	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 69	5	40,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Šalamounova	6356	1	M5	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 22	5	33,5	
Tobrucká	6426	1	M5	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 22	5	33,5	
Rumunská	4146	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 111	5	39,5	
Rumunská	4144	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 111	5	39,5	
Rumunská	4147	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 111	5	39,5	
V Polích	6358	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
V Polích	6359	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 130	0	16,0	
Na Průhonu	6360	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 97	5	34,5	
Vančurova	4135	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	4148	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	4149	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6401	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6407	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6409	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6415	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6427	1	M5	E3	2700	6,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 12	0	33,5	Montáž nástavce 1,0m
Vančurova	6355	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 11	10	51,0	
Dvořákova	6257	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 14	10	43,0	
Dvořákova	6248	1	M5	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 14	10	43,0	
Dvořákova	6246	1	M5	E3	2700	7	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 13	10	40,0	
Park Jana Palacha	6276	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 112	0	22,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Park Jana Palacha	6278	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 112	0	22,0	
Park Jana Palacha	6281	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 112	0	22,0	
Park Jana Palacha	6283	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 113	0	7,4	
Park Jana Palacha	6233	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 114	0	40,0	Výměna stožáru za 6m
Park Jana Palacha	6286	1	P4	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 114	0	40,0	
Park Jana Palacha	6289	1	P4	E3	2700	4	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 113	0	7,4	
Jugoslávská	6371	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6370	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6357	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6496	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6498	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6499	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6500	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Jugoslávská	6480	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 115	0	34,5	
Bulkarská	6501	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6502	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6476	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6472	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6473	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6474	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Bulkarská	6475	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Estonská	6505	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 116	0	34,5	
Lotyšská	6486	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Lotyšská	6487	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Lotyšská	6488	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Ruská	6504	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	6489	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	4122	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	4124	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	4141	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	4142	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Ruská	4145	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 118	5	27,0	
Litevská	6485	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 119	0	34,5	
Litevská	6484	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 119	0	34,5	
Litevská	6483	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 119	0	34,5	
Litevská	6482	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 120	0	27,0	
Gruzínská	6481	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Gruzínská	4137	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Gruzínská	4138	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Gruzínská	4140	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Gruzínská	4139	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Gruzínská	4134	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Gruzínská	4130	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 121	5	16,0	
Arménská	4126	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Arménská	4128	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Arménská	4129	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 117	10	12,2	
Maďarská	6491	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Maďarská	6494	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Kubánská	4121	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Kubánská	4143	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Kubánská	6492	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Kubánská	6495	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Polská	6493	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Polská	6497	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 122	0	34,5	
Milady Horákové	6213	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	6135	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	6140	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 142	5	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný
Milady Horákové	6136	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 142	5	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný
Milady Horákové	6137	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	6137	2	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5101	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 143	0	57,0	Výměna stožáru za 8m, výložník 1R/2000
Milady Horákové	5547	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 143	0	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
Milady Horákové	5174	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 143	0	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný
Milady Horákové	5177	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 143	0	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný
Milady Horákové	5128	1	M4	E3	2700	8	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 143	0	57,0	Zkrácení stožáru na 8m, montáž výložníku 1R/2000 rovný
Milady Horákové	5127	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5130	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5142	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5139	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5203	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Milady Horákové	5166	1	M4	E3	2700	9,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 141	10	96,0	
Kijevská vnitroblok	6132	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 123	10	22,0	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Kijevská vnitroblok	6145	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 123	10	22,0	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Kijevská vnitroblok	6134	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 124	0	27,0	
Kijevská vnitroblok	6133	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 124	0	27,0	
Kijevská vnitroblok	5238	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 123	10	22,0	Montáž výložníku 0,5m na sadový stožár
Kijevská	5079	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 125	5	34,5	
Kijevská	5082	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 125	5	34,5	
T.G.Masaryka	6334	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
T.G.Masaryka	6314	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
T.G.Masaryka	6273	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
T.G.Masaryka	6166	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 15	0	41,0	Výměna stožáru za 10m, výložník 1R/2000

Název ulice	Číslo VO	Poz.	Třída osv.	Zóna živ. prost.	Tc (K)	Mont. výška svítidla [m]	Navržené svítidlo	Sklon sv.[°]	P inst. [W]	Doplnění nebo výměna konstrukčních prvků
T.G.Masaryka	6169	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 109	0	12,2	
T.G.Masaryka	5449	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 15	0	41,0	
T.G.Masaryka	6177	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 15	0	41,0	
T.G.Masaryka	6115	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
T.G.Masaryka	6120	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
T.G.Masaryka	6128	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 16	5	49,5	
Jungmannova	6121	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 18	10	39,0	Montáž nástavce 0,5m
Jungmannova	6131	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 18	10	39,0	Montáž nástavce 0,5m
Jungmannova	6215	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 18	10	39,0	Montáž nástavce 0,5m
Jungmannova	6217	1	M5	E3	2700	6	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 18	10	39,0	Montáž nástavce 0,5m
Uzavřená	6129	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 124	0	27,0	
Uzavřená	6130	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 126	0	16,0	
Uzavřená	6179	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 126	0	16,0	
Uzavřená	6173	1	P4	E3	2700	5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 126	0	16,0	
Uzavřená	6272	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 45	5	15,4	
Uzavřená	6275	1	P4	E3	2700	4,5	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek 45	5	15,4	
Neumanova	6212	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 19	0	40,0	
Neumanova	6146	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 19	0	40,0	
Neumanova	6149	1	M5	E3	2700	10	LED svítidlo, konfigurace: Vzorový Úsek - 19	0	40,0	

Tabulka 1 - Podrobný soupis výměny svítidel


PROVOZNÍ ŘEŽIM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným způsobem doloženo časovým schématem této regulace, která je stanovena zpracovaným Generelem VO.


Provozní režim VO – průjezdní úseky silnic

Požadavky na kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic musí být v souladu s ustanovením §25 vyhlášky č.104/1997 Sb., který se odkazuje na platné normy v oblasti osvětlování pozemních komunikací.

Průjezdní úseky silnic jsou zatříděny do tříd M3, M4 a C3. V případě třídy M3, M4 a C3 lze při snížení intenzity dopravy přetřídit daný úsek do nižší třídy – tedy třídy M3 do třídy M5, třídy M4 do třídy M6 a třídy C3 do třídy C5. Provozní režim veřejného osvětlení lze v době snížené intenzity dopravy na vybraných průjezdních úsecích silnic snížit a zajistit tak snížení rušivého světla i spotřebu el. energie.



Graf 1 – Provozní režim veřejného osvětlení – Průjezdní úseky silnic s třídou osvětlení M3 a C3




Graf 2 – Provozní režim veřejného osvětlení – Průjezdni úseky silnic s třídou osvětlení M4

Provozní režim VO – místní komunikace

Požadavek na osvětlení místních komunikací vychází z povinností vyplývajících z ustanovení §26 zákona č.13/1997 Sb., který ukládá vlastníkům vybavit místní komunikace veřejným osvětlením, a to za účelem zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací. Požadavky na kvalitu osvětlení místních komunikací nejsou legislativně striktně odkázány na normy pro osvětlování pozemních komunikací.

Místní komunikace jsou zatříděny do tříd M5, M6, P3 a P4. Pro regulaci veřejného osvětlení je stanoven jednotný provozní režim.



Graf 3 - Provozní režim VO – místní komunikace

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro ochranu a zlepšení nočního prostředí je nutné dodržet limity stanovené normou ČSN EN 12 464-2 v oblasti rušivého světla (známé také jako světelné znečištění), které může představovat fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby.

Oblast výměny svítidel je v souladu s Generelem veřejného osvětlení zařazena do environmentální oblasti E4 a E3.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle §46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Mezi základní povinnosti Zhotovitele patří:

- Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdravé neohrožující prostředí, vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizik.
- Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny.
- Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popřípadě přípravy stavby.
- Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny.
- Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu.
- Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby.
- Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí být trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich poškození.
- Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět až po 8 hodině ránní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení či místních předpisů neurčují jinak.
- Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a hydranty. V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3m.

ZÁVĚR

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení provedena výchozí revize.

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové dokumentaci opraví podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi předá investorovi montážních prací. Tuto dokumentaci musí investor uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit.

PŘÍLOHY

Součástí zpracované technické dokumentace je zároveň níže uvedený rozsah příloh:

- Příloha č.1 – Světelně-technické výpočty
- Příloha č.2 – Mapový podklad pro výměnu svítidel VO
- Příloha č.3 – Soupis prací, dodávek a služeb
- Příloha č.4 – Parametry svítidel


Svitavy - NPO 2022

Výměna svítdel VO - rozsah projektu

Legenda


- NPO 2022 - CELEK PROJEKTU
- NPO 2022 - ZRUŠIT SM
- NPO 2022 - Dotčené RVO








Měřítko 1 : 3800

50 0 50 100 150 200m













Měřítko 1 : 3800

50 0 50 100 150 200m







Meritko 1:3800

