

SPECIFIKACE POŽADAVKU

2 ks klimatizační jednotky do laboratoře

Klimatizační jednotky (2 sestavy) budou využívány v prostorách laboratoří SVU Olomouc, pracoviště Kroměříž. V laboratorních prostorách se nachází analytická instrumentace, která při provozu generuje teplo, které je potřeba kompenzovat pomocí klimatizačních jednotek.

Specifikace:

- statická (nástěnná) klimatizace (vnitřní + vnější jednotka)
- vnější jednotka s umístěním na střeše budovy
- Rozměry vnitřní jednotky (mm): max 1150 × 350 × 250
- Rozměry vnější jednotky (mm): max 1100 x 800 x 450
- dálkové ovládání
- výkon při chlazení: min. 6,5 kW
- energetická třída chlazení A+
- hlučnost do 55 dB při maximálním výkonu
- Rozsah nastavitelných teplot – 16 ~ 30
- průtok vzduchu - vnitřní jednotka až 1200 m³ / h
- možnost odvodu kondenzátu na obě strany
- pohyb lamel vodorovně i svisle
- min. 5 rychlostí ventilátoru
- 2-stupňový kompresor
- automatický režim s nastavitelnou teplotou
- funkce soft start
- dálkové ovládání
- instalace, montáž, zapojení a zprovoznění klimatizačních jednotek

Ostatní:

- instalace, montáž, zapojení a zprovoznění klimatizačních jednotek
- revizní zpráva / prohlášení o shodě
- manuál k obsluze a zaškolení obsluhy při instalaci
- odvoz a likvidace původních klim. jednotek
- záruka min. 2 roky
- datum dodání (realizace instalace a zprovoznění) do 6 týdnů

Ostatní požadavky:

Dodavatel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dále dodavatel zajistí při plnění veřejné zakázky veškeré povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu životního prostředí. Plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.