

Sídlo firmy:

Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

<http://www.horak-bros.com>

Prodejní oddělení:

Mělnická 150, 277 06 Lužec n/Vlt.

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Obchodně - technické oddělení:

Plzeňská 59, 150 00 Praha 5

Tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pro firmu: **Obecní dům**

Akce: **CHZS-L-1250**

Nabídka č.: **0449 _23**

Smlouva č.:

k rukám [REDACTED]

fax/e-mail:

počet stran: 2

Chladicí zařízení:

Dělené chladicí zařízení (split) **CHZS Horák** = KCHJ + výparník + rozvaděč + propojovací potrubí
Teplota chl. prostoru: **-18°C až -20°C (MB)**, teplota měřena v ustáleném stavu, dle aktuálního zaskladnění.

Součástí KCHJ je **konzola**, 3 bm Cu sací a kapalinové
potrubí (nezakryté), včetně izolace a úchytů. Chladivo **R452A**.

KCHJ je umístěna na **konzolách**,

Pro KCHJ je nutno zajistit dostatečný prostor vč. proudění vzduchu, viz nákres umístění KCHJ.

Dle umístění KCHJ je nutno upřesnit trasu a délku chl. potrubí vč. prostupů.

Případná větší délka chl. potrubí bude doúčtována podle skutečnosti, pro chl. potrubí nad 15 bm nutno prověřit i chl. výkon KCHJ.

Základní parametry pro KCHJ: el. přívod 230V 16A 1,25kW, odvětrání 800m³/h

Parametry KCHJ vč. **el. přívodu, hlučnosti a odvětrání** KCHJ viz dispoziční nákresy a stavební připravenost.

Rozměr KCHJ 410 x 470 x 325 mm (šxhxl) a hmotnost 39 kg.

U chl. zařízení není možné vyloučit tónovou složku.

Chladicí zařízení je navrženo tak, že umožňuje dosažení skladovacích parametrů v CHM za těchto podmínek:

- okolní teplota KCHJ **+32°C** (min. 0°C) a okolní teplota CHM **+25°C**
- odvětrání KCHJ (800 m³/h vzduchu),
- zaskladnění zbožím **200 kg/m³** (volný prostor pro manipulaci se zbožím a cirkulaci vzduchu pod stropem CHM)
- denní výměna zboží **10 %** z celkového zaskladnění zbožím
- vstupní teplota zboží **-10°C (MB)**
- součinitel prostupu tepla izolací **k = 0,27 W/m²K (CHB)** a **0,17 W/m²K (MB)**

Pro informaci si dovoluujeme uvést sortiment výrobků dodávaných naší firmou:

Sendvičové PUR a minerální panely.

Chladicí a mrazicí boxy KLASIK.

Typové chladicí a mrazicí boxy.

Boxy MINI a MINI-R (rohové).

Další vybavení boxů - osvětlení, ochrana stěn, okna, dveřní clony, nájezdy atd..

Chladírenské a mrazírenské dveře otočné a posuvné, ruční nebo strojní.

Provozní dveře.

Regály a závěsné systémy.

Chladicí zařízení - blokové jednotky, dělené zařízení (split), sdružené jednotky.

Chladicí skříně CHS (jednoprostorové), KOMBI (víceprostorové).

Speciální chladicí skříně CHS-O (odpadky), CHS-P (KEG).

Vitríny pro řezníky a uzenáře VK, VP.

Zchlazovače a zmrazovače ZCM (kompakt), ZC, ZM.

Kontejnerové boxy CHK, MK.

Boxy pro **zemřelé** (systém pro úchovu zemřelých).

Nářezový stroj.

Více informací o naší firmě na:

www.horak-bros.com