



MĚSTO PŘÍBRAM

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram.eu
ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: OBJ1707369

Objednatel:

Město Příbram
Tyršova 108
261 19 PŘÍBRAM I

IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132

bankovní spojení –

Dodavatel:

Manresa Bohemia s.r.o.
K Červenému vrchu 845/2b
16000 Praha
IČ: 03815111,
DIČ: CZ03815111

E

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp. cena (s DPH)
Elektroinstalace - Nový rybník			105 536,20
Termín dodání: 09.06.2017			Celkem
			105 536,20

Objednáváme u Vás provedení elektroinstalačních prací na Novém rybníce. Konkrétně se jedná o rozvod z rozvaděče umístěného v objektu pro plavčíka ke světlům na molech a ke světlům kolem palisádové stěny. Dále bude přidán jistič pro čerpadlo do vrtu a pro čerpadlo ke skluzavce vč. ovládání. V objednávce je zahrnuta revize elektroinstalace. Nedílnou přílohou objednávky je cenová nabídka.
Předpokládaná cena: 87.220,00 Kč bez DPH, tj. 105.536,20 Kč vč. DPH

Způsob platby: převodním příkazem

V Příbrami dne: 31.05.2017

Vyřizuje: Ing. Milan Štufka, tel.:
e-mail:

Schválil(a): Ing. Jindřich Vařeka

Objednávku převzal(a) a akceptoval(a) dne: Podpis..

Požadujeme splatnost faktury 30 dnů. Fakturu zašlete s náležitostmi daňoveno dokladu na adresu objednatele.

Objednatel v rámci tohoto plnění vystupuje jako osoba povinná* - nepovinná* k dani z přidané hodnoty.

Na fakturu je nutno uvést číslo objednávky nebo přiložit její kopii, jinak nebude proplacena.

*nehodící škrtněte

Nabídka elektroinstalace - Nový rybník

Materiál	Množství	Jednotky	Cena /Jednotku	Celkem bez DPH
Arot prům. 50	720 m		13,5	9720
Zemnídl pás FeZn 30x4	190 m		32,9	6251
Drát FeZn prům. 8	35 m		30,9	1081,5
Drát FeZn prům. 10	40 m		32,4	1296
Swarka SR02 (pás/pás)	12 ks		33,2	398,4
Swarka SR03 (pás/pás)	24 ks		32,6	782,4
Swarka SS	10 ks		24,3	243
Swarka SP1	8 ks		36,1	288,8
Folie výstražná	330 m		1,8	594
CYKY 3Cx2,5	630 m		17,9	11277
CYKY 3Cx1,5	8 m		11,8	94,4
CY 2,5	680 m		6,3	4284
CYKY 5Cx2,5	140 m		33,4	4676
CYKY 5Cx6	2 m		75,6	151,2
Krabice Acidur + výplň (trvalé ponoření)	7 ks		342,1	2394,7
Rozvaděč 24 mod. povrchový IP 65	1 ks		1204,2	1204,2
Proudový chránič 25/4/100	1 ks		1846	1846
Hlavní výplněc 32/3	1 ks		530,2	530,2
Jistič PL7-6/1/8	1 ks		110,2	110,2
Jistič PL7-10/1/8	2 ks		90,7	181,4
Jistič PL7-16/1/8	2 ks		83,6	167,2
Stýkač R230/SS	1 ks		340	340
Hodinky týden, digi.	1 ks		1706,2	1706,2
Soumrakové čidlo	1 ks		732,4	732,4
Lůžka 40x40	1 ks		31,4	94,2
Příchytka kovová	3 m		17,8	1068
Zásuvka gumová	60 ks		68,7	68,7
Spínací tlačítko	1 ks		370	370
Husl krk pevnost 750N/UV	70 m		6,9	483
Časové relé/ 24V	1 ks		568,6	568,6
Zdroj 24V	1 ks		337,2	337,2
Pomocný materiál	1 kpl		2980	2980
Revize	1 kpl		2600	2600
Práce + doprava	1 kpl		28300	28300
Celkem bez DPH				87 220 Kč

- * Poznámka: Pro osvětlení u palisád je počítáno, že světla dodaná investorem mají možnos séřhového smýčkování (přívod + odchod).
V případě že není možné osvětlení smýčkovat, je nutné dodat další krabice Acidur + výplň (viz. výše uvedená položka v rozpočtu) a to o 6ks.
Dle dnešní dohody je do nové vybudované rozvaděče přidán jistič pro čerpadlo do vrtu a dále je přidáno jističní čerpadla skluzavce + ovládní.
Dále je v nabídce zahrnut Proudový chránič, který je nutný dodat, kvůli splnění požadavků norem a vyhovujícímu stavu pro revizi.
Nabídka obsahuje veškerý materiál a práce vedoucí k plně funkčnímu stavu nové vybudované elektroinstalace osvětlení a čerpadel.
- * Poznámka ze dne 16.5: Dle dnešní dohody byly z projektu vyjmuty komponenty na ovládní osvětlení, které byly sjednoceny na ovládní pouze z jednoho prvku a které budou blokovány soumrakovým čidlem.
Dále byla navýšena výměra Arotu, kvůli rezervě a s tím byl navýšen i počet metrů u CY 2,5.
Dle dohody bude do rezervního arotu protažen pouze vodič CY 2,5, který bude sloužit pro připojení dalších zařízení.
- * Poznámka ze dne 23.5: Dle dnešního dodání parametru čerpadla byl zatažen do vrtu kabel CYKY 5Cx2,5 pro případnou rezervu. Na přání investora, se nabídka navýšila o spošutčí tlačítko pro čerpadlo na skluzavce a jeho ovládní. Pro bezpečný provoz bylo použito napájení 24V a kryt tlačítko je z tvrzeného nehořlavého plastu pro vyšší odolnost.
Dále se rozvaděč doplnil o trať na 24V a časové relé pro ovládní běhu čerpadla.
Kvůli navýšení komponentů v rozvaděči a tudíž většímu odběru elektrické energie byl zvolen přírodní kabel CYKY 5Cx6.