


OBLOUKOVÝ SVĚTLÍK S01 - 10 KS
Popis světlíku: Střešní pásový obloukový (segmentový) světlík (např.: ALLUX SANDWICH THERMO) standardní výšky 1/7 šířky světlíku, s ventilačními klapkami s elektropohonem, se systémovou konstrukcí z AL profilů s přerušeným tepelným mostem na podsadě z pozinkovaného plechu s výplní TI
Skladební rozměr světlíku - zadávací rozměr = rozměr podsady: 2 x 8000 x 3000mm
 Výrobní rozměr: bude upraven na připravenou podsadu dle výrobce
 $U_w = 1,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro celou výplň vč. rámu)
Konstrukce: systémová celohliníková samonosná konstrukce z AL profilů s přerušeným tepelným mostem, osazená na podsadě z pozinkovaného plechu.
povrchová úprava: vrchní krycí nástřik, barva světle šedá, specifikace výběrem ze sortimentu výrobce
Podsada: termoizolační obdélného půdorysu, uložená a kotvená v příčném směru do ocelových profilů a z vnější strany opatřena TI, materiál ohýbaný pozinkovaný plech tl. 3,0mm do profilu průřezu U 80x280/3mm s horním okapním nosem,
Rozměry podsady: 2 x 8000 x 3000mm
Zasklení: dvojitě sedvičové zasklení - polykarbonátové desky 1x PC 10mm opál - 10mm mezera - 1x PC10mm čirá, $U_{wm} = 1,10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Ventilační klapky: elektropohon s jednotným ovládním pevným spínačem z prostoru haly + čidlo větru a deště s automatickým uzavřením klapky, délka klapky 1500mm; Počet ventilačních klapek: 4ks
Kování: systémové ze sortimentu výrobce
Elektropohony klapek (4ks), čidlo větru a deště: systémové ze sortimentu výrobce
Umístění: střeška nad montážní halou
Reakce na ohně: B, s1, d0



ZODP. PROJEKTANT	ING. VLASTIMIL BRABEC		A2-PORT . s.r.o. projektční kancelář ORLOVA 155, 436 03 LITVŇOV 3 IČO: 25424866	PARE: STUPEŇ: PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU REALIZAČNÍ PD ČÍSLO ZAKÁZKY: 050-0341	
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER				
KRESLIL	ING. VLASTIMIL BRABEC				
KRAJ:	Ústecký	OBLAST:	Ústí nad Labem	K.Ú.:	Všebořice
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			FORMÁT: Bx A4	DÁTUM: 06/2019	
OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA SVĚTLÍKŮ NA OBJEKTU OPRAVNÝ TROLEJBUSŮ na p. č. 898/75 v k. ú. Všebořice					
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST - NOVÉ KONSTRUKCE			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS STŘECHY			1:100	01	