

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

NÁZEV ZAKÁZKY: **Oprava fasády a podlahových krytin**

MÍSTO PLNĚNÍ: **Ubikace u věže Třebovice,** [REDACTED]

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Objekt slouží jako zázemí a dílna obsluhy součinnostní střelnice Třebovice, [REDACTED]

Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, s pultovou střechou, stáří cca 60 let.

Na základě požadavku útvaru a posouzení stavu bude přikročeno k celkové opravě objektu. Fasáda objektu bude otlučena (80-100%), očištěna tlakovou vodou, našpicována, nahozena MVC a natažena tenkovrstvou silikonsilikátovou zatíranou omítkou. (souvrství např. Cemix lepicí a stěrkový hmota s vloženou výztužnou sítí ze skelných vláken Vertex R 131 nebo R 117, Cemix penetrace silikát a Cemix silikonsilikátová omítka COMFORT) Barva fasády bude v odstínech zeleně –např. RAL 7035. Okna a vstupní dveře jsou již plastové a zůstanou zachovány (nesprávně nainstalované vstupní dveře, budou znovusazeny). Původní ocelové zárubně vstupních dveří a veškeré mříže budou demontovány. Dvoje dvoukřídlé ocelové dveře do dílny budou vyměněny za ocelové. Stávající markýzy budou demontovány a nahrazeny kovovými s kaleným sklem. Vstupní schodiště bude rozebráno, vyzděno od základů z tvárníc ztraceného bednění, osazeno prefabrikovanými schodnicemi a ocelovým zábradlím v úpravě pozink. Okapový chodníček z betonových dlaždic 500/500mm bude opraven výměnou.

Vnitřek budovy: stěny budou očištěny, částečně otlučeny do 10%. V místnosti č. 105 osekán původní bělinový obklad stěn, v místnosti č. 108 bude demontováno dřevěné obložení stěn. Omítky budou následně opraveny, přestukovány a vybíleny, V místnosti 109 bude obnoven olejový nátěr stěn. Původní poškozené dlažby budou v místnostech č. 101, 105, 106, 107 a 108 nahrazeny keramickou dlažbou se slinutým střepem např. Taurus industriál v šedém odstínu. Stávající podhledy budou demontovány a nahrazeny sádkartonovými deskami.

Zdravotechnika: stávající nevyhovující bojler bude vyměněn, dále bude vyměněno umyvadlo a dřez, včetně baterií.

Elektro: v objektu je původní rozvod elektrické energie, ještě tažený v hliníkových vodičích. V rámci oprav dojde kompletní výměně elektrorozvodů, včetně rozvaděčů, jištění, zásuvek, vypínačů, topných konvektorových těles (např. Hetta H170 1700W včetně manuální regulace na panelu – výrobce firma Topení severní Čechy s.r.o.) Vnitřních stropních svítidel – 18ks a jednoho externího budou nahrazeny dle specifikace. K opravě elektrorozvodů dojde především z důvodu problematického a zastaralého hliníkového vedení. Bude nahrazeno měděnými vodiči. Rozvod protipožární signalizace a zabezpečovacího systému bude demontován a reinstalován po vzniklých stavebních opravách.

V rámci technického zhodnocení bude zpětně nainstalováno plastové otevíravé dvoukřídlé okno, v místnosti č. 105, v místnosti č. 107 bude nainstalován optický sádrokartonový předěl s dveřmi, v části elektro bude systém doplněn o proudové chrániče.

Podrobný výpis viz položkový rozpočet – příloha číslo 1 SOD

V POLNÉ NA ŠUMAVĚ

ZPRACOVAL:

email

