

Váš dopis

Ze dne:

Číslo jednací:

31.OBMV.2023

Vyřizuje:

Jiří Götz

Tel.:

██████████

E-mail:

████████████████████

Datum:

4.8.2023

JOHN Stanislav s.r.o.
U Haldy 1816/18
Dobrá Voda u Č. Budějovic
373 16
IČ: 260 88 819

OBJEDNÁVKA:

Objednáváme u Vás dodávku a montáž „Chlorovací stanice ve VDJ Třeboň“ dle cenové nabídky č. **2023-0010 ze dne 2.8.2023.**

Součástí nabídky bude nastavení parametrů, odzkoušení a zaškolení obsluhy.

Zařízení by mělo být navrženo na denní průtok pitné vody 1000 – 1500 m³/ den a chlorace v rozmezí 0,05 – 0,3 mg Cl / litr .

Termín dodání: dle dohody

Forma fakturace, datum splatnosti: Fakturace po převzetí díla, platba převodem na základě vystavené faktury, splatnost 14. dní.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kajan - ██████████

František Bílek – ██████████

S pozdravem
Jiří Götz
provozní technik