



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV  
Masarykovo náměstí 100  
256 01 Benešov

tel: 317 754 111  
fax: 317 754 199  
e-mail: mubene@benesov-city.cz  
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 79788/2015/VÝST  
SPIS. ZNAČKA: VÝST/78440/2015/JIB  
VYŘIZUJE: Ing. Beatrix Jiráňová - oprávněná úřední osoba  
TELEFON: 317 754 244  
E-MAIL: jiranova@benesov-city.cz  
DATUM: 01.12.2015

## PROTOKOL

z místního šetření stavby dne 01.12.2015 (úterý) v 9,00 hodin, podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Přítomni:

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad – Ing. Jiráňová

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 21  
Praha 5 – p. Pohunek, p. Kellner

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, Na Baních č.p.  
1535, 156 00 Praha – por. Vyhnálek

Úřad městyse Divišov, stav.úřad, Horní náměstí č.p. 21, 257 26 Divišov - omluveni

MěÚ Benešov, Odbor ŽP, Masarykovo nám. č.p. 100, 256 01 Benešov —

SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Ing. Jan Novotný  
Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K zahradnictví č.e. 13, 180 00 Praha – Ing. R. J. P. J. K.

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 000 66 001, Zborovská  
č.p. 81/11, 150 21 Praha 5,  
kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 257 93 349, Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3

Předmětem jednání je stavba:

### III/11127 RADONICE, mosty ev.č. 1127-4 a 5 a silnice

na pozemcích parc. č. 82, 1241, 1490/2, 1490/4, 1490/6, 1490/7, 1503 v katastrálním území Zdebuzevs  
(dále jen "stavba").

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad, jako speciální stavební  
úřad, vydal dne 18.12.2013 pod č.j. MUBN/75690/2013/VÝST stavební povolení, které nabylo právní moci

Stránka 1 z 3

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je členem sdružení IČO 0001

dne 30.01.2014. Dne 20.11.2015 podal stavebník žádost o předčasné užívání stavby, místní šetření na stavbě bylo Městským úřadem Benešov, Odborem výstavby a územního plánování, silničním správním úřadem (dále jen „Odbor výstavby“) svoláno na dnešní den.

Referent Odboru výstavby seznámil přítomné s předmětem jednání a konstatoval, že šetření bylo řádně vypsáno a dotčené osoby vyrozuměny.

Úkon byl zahájen v 9,00 hodin dne 01.12.2015 (úterý). Místo bylo prohlédnuto, byla pořízena fotodokumentace.

#### Popis stavby podle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení:

Směrové, výškové řešení i šířkové uspořádání zůstává stávající. Bude odfrézováno 20 mm v intravilánu (100 mm v extravilánu) a provedena sanace (120 mm) v celé šířce vozovky. Následuje recyklace homogenizovaného konstrukčního souvrství na hloubku 150 mm (resp. 120 mm) za studena na místě s přidáním kombinovaného pojiva asfalt+cement. Následně budou položeny asfaltové vrstvy obrusná v tl. 40 mm a ložná 60 mm (resp. 70 mm v extravilánu).

Bude provedeno zpevnění zemní krajnice tl. 0,15 m asfaltovým recyklátem a ohumusování svahů. V extravilánu je odvodnění příčným a podélným sklonem do okolního terénu – příkopy budou pročištěny. V obcích je voda odváděna systémem zpevněných a nezpevněných příkopů, propustů a vpustí zaústěných na několika místech do krátkých úseků stávající dešťové kanalizace. V rámci stavby bude provedeno na několika místech zpevnění příkopů pomocí betonových žlabovek a úprava některých vpustí a propustků. V km 4,373 bude voda z přípojící se komunikace zachycena příčným žlabem a napojena do stávajícího zatrubněného příkopu, který bude zrekonstruován. V km 4,474 (kde je nyní voda z nejnižšího místa v pravostranném příkopu převáděna vlevo, kde je vyústěna na soukromém pozemku) bude provedeno převedení vody zatrubněným příkopem až k dalšímu propustku, t.j. obnovení stávajícího nefunkčního zatrubněného příkopu.

Kamenné propustky budou nahrazeny betonovými a poškozené betonové budou opraveny.

V místech propustků bude vozovka odstraněna v celé konstrukční skladbě a nahrazena novou v celé tloušťce 430 mm (resp. 410 mm v extravilánu).

#### Stavebník předložil:

- Dohodu se zhotovitelem o předčasném užívání stavby v období od 02.12.2015 do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do 30.10.2015
- PROTOKOL PŘEVZETÍ

#### Rozsah stavby, skutečný stav:

Jedná se o předčasné užívání stavby v rozsahu: komunikace č. III/11127, která je provozuschopná.

STAVBA JE PROVEDENA PÍLNO POKT<sup>o</sup> 11127-4,5, V ÚSEKU  
KM cca 4,3 PD 5,4 km.

P-OR souhlasí s předeps. udržením stavby bez doplnění  
P-OR upozorňuje na nutnost označit křižovatku

SIL. č. III/1127 a ne (směr LIBEČ) / KDM III/1127 bude hlavní PK.  
V úseku od MDOVIC A E PO

DALE JE NUTNÉ OSADIT V ZATAČCE SIL III/1127

~~P-OR~~ POSTAV. Č. 1127-3 ~~VE SMĚRU OD RADOŠE~~

3 OBOUSMĚRNĚ: Z 3 VODÍČI TADOLE.

DALE DOPLNIT ČERNÝ SLOPEK SILNICI.

U KAPOJEVÍ ÚČEL. KOMUNIKACE U POSTU Č. 1127-3.

P-OR POKRÝJE DOPLNĚNÍ SVODIČEL V ÚSEKU <sup>SO TRAVNÍ STAVĚ</sup> OD STAV.

SVODIČEL U POSTU Č. 1127-3 V DÉLCE cca 500 m A DALE

V ÚSEKU U POKRSTU Č. (TRAVNÍ ZATAČKA) V OBOU SMĚRECH.

DALE POKRÝJETE UMÍSTĚNÍ SILNICIČH BILYČH SLOUPKŮ

MIMO OSEC A V OBCI U POKRSTKŮ V KM 4,373.



Úkon byl skončen v 9,50 hodin dne 01.12.2015 (úterý), přečteno, podepsáno.

Podpisy všech přítomných:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Doprastav, a.s., organizační

složka Praha, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát,

Městys Divišov, MěÚ Benešov, Odbor ŽP, SUDOP PRAHA a.s.

Odbor výstavby

[www.benesov-city.cz](http://www.benesov-city.cz)

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



TOTASIE : YANVO + 4°C 22. 11. 2016  
 TOJET TPA : ATOT (ZIMNOE) + 6P 479  
 TPA. DORA : 400 - 1400  
 TPA. MELO : BREDER, VNEC, PLETA  
 ZAVKOVA, CATERA, CISTETA 100A

- ROZPOMC. - ZACHYTA ZA HODENIA  
 VNEC KOSTOL KACTATOL OSLE  
 - UPRAVA VNEC  
 - VACOVANIE MELO  
 - VROZCENIE ZACHYTA CIE

ZAZNAM ZASTAVITELA 22. 11. 2016

TEI BEMODNE VNECOTI ZOLO  
 ZINTENE ZE V 67 222 UPOTI OTEBIE  
 STEIE NA TOVODNOM KAMELOM  
 PRIETPUSIE YE ZOETPANIJA ZINTIA,  
 KTORA DEET IRA NA XARIADLI, V JEJ  
 SLIEZKOTI ZOCHADZA E ZOHU IV  
 STAPAHU CEHO TELETA CESTY. E ZOHODU  
 TOKLADKI VOIEHO AFETISIEHO KOTELA  
 ZIDE NUTUE ZINTIA ODSTRANIT V  
 NYLOPII ZALAD A ZARETOVO IAC  
 STEJU NA STAPAHU ICA KAMELOM TIEPUS  
 TAE ATY NEDU CHADZAO E ZOHU IV  
 ZETNIEHO TELETA. O TIEBETU  
 TOME ZIDE VTOBIEU FOTI ZAKUREVACIA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	III/11127 Radonice, mosty ev.č.11127 – 4,5 Mimořádný kontrolní den
DATUM	22.11.2016
MÍSTO	Radonice, Zdebuzevs
ÚČASTNÍCI	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A)	Ing. Jan Sedláček - TDI

**Na dnešním mimořádném KD bylo dohodnuto následující:**

- Při pochůzce úsekem v km 2,220 v místě původního kamenného propustku dochází k jeho sesuvu a deformaci – bude nutné provést sanační opravu tak, aby nedocházelo k degradaci silničního tělesa a byl zajištěn plynulý odvod dešťových vod
- Na místě bylo konstatováno, že musí být proveden nový základ ve vtokové části vč. zpevnění kamenem, zároveň bude potřeba provést novou římsu a zábradlí

Upozorňuji zhotovitele, aby si v předstihu před kolaudací zajistil geodetické zaměření skutečného stavu I.,II., a III. etapy vč. dokumentace skutečného provedení, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací, zabudovaných materiálů atd.

Ve Zdebuzevsi 22.11.2016