

# OBJEDNÁVKA

číslo: 1114/23/07

Datum vystavení objednávky: 20.07.2023

**Dodavatel:** TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod

Bucharova 2641/14, 15800 Praha  
IČO: 09266968, DIČ: CZ685271583

**Objednatel:** Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt Jungmannova 738/18, PRAHA 1, odstranění závad zjištěných při inspekční prohlídce výtahu (nedostatečná funkce řízení při požáru, chybějící nouzová signalizace v prohlubni, chybějící nouzové osvětlení na střeše klece, chybějící nebo nedostatečné ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevř. dveřmi, chybějící nebo nevyhovující ovládací zařízení v prohlubni) - podrobný rozpis součástí nabídky. Cena dle vámi zaslané cenové nabídky ze dne 29.06.2023.

**Cena celkem: 157 320,00 Kč bez DPH**

**Přijetí nabídky s dod. tktj hebo odchylkou se vylučuje.**

Fixní termín: 31.08.2023

Ml. J. Jan Houška  
Předseda představenstva

Ing. Josef Blaha  
Místopředseda představenstva

Na fakturu je nutné uvést/ objednatel dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: [faktury@tcp-as.cz](mailto:faktury@tcp-as.cz)!!!

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: [email@tcp-as.cz](mailto:email@tcp-as.cz).

Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu:

[www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatele-smlouvy](http://www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatele-smlouvy)

Vystavil:

Kontroloval:

Razítko:

Číslo nabídky: N22672

**Odesílatel:**

TKE Elevator Eastern Europe GmbH,  
odštěpný závod  
Bucharova 2641/14  
158 00 Praha 5

Datum: 27.06.2023

Počet stran: 1

www.tkelevator.com

info

IČO: 09266968 DIČ: CZ685271583

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 79526

**Příjemce:**

správce  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Mariánské náměstí 2/2  
110 00 Praha 1

Cenová nabídka na odstranění závad zjištěných při inspekční prohlídce výtahu.

**zařízení: 14014 (V1V1) - Jungmannova 738/18 Praha 1**

Rozpis položek		Počet	Cena bez DPH
102	004332 ŠTÍTEK-nes.k evak.os.nepo.při požáru, 5x9 (ks)	5,00	110 Kč
104	004513 TLAČÍTKO THYSEN "zvonek - alarm" (ks)	2,00	2 240 Kč
105	000294 KABEL CYSY (m)	10,00	150 Kč
106	SPOJOVACÍ materiál	1,00	220 Kč
108	OSVĚTLENÍ nouzové (sada)	1,00	4 260 Kč
no	SYSTÉM ochrany proti neúmyslnému pohybu klece ve stanici	1,00	118 300 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>125 280 Kč</b>
103	Práce - Instalace tlačítek zvonku pod a nad kabinu		7 910 Kč
107	Práce - instalace nouzového osvětlení na střeše kabiny		3 390 Kč
109	Práce - instalace prostředku proto neúmyslnému pohybu klece ve stanici		20 340 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>31 640 Kč</b>
101	Dopravné na místo		
<b>Doprava celkem</b>			<b>400 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení: (cena je uvedena bez DPH)</b>			<b>157 320 Kč</b>

„Tato nabídka je platná pouze do doby, kdy bude dodavatelem  
na místě i s tím, že v případě  
obvážných v zájmu a dle platnosti a  
tprpH lovat záruky transparentnosti,  
rovněž s ohledem a zájmu eliminace.“

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení

Dodací podmínky: 9-10 týdnů od objednání

Práce je naceněna základní sazbou

"Práce v běžné pracovní době zhotovitele", mimo běžnou pracovní dobu je účtován příplatek dle platného ceníku/VOPSS

Vypracoval:

Str 1 / 1



**BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.**

Olbrachtova 1589/1  
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Máslo  
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel. [redacted] web: www.bureauveritas.cz

**TCP** TRADE CENTRE PRAHA  
a.s.

došlo dne 7.11. -04- 7072

č.j.: 408/22



# INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Vydaná inspekčním orgánem č. 4012, akreditovaným ČIA, o. p. s.

Evidenční číslo inspekční zprávy:  
IZ 71/22/BVM

Účel inspekce: inspekční prohlídka výtahu dle čl. 6 ČSN 27 4007/2014 a posouzení provozních rizik dle čl. 7 ČSN 27 4007/2014

<b>Klient:</b>	TK Elevator Eastern Europe GmbH, odštěpný závod
<b>Objednávka:</b>	Dle smlouvy
<b>Ze dne:</b>	09/03/2022
<b>Vystavil:</b>	p. [redacted]
<b>Zakázka číslo:</b>	10999717
<b>Datum inspekce:</b>	31/03/2022
<b>Umístění výtahu:</b>	Jungmannova 738/18, Praha 1
<b>Provozovatel:</b>	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánská nám. 2/2

## Základní data:

<b>Servisní firma:</b>	TK Elevator Eastern Europe	<b>Ev. č.:</b>	14014
<b>Výrobce/Dodavatel:</b>	thyssenkrupp Elevator		
<b>Rok výroby:</b>	2007	<b>Třída výtahu:</b>	I.
<b>Typ výtahu:</b>	TOV	<b>Nosnost v kg:</b>	630
<b>Jmenovitá rychlost:</b>	1	<b>Zdvih v m:</b>	12
<b>Pohon:</b>	Bezpřevodový	<b>Řízení:</b>	Sběrné dolů
<b>Počet stanic/nást:</b>	4/4	<b>Nosné prostředky:</b>	Lana
<b>Výrobní číslo:</b>	290706009	<b>Modernizace:</b>	



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1  
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město  
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel | [redacted] | /bureauveritas.cz



I 4012

Jako podklad pro hodnocení nebezpečí/nebezpečných situací výtahu byl použit následující postup a normy:

Inspekční postup IP 2-30 akreditovaného inspekčního orgánu a:

ČSN EN 81-20, y	ČSN 27 4002	ČSN 27 4007 y	ČSN EN 81-21+A1
ČSN 33 2000-1 ed. 2	ČSN EN 81-80 ed.2 y	ISO/TS 14798	ČSN 27 4011
ČSN EN 81-50	ČSN EN 60204-1 ed. 2		

a tato předložená dokumentace:

Kniha výtahu/ Pasport y	Kniha dozorce výtahu	Revizní kniha/ doklady o OZ y	Dispoziční výkres
Elektrická schémata y	Hydraulické schéma	Prohlášení výrobce o shodě	Osvědčení o úřední zkoušce
Ostatní doklady	Záznam z předchozí IP		

Použité měřicí přístroje:

Měřidlo

	Výrobní číslo	Datum kalibrace
Luxmetr	AJ.03069	26/10/2020
Svinovací metr	1712	09/10/2020

## Provedené úkony:

I. Inspekční prohlídka podle čl. 6 ČSN 27 4007/2014

- kontrola technické dokumentace a dokladů a jejich shoda s výtahem.
- vizuální prohlídka.

II. Přehled a posouzení provozních rizik podle čl. 7 ČSN 27 4007/2014 v rozsahu podle tabulky 1 ČSN EN 81-80+Z1/2006 s vyhodnocením podle tab.

B2 a NA 1

ČSN EN 81-80+Z1/2006.

Ad Při inspekční prohlídce bylo zjištěno:

Úkon

	Vyhovuje
Kontrola předložené technické dokumentace	Ano
Vizuální prohlídka - části výtahu - porovnání s dokumentací	Ano

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

provozovna: Olbrachtova 1589/1 Krč 140 00 Praha 4, IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1  
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město  
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt; tel: [redacted], web: www.bureauveritas.cz



I 4012

AD II: Přehled zjištěných provozních rizik:

Provozní riziko – nebezpečná situace podle ČSN EN 81-80 ed.2

	Nápravná opatření (opatření ke snížení rizika)	Úroveň rizika	Opatření, která je nutné použít
1.4 Chybějící nebo nedostatečná funkce řízení při požáru	opatření podle EN 81-73	Vysoká	Ano
2.16b Chybějící nouzová signalizace v prohlubni	zřídit zařízení ALARM podle EN 81-20:-, 5.2.1.6 (pokud nejsou instalovány prostředky pro záchranu uvězněných osob)	Střední	Ano
5.9 Chybějící nouzové osvětlení na střeše klece	instalovat nouzové osvětlení na střeše klece podle EN 81-20:-, 5.4.10.4	Nizka	Ano
6.6 Chybějící nebo nedostatečné ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu klece s otevřenými dveřmi	Instalovat ochranné prostředky proti neúmyslnému pohybu podle EN 81-20:-, 5.6.7	Vysoká	Ano
10.5 Chybějící nebo nevyhovující ovládací zařízení v prohlubni	instalovat v prohlubni ovládací kombinaci revizní Jízdy podle EN 81-20:-, 5.2.1.5.1 b)	Nizka	Ano

BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

provozovna: Olbrachtova 1589/1 Krč 140 00 Praha 4, IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt; tel: [redacted]

www.bureauveritas.cz



BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachlova 1589/1  
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město  
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel. [redacted] e-mail: [redacted] web: www.bureauveritas.cz



I 4012

### ZJIŠTĚNÍ UČINĚNÁ V RÁMCI INSPEKČNÍ PROHLÍDKY:

- a. Provozní riziko s VYSOKOU ÚROVNÍ se na výtahu vyskytuje 2 x.
- b. Provozní riziko se STŘEDNÍ ÚROVNÍ se na výtahu vyskytuje 1 x.
- c. Provozní riziko s NÍZKOU ÚROVNÍ se na výtahu vyskytuje 2 x.

Doplnit varovnou značku na RV. Doplnit cedulky výtah není evakuační.

### Závěr inspekce:

#### **Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno:**

- a. Provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění zjištěných rizik vysoké a střední úrovně.





BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Olbrachtova 1589/1  
1400 Praha 4

Provozovna: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město  
IČ: 08800472, DIČ: CZ08800472

Kontakt: tel.: [redacted] web: www.bureauveritas.cz



Příští inspekční prohlídka musí být provedena do 31/03/2028 .

Prohlášení:

Tato inspekční zpráva je vydána v souladu s uplatňovanou flexibilitou a akreditovaným inspekčním postupem IP 2-30 na základě našich nejlepších znalostí a schopností a je podložena výsledky provedených kontrol, jejichž rozsah je výše uveden, avšak nezbavuje výrobce, dodavatele, montážní organizace a provozovatele jejich odpovědnosti, vyplývající z kontraktačních podmínek a z podmínek daných příslušnými zákony, vyhláškami, technickými normami a předpisy. V rámci inspekční prohlídky nebyl využit subdodavatel. Tuto zprávu nelze bez souhlasu inspekčního orgánu a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Rozdělovník:

1x klient  
1x IO

Ve Starém Městě, dne 03/04/2022

Inspektor: [redacted]  
Podpis Inspektora:

[redacted signature]

Inspekční orgán : BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Razítko :

