


Příloha č.2. Rozmístění elektrických zámků dveří

Nákres rozmístění elektrických zámků na dveřích



Zámek

Zámky musí mít od sebe min. vzdálenost 100 mm pro zamezení jejich vzájemného ovlivňování.