

Jan Souček, Montáž a servis tepelné techniky
Kollárova 1890, Rakovník 26901
IČO 61638137, DIČ CZ7206081179


**CENOVÁ KALKULACE NA OPRAVY VYTÁPĚNÍ V
OBJEKTECH LČR**

Dle přiloženého rozpisu předkládám cenovou nabídku na úpravu vytápění
v hájovna Emilovna LČR

Celkem bez DPH.....	119360,- Kč
DPH 21%.....	25065,60 Kč
 Celkem vč. DPH.....	 144425.60 Kč

V Rakovníku 7.7.2023

Vypracoval





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Křivoklát

Emilovna 107 – úprava vytápění

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Emilovna 107 – úprava vytápění

LS: Křivoklát

Název majetku: Emilovna 107

Místo stavby: Emilovna 107

Okres: Rakovník

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát
Křivoklát 43
270 23 Křivoklát
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: rekonstrukce kotelny

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Stávající kotel byl instalován na základě havárie starého (22 let). Nelze dobře regulovat kotel bez akumulčních nádob.

Zdůvodnění stavby

Nelze dostatečně regulovat kotel. Dochází k přetápění.

Technické řešení stavby

Dodání a instalace dvou akumulčních nádrží o objemu 800 l, regulace Siemens RVS topný okruh + zpátečka.



Vlastníkem stavby v k.ú. Branov je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.



5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: srpen 2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: říjen 2023

6. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Křivoklátě, dne 10.7.2023

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy: