

Hlášení reklamace

Datum	02.06.2023	Čas	13:49
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Lanžhot		
Popis reklamace	Na indikátoru ASDEK Lanžhot se zobrazuje "! POZOR SERVIS - TEST: 25".		
Hlásil		Zadal	

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SNÍMAČ CPMB1
Popis opravy	5.6.2023 - M24 = -480mV, kontrola konektorů v kolejišti - ok 12.6.2023 - chyba 25 se znovu objevila u několika průjezdů (nejčastěji se objevuje přes den - pravděpodobně vlhkost) 14.6.2023 - Zapojení pouze cpmb1 = 25 a 24, S přívodem od comb2 = 25 124 125 7.8.2023 - INSTALACE A ODKOUŠENÍ DOPRAVENÉHO SNÍMAČE CPMB1
Spotřebovaný materiál	
Datum	Opravil

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				52411,-

Kategorie	POZÁRUVENÍ	Poznámka	
-----------	------------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum	Schválil
-------	----------

Hlášení reklamace

Datum	01.08.2023	Čas	12:36
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Břeclav GR		
Popis reklamace	opakovaná hlášení: malé napětí baterie		
Hlásil	Komárek	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	VADNĚ AKUMULÁTORY V UPS PRO TECHNOLOGII INU		
Popis opravy	4.8.2023 - VÝMĚNA VADNÝCH AKUMULÁTORŮ V UPS PRO TECHNOLOGII INU - ODZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI UPS		
Spotřebovaný materiál	AKUMULÁTORY 12V/7,2AH - 9ks		
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				70443,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--