

Smlouva o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě č. 9060152750

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Město Jindřichův Hradec

Sídlo: Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 00246875, DIČ: CZ00246875

Adresa pro zaslání písemností:

Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA starosta města

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: [REDACTED] z

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED] **variabilní symbol: 9060152750**

IBAN: CZ [REDACTED]

I. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy jsou dále uvedené závazky a práva obou smluvních stran, jejichž účelem je úprava podmínek:

- a) zřízení nového odběrného místa pro žadatele včetně zřízení a napojení plynovodní přípojky k distribuční soustavě pro odběr typu Maloodběr / Domácnosti (dále jen připojení),
- b) provozu, údržby a obsluhy připojení a odběrného plynového zařízení Žadatele a umožnění dodávky zemního plynu do odběrného místa Žadatele.

II. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného místa: k. ú. Jindřichův Hradec, parcela č. 1211/1

Maximální hodinový příkon: 320 kW

Maximální hodinová připojovací kapacita: 37,12 m³/h

Maximální denní pevná rezervovaná distribuční kapacita: 890,88 m³/den

Předpokládaná spotřeba ZP: 25 000 m³/rok

Jedná se o odběrné plynové zařízení: Maloodběr

Operace s přípojkou: Nová přípojka

EIC: 27ZG900Z1105675G

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě:

1. Typ měření odběru zemního plynu:

Měření bude typu (A, B, C): C Stavové

Typ plynoměru: Rombach G25 Pn0,5

Umístění měření: v plynoměrně

Přetlak: 2,1 kPa

Počet stávajících plynoměrů: 0

Počet demontovaných plynoměrů: 0

Počet nových plynoměrů: 1

Charakter odběru: Výrobní prostor

Poznámka k umístění plynoměru:

2. Související technické údaje:

Plynovod stávající - materiál dimenze: ocel DN 100

Přípojka stávající - materiál dimenze:

Plynovod nový - materiál dimenze:

Přípojka nová - materiál dimenze: PE D 32

HUP - typ: kulový kohout - Vodka ISIFLO

HUP - dimenze: ocel DN 25

HUP - umístění: na hranici pozemku ve skříni

Aktuální tlak na HUP: 100 kPa

Max. tlak na HUP: 400 kPa



Poznámka k umístění HUP:

3. Soupis plynovodních spotřebičů:

Označení plynového spotřebiče			Příkon [kW]	Spotřeba			Koef.	Stav
Druh	Typ	Počet		m ³ /den	min m ³ /hod	max m ³ /hod		
Parní kotel		1	295	0	0	34,22	1	nový
Kondenzační kotel		1	25	0	0	2,9	1	nový

4. Poznámka, zvláštní ujednání:

III. Doba trvání smlouvy

1. Provozovatel DS se zavazuje za předpokladu řádného a včasného splnění povinností ze strany Žadatele připojit zařízení Žadatele ke své distribuční soustavě v termínu do 2 měsíců od data uzavření této Smlouvy.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran. Smlouva může být ukončena písemným odstoupením v listinné podobě v případě podstatného porušení povinností druhou stranou. Smlouva je předčasně ukončena uplynutím 12 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě v případě, že v této lhůtě nebude uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouva o distribuci plynu pro odběrné místo, jehož připojení je předmětem této smlouvy.
3. Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, jejímž majitelem je Provozovatel DS, souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

IV. Měření dodávek plynu a jeho spotřeba

1. Odběr zemního plynu je měřen podle údajů měřícího zařízení, které je vlastnictvím Provozovatele DS a je uvedeno v čl. II.
2. Provozovatel DS rozhoduje o typu a velikosti měřícího zařízení, tlaku při měření, způsobu přepočtu spotřeby zemního plynu na standardní podmínky a o umístění měřícího zařízení a zároveň odpovídá za jeho metrologické zajištění.
3. V případě, že bude Provozovatelem DS vyměněno měřidlo (jedno z měřidel) uvedené v čl. II odst. 1, je Provozovatel DS oprávněn upravit Smlouvu formou Přílohy, avšak pouze o ty skutečnosti, které budou ovlivněny výměnou měřidla s tím, že takováto změna je účinná ode dne vlastního provedení výměny měřícího zařízení.
4. Žadatel se zavazuje využívat odebraný zemní plyn pouze pro jeho spotřebu v zařízeních pro konečné využití plynu, která jsou uvedena v čl. II odst. 3.
5. V případě změny plynových spotřebičů nebo jejich příkonu uvedených v čl. II odst. 3, které mají vliv na maximální a minimální hodinovou kapacitu, je Žadatel povinen požádat o novou Smlouvu o připojení. V písemné žádosti doručené Provozovateli DS nejméně 30 dnů před požadovanou změnou uvede skutečnosti, které budou ovlivněny změnou plynových spotřebičů. Žadatel se zavazuje neuvést změnu plynových spotřebičů do provozu před uzavřením nové Smlouvy o připojení. Dále se Žadatel zavazuje umožnit Provozovateli DS provést dostatečnou kontrolu skutečností, na základě kterých dochází k uzavření nové Smlouvy o připojení, a to v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
6. Pro kontrolu všech údajů uvedených ve Smlouvě o připojení je Provozovatel DS oprávněn kdykoli provést kontrolní odečet na měřícím zařízení uvedeném v čl. II.
7. Pokud bude změna plynových spotřebičů nebo jejich příkonu takového rozsahu, že nebude mít vliv na poskytovanou kapacitu, bude žadatel postupovat dle příslušných podmínek vydaných pro tento účel Provozovatelem DS (Podmínky připojení).

V. Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení připojení

1. Žadatel se zavazuje v případě nové plynovodní přípojky:
 - a. Zajistit v souladu s žádostí o připojení a jejím vyhodnocení vypracování projektové dokumentace na přípojku, HUP a plynoměr (příp. regulátor) a předat jedno její vyhotovení ke schválení oblastnímu technikovi Správy sítě plyn společnosti EG.D, a.s.
 - b. Zajistit veškerá správní rozhodnutí (např. územní souhlas, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) potřebné k vybudování plynovodní přípojky.
 - c. Zajistit prostřednictvím autorizované organizace s odpovídajícím oprávněním k montáži vyhrazených plynárenských zařízení v souladu s projektovou dokumentací a Smlouvou vybudování přípojky včetně jejího napojení na DS.
 - d. Zajistit provoz přípojky, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. Žadatel může písemně požádat provozovatele distribuční soustavy o provozování přípojky na základě předávacího protokolu.
 - e. Oznámit dokončení montáže přípojky a vyzvat oblastního technika Správy sítě plyn k provedení přejímky. Po provedení přejímky provede firma oprávněná k montáži vyhrazených plynárenských zařízení napojení přípojky k distribuční soustavě.
2. Dále je Žadatel povinen:
 - a. Vyzvat prostřednictvím dodavatele plynu Provozovatele DS k montáži měřícího zařízení a předložit mu zápis o tlakové zkoušce a revizi odběrného plynového zařízení. Poskytnout potřebnou součinnost Provozovateli DS v souvislosti s



realizací připojení měřicího zařízení a svého odběrného plynového zařízení.

- b. Zajistit odborné vpuštění plynu do svých odběrných plynových zařízení a zahájit odběr (spotřebu) zemního plynu nejdříve v den, kdy bude přistaven (dodán) zemní plyn k odběru do těchto zařízení na základě příslušné smlouvy na dodávku a distribuci zemního plynu.
3. Provozovatele DS se zavazuje:
 - a. Zajistit Žadateli požadovanou kapacitu odpovídající instalovaným plynovým spotřebičům uvedeným v čl. II této smlouvy, a to po dobu, kdy to právní předpisy nevyklučují (např. při přerušení či odpojení).
 - b. Zajistit připojení odběrného plynového zařízení Žadatele k distribuční soustavě a instalaci měřicího zařízení a to do 30 dnů od doručení písemné žádosti Žadatele a to za předpokladu doložení revizní zprávy odběrného plynového zařízení Žadatele a existenci platné Smlouvy o sdružených dodávkách nebo Smlouvy o dodávce plynu, na základě které bude dodáván plyn do odběrného místa, které je předmětem této smlouvy.
4. Musejí být splněny následující technické a bezpečnostní podmínky:

Zákazník požaduje napojení na stávající plynovodní řad.

Pilíř – skříňka pro hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na hranici soukromého pozemku s trvale volným přístupem z veřejného prostranství a bude zhotoven ještě před zřízením plynovodní přípojky.

Svislá část plynovodního potrubí (přípojky) musí být opatřena ochranným potrubím a musí být obezděna. Rozměr skříňe není stanoven, navrhuje jej projektant a musí vzít v úvahu rozměry, montážní a servisní prostorové požadavky všech komponentů osazených ve skříni.

Zámek u skříňe HUP bude na univerzální klíč (čtyřhran nebo „D“).

Vnitřní prostor skříňky musí být stavebně dokončen a prostup potrubí do budovy musí být řádně utěsněn, aby bylo zabráněno případnému pronikání plynu do budovy.

Fakturační plynoměr včetně regulátoru tlaku plynu bude osazen v samostatné skříni v nové plynové kotelně za obvodovou zdí.

Skříň včetně dvířek budou velikostně přizpůsobeny tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Manipulační prostor pro umístění plynoměru bude minimálně 20 cm ve všech směrech od navrhnutého měřidla. V pilíři bude měření na tlaku 2,1 kPa plynoměrem typu ROMBACH G25, DN50, PNO,5, rozteč 335 mm, podložit dřevěnou podložkou případně ocelovým roštem. Číselník plynoměru musí být v předepsané výši a dobře přístupný k odečítání jeho stavu. Před a za plynoměr osadit kulové uzávěry, ohoz plynoměru musí mít plombovatelný uzávěr. Před plynoměr osadit kalibrováný tlakoměr D160 mm s manometrovým kohoutem, připojení M20x1,5, rozsah 0 - 4 kPa, přesnost 1,6 % a kalibrováný skleněný teploměr s rozsahem -30°C - + 50°C v jímce s možností naplnění olejem. Instalace musí být provedena v souladu s TPG 934 01. Instalace plynoměru a uvedení OPZ do provozu bude provedeno v souladu s TPG 800 03. V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, skokový náběh odběru apod.) budou odběrateli přeučtovány náklady na opravu plynoměru. Odběr zemního plynu na tomto měřícím místě nesmí překročit Q_h max plynoměru. Výkresovou dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření.

Vnitřní rozvod plynu za HUP (tzv. OPZ – odběrné plynové zařízení) nebude posuzován, za věcnou správnost zodpovídá projektant. Při montážních pracích na OPZ musí být dodrženy příslušné předpisy a normy, zejména se jedná o ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

V případě zájmu o prodej vybudované přípojky společnosti EG.D, a.s., je nutné dodat geodetické zaměření dle „Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn“.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování provozu připojení

Žadatel se zavazuje:

- a. Pro odběr zemního plynu používat pouze měřící zařízení osazené a obsluhované Provozovatelem DS a strpět jejich umístění a za tímto účelem poskytnout nezbytné užívání svých plynárenských zařízení a nemovitostí.
- b. Umožnit Provozovateli DS (jím pověřeným osobám) podle jeho pokynů přístup k měřicímu zařízení včetně hlavního uzávěru plynu a k odběrnému plynovému zařízení.
- c. Umožnit Provozovateli DS připojit k příslušnému plynovému zařízení záznamové zařízení, prostřednictvím kterého bude kontrolní odečet proveden.
- d. Hlásit každou poruchu a poškození měřicího zařízení, včetně porušení plomby, Provozovateli DS, a to nejpozději do 24 hodin po zjištění a zároveň zamezit přístup k měřicímu zařízení nepovolaným osobám a vzniku případných škod.
- e. Nevystavovat odběrné plynové zařízení tlakovým a průtokovým rázům a nepřetěžovat jej průtokem vyšším než Q_{max} (hodnota na štítku plynového zařízení).
- f. Zaevidovat bez zbytečného odkladu veškeré dostupné údaje, které jsou nutné pro výpočet neměřeného odběru plynu.
- g. Neprovádět žádné zásahy do měřicího zařízení bez písemného souhlasu Provozovatele DS.
- h. Nahlásit Provozovateli DS veškeré výměny plynových spotřebičů včetně změny jejich výkonu.

VII. Neměřený a neoprávněný odběr zemního plynu

1. Dojde-li k závadě na měřícím zařízení nebo nebude-li měření prováděno vůbec, jde o případ neměřeného odběru zemního plynu, nejde-li o případ neoprávněného odběru zemního plynu. Množství zemního plynu odebraného v období



neměřeného odběru se vypočte na základě dostupných údajů a při nedostatku dostupných údajů způsobem stanoveným v obecně závazných právních předpisech a Řádu účinných v první den poruchy měřicího zařízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. V případě neoprávněného odběru zemního plynu se vypočte množství takto odebraného zemního plynu včetně následné náhrady škody v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Řádu účinných v první den (skutečný nebo stanovený) neoprávněného odběru zemního plynu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.
2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ve věcech neupravených smlouvou také Řádem Provozovatele DS (v textu smlouvy dále jen „Řád“). Aktuální znění Řádu je dostupné na www.egd.cz.
2. Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož zástupci obou smluvních stran připojují své podpisy.
4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze za předpokladu, že dohoda o nich je provedena v písemné formě a oboustranně podepsána.
5. V případě, že údaje, dokumenty a prohlášení poskytnutá Žadatelem Provozovateli DS do data uzavření této smlouvy se ukáží být nepravdivými či neúplnými a tyto skutečnosti budou mít významný vliv na plnění této smlouvy ze strany Provozovatele DS, je Provozovatel DS oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel do 60 dnů od doručení návrhu Smlouvy ji zašle zpět Provozovateli DS podepsanou. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření Smlouvy nedojde.

České Budějovice,

dne: 09.08.2023

Za Provozovatele DS:

V,

dne: 16. 08. 2023

Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca

Vedoucí managementu připoj.a přeložek
EG.D, a.s.

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA starosta města
Město Jindřichův Hradec



PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

Postup při budování přípojek:

1. Po uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě Žadatel objedná u autorizovaného projektanta projekt budoucí plynovodní přípojky. Technické podmínky pro výstavbu přípojek lze získat na webu EG.D, a.s. (<http://www.egd.cz>). Projekt musí být předložen technikovi Regionální správy ZP ke schválení.
2. Po získání projektové dokumentace a územního souhlasu nebo stavebního povolení si Žadatel vybere zhotovitele přípojky. Dotazy s tímto procesem zodpoví technik správy sítě plynu.
3. Po vybudování přípojky zhotovitel společně s Žadatelem vyzve technika správy sítě plynu k převímce hotové přípojky. Technik zkontroluje přípojku včetně dokumentace (seznam požadované dokumentace lze získat u technika správy sítě plynu) a pokud neshledá žádné závady, vydá povolení k jejímu připojení na plynovodní řad a sepiše Zápis o odevzdání a převzetí stavby plynárenského zařízení mezi Žadatelem, zhotovitelem a technikem správy sítě plynu.
4. Na základě Zápisu o předání a převzetí stavby plynárenského zařízení uzavře Žadatel se svým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu (sdružených službách dodávky). Uzavřením této smlouvy je zároveň zažádáno o instalaci plynoměru.
5. Pokud je již odebírán plyn v odběrném místě připojeném nově vybudovanou přípojkou, **investor** ji **může** v případě zájmu **odprodat společnosti EG.D, a.s.**

Prodej plynovodní přípojky

V případě, že bude Žadatel po výstavbě plynovodní přípojky mít zájem ji prodat společnosti EG.D, a.s., je nutné doložit následující podklady:

- Žádost o odkup plynárenského zařízení
- Revizní zpráva plynovodní přípojky, Přípojková karta (Záznam o výstavbě plynovodní přípojky)
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby plynárenského zařízení mezi investorem, zhotovitelem stavby a technikem správy sítě plynu
- Stavební titul (stavební povolení, popř. územní souhlas a kolaudaci s vyznačeným datem nabytí právní moci v případě, že je podmínkou užívání stavby dle stavebního titulu)
- Geodetické zaměření dle „Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení pro elektro a zemní plyn“ - možno dodat i v elektronické podobě
- Daňové doklady, faktury za zhotovení plynovodní přípojky

Podmínky odkupu plynovodní přípojky:

- Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku zpracovaného na náklady EG.D, a.s. Kupní cena určená dle znaleckého posudku nesmí být zároveň vyšší než regulovaná hodnota energetického zařízení stanovená dle pravidel ERÚ.
- Před uzavřením kupní smlouvy je nutné zřídit na celou trasu plynovodní přípojky smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch EG.D, a.s. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene je podmínkou odkupu zařízení do majetku EG.D, a.s. (z důvodu plnění zákonné povinnosti §59 odst. 2 Energetického zákona). Tento postup se týká všech plynovodů a přípojek. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby zpracuje mandátní firma geometrické plány, na základě kterých pak se všemi vlastníky plynárenským zařízením dotčených pozemků uzavře konečné smlouvy o zřízení věcného břemene. *Pozn. Tyto smlouvy budou vloženy do katastru nemovitostí až po oboustranném podpisu kupní smlouvy.* Vyhotovení geometrických plánů na vyznačení rozsahu věcného břemene, administraci a vklad smluv do katastru nemovitostí zajišťuje mandátní firma na náklady společnosti EG.D a.s.

Vzhledem k časové náročnosti jednotlivých kroků odkupu počítejte prosím s dobou vyřízení cca 6-12 měsíců.

Kontaktní údaje pouze pro odkup plynovodní přípojky:

EG.D, a.s., Správa ZP

██████████
██
██

