

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Doplnění rozvodů chladu a chladících jednotek ve 3.NP FP	Sekce	
Smlouva	000175/2023/00, 18.1.2023	Název SO / PS	IO 01
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	BOSS engineering, spol. s r.o., Bučovice, IČO 03704271		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZVZ)			
ZL řeší zvětšení rozsahu díla, které spočívá v realizaci přívodního potrubí chlazení z 2.NP. Projektová dokumentace vycházela z pasporu rozvodu chlazení, jenž byl zpracován na základě dostupných PD skutečného provedení jednotlivých etap. Dle tohoto pasportu mělo být v prostoru WC v 3. NP připraveno potrubí 108 mm, jež by mělo dostatečnou kapacitu pro přívod chladiva nejen pro 3. NP ale i do 4.NP. Toto potrubí v 3. NP nalezeno nebylo a v podhledu 2.NP byly nalezeny pouze připravené odbočky pro jeho připojení. Z tohoto důvodu jsme nuceni předmětné přívodní potrubí zrealizovat nyní. Součástí tohoto ZL je i odpočet okenních kontaktů včetně přívodních kabelů, jelikož jsme nyní obdrželi od pana tajemníka nesouhlasné stanovisko s osazením předmětných kontaktů na okna, a proto od tohoto záměru odstupujeme.		124565	-37514
	Příloha 1		
	Dny navíc 5	5,00	0,00
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		124 570,00	-37 514,00
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		NE	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc		5,00	0
		Datum	14,8.2023
Za Zhotovitele	xxx		
Za Zástupce objednatele / TDI	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem/Kontaktní osoba	xxx		
Vedoucí Investičního odboru	xxx		