



CENOVÁ NABÍDKA

René Kukal

J. A. Komenského 320

43513 Meziboří

Česká republika

IČO: 60239689

DIČ:

Plátce DPH

TELEFON:

EMAIL:

ÚČET: 35-5773390277/0100

BANKA: Komerční banka

Nabídka pro:

Lesní správa Litvínov - Lesy

České republiky

Máchova 1688

43601 Litvínov

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

Datum vystavení

1.5.2023

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Radiátor Korado Klasik 22/600/1 800	2	ks	8 700,00	17 400,00	0%	17 400,00
Radiátor Korado Klasik 11/500/400	2	ks	2 150,00	4 300,00	0%	4 300,00
Radiátor Korado Klasik 22/600/800	6	ks	4 500,00	27 000,00	0%	27 000,00
Radiátor Korado Klasik 22/600/1000	1	ks	5 200,00	5 200,00	0%	5 200,00
Radiátor koupelnový žebřík rovný	1	ks	3 700,00	3 700,00	0%	3 700,00
Potrubí Cu pr. 15	60	bm	140,00	8 400,00	0%	8 400,00
Spojovací a přechodový materiál	1	kpl	4 500,00	4 500,00	0%	4 500,00
Termo ventil + termo hlavice	11	ks	920,00	10 120,00	0%	10 120,00
Demontážní a montážní práce + doprava	1	ks	35 000,00	35 000,00	0%	35 000,00
Celkem:				115 620,00	0,00	115 620,00

Vyhotovil:

Převzal:

Celková částka bez DPH: 115 620,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Celková částka s DPH: 115 620,00 Kč

K úhradě:

115 620,00 Kč

sto patnáct tisíc šest set dvacet korun

René Kukal



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Litvínov

Oprava topného systému Osek 738



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava topného systému Osek 738

LS: Litvínov

Název majetku: Osek 738

Inventární č.: 452642

Místo stavby: k.ú. Osek u Duchcova

Obec: Osek

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: oprava topného systému

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Stávající topný systém je nevyhovující. V horní části objektu jsou staré rozvody a v celém objektu jsou původní radiátory, které nesplňují dostatečnou výhřevnost.

Zdůvodnění stavby

V souvislosti se zajištěním funkčního topného systému a energetické úspory je nutné vyměnit rozvody v prvním nadzemním podlaží, v celém objektu vyměnit radiátory. Plynový kotel je instalovaný v roce 2017 tudíž není nutná jeho výměna. V přízemí jsou rozvody v měděných trubkách také napojeny na staré radiátory.

Technické řešení stavby

V rámci opravy dojde v prvním patře k demontáži stávajícího topného systému, demontáži všech radiátorů v celém objektu a výměna za nové. V koupelně dojde k instalaci koupelnového žebříku a dodání dalšího topení na WC, kde v současné době chybí.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Objekt Osek – Nelsonská 738

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.7.2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.8.2023

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů

7. PŘÍSTUP NA PRACOVÍŠTĚ

Objekt se nachází v obci Háj u Duchcova na st. 94, k.ú. Osek u Duchcova

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ

Inženýrské sítě

v rámci stavby nedojde ke střetu

Napojení na zdroje energií

napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 18.5.2023

Vypracoval:

