



# Městská část Praha 22

## Úřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 6512/2020 OV 05  
 Sp. zn.: MC22 301/2020 OV 05  
 Vyřizuje: [REDACTED]  
 Telefon: [REDACTED]  
 E-mail: [REDACTED]

V Uhlíněvsi dne: 25.6.2020  
 k.ú. Kolovraty

Toto rozhodnutí je vykonatelné-nabylo právní mo.  
 dne 14.7.2020

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22

ROZHODNUTÍ dne 14.7.2020 [REDACTED]

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako příslušný stavební úřad, obdržel dne 24.2.2020 oznámení záměru stavby nazvané [REDACTED] na pozemcích [REDACTED] které podal [REDACTED] zastoupení stavebníka Městské části Praha – Kolovraty, IČ 00240346, se sídlem Mírová 364/34, Praha – Kolovraty.

Dne 3.3.2020 odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost stavebníka, Městské části Praha – Kolovraty, IČ 00240346, se sídlem Mírová 364/34, Praha – Kolovraty o povolení stavby vodního díla, v rámci stavby nazvané [REDACTED] na pozemku [REDACTED]

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby vodního díla.

Na základě zjištěných nedostatků odbor výstavby usnesením č.j. P22 2615/2020 OV 05 ze dne 4.3.2020 rozhodl, že umístění stavby nazvané [REDACTED] na pozemcích č.parc. [REDACTED] projedná v územním řízení.

Protože podmínky v území byly jednoznačné (pro území je schválen územní plán) a obě žádosti byly podány ke stejné stavbě, zdejší odbor výstavby je příslušný k vedení obou řízení spolu souvisejících, usnesením č.j. P22 2773/2020 OV 05 ze dne 6.3.2020 rozhodl odbor výstavby ÚMČ Praha 22 tato řízení spojit.

Předmětem společného řízení je :

- umístění a povolení vodovodního řádu pro veřejnou potřebu, řádu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a řádu oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod
- umístění vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, připojení stávající přípojky splaškové kanalizace [REDACTED] přípojky oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod, připojení dvou stávajících uličních vpustí (pro odvodnění parkoviště), [REDACTED]

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 jako příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona) a dle vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (ve věci umístění stavby) a jako vodoprávní úřad příslušný dle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

(vodní zákon) (ve věci povolení stavby vodního díla), přezkoumal žádosti podle § 84 až 90 stavebního zákona a podle § 111 stavebního zákona a v souladu s §§ 15 odst.1 a 115 vodního zákona, vydává:

A) podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

#### rozhodnutí o umístění stavby

- vodovodního řádu pro veřejnou potřebu LT DN 100 v délce 45,2 m, na pozemku č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ul. Do Hlinek
  - vodovodní přípojky PE 40 v délce 10 m, vč. vodoměrné šachty, na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na nový vodovodní řad na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - řadu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu PVC DN 300 v délce 46,4 m, na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na stávající řad splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Do Hlinek na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - přípojky splaškové kanalizace PVC DN 200 v délce 6,5 m, vč. revizní šachty, na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na nový řad splaškové kanalizace na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - přepojení stávající přípojky splaškové kanalizace pro objekt čp. 754, k.ú. Kolovraty, na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - řadu oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod PVC DN 300 v délce 42,5 m, na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na stávající řad pro odvod srážkových vod v ul. Do Hlinek, na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - přípojky oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod, vč. revizní šachty, na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na nový řad oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
  - přepojení dvou stávajících uličních vpustí (pro odvodnění parkoviště) na pozemcích č.parc. 352/1, 346/116, k.ú. Kolovraty
  - hlavního uzávěru plynu, na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty, s napojením na stávající STL plynovodní řad na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty
- v rámci stavby nazvané „**Stavba vodního díla pro veřejnou potřebu a odvod srážkových vod na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty**“

B) dle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona ve spojení s ustanovením § 115 stavebního zákona  
**stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla podle § 55 odst.1 písm.c) vodního zákona, tj.:

- vodovodního řádu pro veřejnou potřebu LT DN 100 v délce 45,2 m, s napojením na stávající vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ul. Do Hlinek
  - řadu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu PVC DN 300 v délce 46,4 m, s napojením na stávající řad splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Do Hlinek
  - řadu oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod PVC DN 300 v délce 42,5 m, s napojením na stávající řad pro odvod srážkových vod v ul. Do Hlinek
- v rámci stavby nazvané „**Stavba vodního díla pro veřejnou potřebu a odvod srážkových vod na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty**“

#### Základní údaje o povolené stavbě:

Předmětem stavebního povolení je stavba vodního díla podle ustanovení § 55 odst.1 písm.c) vodního zákona, tj. vodovodní řad, řad splaškové kanalizace a řad oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod

**Název stavby:** „**Stavba vodního díla pro veřejnou potřebu a odvod srážkových vod na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, k.ú. Kolovraty**“

**Druh stavby:** stavba vodního díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, tj. stavby vodovodních řadů a kanalizačních stok.

**Umístění stavby:** pozemek č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty

**Členění vodního díla na stavební objekty:** stavba vodního díla není členěna na stavební objekty.

**Doba trvání stavby:** stavba trvalá.

**Určení polohy umístění stavby:** orientačně, souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému X; Y Jednotné trigonometrické síť katastrální):

vodovodní řad - X = 1053635, Y = 729617

splašková kanalizace - X = 1053639, Y = 729619

oddlílná kanalizace - X = 1053635, Y = 729621.

**Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, 352/1, k.ú. Kolovraty
- 2) Stavba bude provedena podle dokumentace, zpracované v únoru 2020 Ing. arch. Kryštofem Štulcem, Ortenovo náměstí 2, Praha 7 a ověřené ing. Pavlem Jirákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0011716, která se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi
- 3) Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
- 4) Stavba bude provedena osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 5) Stavebník 15 dní před zahájením prací sdělí vodoprávnímu úřadu název a sídlo vybraného zhotovitele stavby předmětného vodního díla a předá jeho oprávnění.
- 6) Stavebník splní podmínky stanovené ve stanovisku odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22 ze dne 27.3.2018, č.j. P22 2066/2018 OŽPD 03, a to zejména:

a) z hlediska nakládání s odpady:

- Ke kolaudačnímu řízení je třeba předložit přehled jednotlivých druhů odpadů, které vznikly v průběhu stavby a způsob jejich využití nebo odstranění. U každé oprávněné osoby, které bude odpad předáván, je nutno doložit souhlas příslušného krajského úřadu k provozování zařízení k nakládání s odpady.
- Stavební odpady třdit, soustřeďovat do přepravních prostředků podle druhů a kategorií a zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Odpady přednostně nabízet k využití (např. stavební suť nabízet k recyklaci).
- Jednotlivé druhy odpadů předávat pouze osobě oprávněné k nakládání s těmito odpady podle zákona o odpadech.
- Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

b) z hlediska ochrany ovzduší:

- Aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (zpevnění pojezdové trasy, skrápění, plachování).
- Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
- Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal.
- Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje (norma EURO 4, norma STAGE III B).
- Pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h.
- Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace.

c) z hlediska dopravy:

- Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný průchod chodců, přístup k sousedním nemovitostem a k ovládacím armaturám inženýrských sítí, vjezd vozidlům svozu domovního odpadu a pohotovostním vozidlům.
- Po dobu stavby budou prováděna taková opatření, aby byly minimalizovány zábery komunikací pro účely stavby (výkopy, skládka materiálu, zařízení stavenišť aj.) aby při

- případném odvozu zeminy a ostatního materiálu nedocházelo k znečišťování a poškozování tělesa okolních místních komunikací používaných stavbou. Případné závady ve sjízdnosti budou investorem neprodleně odstraňovány.
- Materiál ani případné odpady nebudou ukládány na pozemních komunikacích a komunikačních plochách mimo povolené prostory.
  - Vozidla stavby nebudou, odstavováním na pozemních komunikacích a komunikačních plochách (mimo povolené prostory), omezovat jejich užívání.
  - V případě omezení provozu na komunikacích a ostatních komunikačních plochách v k.ú. Kolovraty, bude požádán v dostatečném předstihu (min. měsíc) před prováděním stavby (provádění pokládání sítí v tělese komunikace a ostatních komunikačních plochách) příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c,3, d), případně povolení uzavírky komunikace dle § 24 dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s předložením žádosti dle § 40 odst. 5 a 39 prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  - Současně se žádostí o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace či komunikačních ploch předložíte projekt organizace výstavby s uvedeným harmonogramem prací a časový průběh jednotlivých druhů prací.
  - K žádosti o povolení omezení obecného užívání a zvláštního užívání komunikací a ostatních ploch (specifikovaných v žádosti) je nutné doložit souhlas vlastníka dotčené komunikace či plochy, s určením podmínek pro provádění výkopových prací.
  - V případě zásahu do zeleně bude požádáno v dostatečném předstihu o zábor veřejného prostranství.
  - Žadatel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby, termín omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon.
- 7) Stavebník splní podmínky stanovené ve vyjádření PVS a.s. ze dne 12.2.2020, č.j. 00278/20/2/02, a to zejména :
- V místě propojení vodovodních řadů bude osazen plný počet šoupát.
  - Nový vodovodní řad bude ukončen min. 2 m za místem napojení poslední budoucí vodovodní přípojky hydrantem přes šoupě v prodloužení trasy řadu.
  - Nové vodovodní řady / stoky splaškové kanalizace / oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod s příslušnými objekty požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. města Prahy.
  - Nová kanalizace bude situována do pozemní komunikace a zpevněných ploch (nosnost min. 33 tun), potrubí stoky DN 300 bude z PVC SN 12 homogenní konstrukce, plinostěnné, hladké.
  - Revizní šachty kanalizace budou vyzbrojeny dle Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. města Prahy.
  - Všechny povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se případně nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny.
  - Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
  - V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby, spadem stavebního materiálu ani následného provozu poškozeny.
  - Stavebník oznámí nejméně 10 dní před termínem zahájení stavebních prací správci písemně jméno pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru. Dále požadujeme nejméně 15 dní předem oznámení zahájení komplexních zkoušek (tam, kde budou předepsány), a také k účasti na přejímacím řízení dokončené stavby nebo její části i mezi zhotovitelem a stavebníkem. Oznámení bude zasláno mailem na adresu [realizace@pvs.cz](mailto:realizace@pvs.cz).

- 8) Stavebník splní podmínky vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 14.2.2020, č.j. PVK 8872/ÚTPČ/20, a to zejména :
- Veškeré objekty, které budou předávány do správy PVS a.s., resp. provozu PVK a.s. musí být navrženy a provedeny podle platných norem, předpisů a pravidel (Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. města Prahy v platném znění).
  - Za zásadní podmínku pro převzetí jednotlivých kanalizačních objektů k provozování považujeme situování stok do veřejných ploch a pozemních komunikací, dalším požadavkem je zpevněná přístupová komunikace pro provoz a údržbu mechanizovanými prostředky (celková hmotnost proplachovací soupravy je cca 18 – 33 t) a manipulační plocha u vstupů na objektech veřejné kanalizace.
  - kanalizační šachtové poklapy budou z tvárné litiny (pražský znak a rám DN 600) s kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, dále musí splňovat podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400.
  - Vodovodní řád bude ukončen podzemním hydrantem DN 80.
  - Respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – upozorňujeme, že ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany u profilů do DN 500 včetně, u profilů nad DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. U vodovodních řadů a stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
  - Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady investora.
  - V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok, nalézajících se v prostoru staveniště.
  - V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou.
  - V ochranném pásmu vodovodu provádět výkopové práce ručně.
  - Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení.
  - Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.
  - Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok. Pokud se tak nestane, náklady na případné vyčištění kanalizační znečištěných v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce.
  - Investor nebo dodavatel prací odpovídají podle míry svého zavinění za veškeré škody, které vzniknou případně i dalším subjektům, (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku poškození kanalizačního / vodovodního zařízení.
  - Zahájení stavebních prací oznamte v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, Ke Kablu 971, Praha 10.
  - Před zahájením stavebních prací uzavřete písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK a.s.“
  - Přizvat pracovníka odd. dozoru staveb, Praha 2, Ke Karlovu 8a, na předání staveniště – p. Říha, tel. 221 969 526, 606 726 717.
- 9) Stavebník splní podmínky stanovené ve vyjádření Pražské plynárenské Distribuce a.s. ze dne 6.5.2020, č.j. 2020/OSDS/02445, a to zejména:
- Přizvat PPD – odbor správy distribuční soustavy (OSDS), [REDAKCE] na kontrolu potrubí před obsypem pískem, položením výstražné fólie, před záhozem a na tlakovou zkoušku 3 dny předem.
  - Při přijímacím řízení požadujeme předat doklady uvedené v příloze č. 1 („Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy č. 184/2020“).
  - Napuštění plynovodu plynem bude provedeno podle podmínek výše uvedené smlouvy.
  - Při výstavbě plynárenského zařízení požadujeme respektovat platné právní předpisy, a to zejména zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, vyhlášky č. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., v platném znění, dále nařízení vlády č. 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízeních v prostředích s nebezpečím výbuchu, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích,

- v platném znění, normy ČSN EN 12007, část 1 – 3, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133, ČSN EN 1610, technická pravidla G 702 01, 702 04, 905 01, včetně technických předpisů souvisejících a technické pokyny pro výstavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti PPD.
- Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
  - Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem ochranného (případně bezpečnostního) pásma a s těmito podmínkami.
  - Podle § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr, na obě strany od půdorysu.
  - Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících.
  - Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
  - Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu společnosti, k rukám odpovědného technika, uvedeného v záhlaví vyjádření. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště bude uděleno písemné stanovisko, a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení.
  - Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořavin.
  - Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 metru od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
  - U odhalených částí plynovodu a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.
  - Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality.
  - Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
  - Podsypaný obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad povrch potrubí.
  - Po provedení záhozu stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče.
- 10) Stavebník splní podmínky stanovené ve vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 14.1.2022, č.j. 511690/20, a to zejména:
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
  - Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení stavebník zašle na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
  - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je

zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivělety, a/nebo (b) k výstavbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud by došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
  - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci se skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, kdy získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
  - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelového jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
  - Byla-li v souladu s vyjádřením odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 11) Dle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze dokončenou výše uvedenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce předložíte :
- doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodního řádu, vč. tlakové zkoušky přípojky vody (pro archivaci)
  - doklad o provedení dezinfekce a chlorace vodovodního potrubí
  - rozbor vody odebrané z potrubí po dezinfekci, chloraci a proplachu potrubí
  - doklad o provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí řádu splaškové kanalizace, vč. přípojky splaškové kanalizace (pro archivaci)
  - doklad o provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí řádu oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod, vč. přípojky oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod (pro archivaci)
  - PVK a.s. – souhlas s užíváním
  - atesty a doklady k použitým stavebním materiálům
  - zaměření
  - doklad o předání geodetického zaměření stavby na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
  - doklady o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné
  - Dále stavebník doloží tlakovou zkoušku a revizní zprávu STL plynovodního potrubí, zaměření + doklad o předání zaměření STL plynovodní přípojky na IPR HMP (pro archivaci).

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Městská část Praha – Kolovraty, IČ 00240346, se sídlem Mírová 3643/34, Praha – Kolovraty.

#### **Odůvodnění:**

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22, jako příslušný stavební úřad, obdržel dne 24.2.2020 oznámení záměru stavby nazvané „Hlavní sítě a přípojky vody, kanalizace a plynu pro ZŠ Kolovraty, ulice Do Hlinek“ na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, 352/1, k.ú. Kolovraty, které podal Zdeněk Christian Tesárek, IČ 16116119, se sídlem Lublaňská 1836/43, Praha 2-Nové Město, v zastoupení stavebníka Městské části Praha – Kolovraty, IČ 00240346, se sídlem Mírová 3643/34, Praha – Kolovraty.

Dne 3.3.2020 odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel žádost stavebníka, Městské části Praha – Kolovraty, IČ 00240346, se sídlem Mírová 3643/34, Praha – Kolovraty o povolení stavby vodního díla, v rámci stavby nazvané „Hlavní sítě a přípojky vody, kanalizace a plynu pro ZŠ Kolovraty, ulice Do Hlinek“ na pozemku č.parc. 346/116, k.ú. Kolovraty.

Na základě zjištěných nedostatků odbor výstavby usnesením č.j. P22 2615/2020 OV 05 ze dne 4.3.2020 rozhodl, že umístění stavby nazvané „Hlavní síť a přípojky vody, kanalizace a plynu pro ZŠ Kolovraty, ulice Do Hlinek“ na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, 352/1, k.ú. Kolovraty, projedná v územním řízení.

Protože podmínky v území byly jednoznačné (pro území je schválen územní plán) a obě žádosti byly podány ke stejné stavbě, zdejší odbor výstavby je příslušný k vedení obou řízení spolu souvisejících, usnesením č.j. P22 2773/2020 OV 05 ze dne 6.3.2020 rozhodl odbor výstavby ÚMČ Praha 22 tato řízení spojit.

Dne 5.3.2020 byla odboru výstavby předložena upravená projektová dokumentace, zpracovaná dne 13.2.2020. Prostudováním upravené projektové dokumentace a dokladové části bylo odborem výstavby zjištěno, že součástí doplnění nejsou všechny potřebné doklady.

Odbor výstavby opatřením č.j. P22 2782/2020 OV 05 ze dne 9.3.2020 vyzval zástupce stavebníka k doplnění všech potřebných dokladů a společné řízení bylo usnesením přerušeno. Usnesení nabylo právní moci dne 1.4.2020.

Zástupce stavebníka ve dnech 5.3.2020, 25.3.2020, 1.4.2020, 19.5.2020 a 26.5.2020 postupně doplňoval potřebné doklady.

Odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona a jako příslušný vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona tak, že za účastníky tohoto spojeného řízení považuje:

- ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona - žadatele a obec:
  - Městskou část Praha - Kolovraty, Mírová 364/34, Praha - Kolovraty
  - Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1; zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
- ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
  - není taková osoba
- ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
  - vlastníkem všech sousedních pozemků je stavebník
- ve smyslu § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:
  - Městskou část Praha - Kolovraty, Mírová 364/34, Praha - Kolovraty
- ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebníka:
  - Městskou část Praha - Kolovraty, Mírová 364/34, Praha - Kolovraty
- ve smyslu § 109 písm. b) stavebního zákona - vlastníka stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
  - není taková osoba
- ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
  - není taková osoba
- ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
  - není taková osoba
- ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:
  - vlastníkem všech sousedních pozemků je stavebník
- ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona - toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
  - není taková osoba



- ve smyslu § 115 odst. 4 vodního zákona - účastníkem jsou obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud vodní zákon nestanoví jinak:
  - Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, správa svěřena pro Městskou část Praha – Kolovraty
- ve smyslu § 115 odst. 5 vodního zákona - účastníkem je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku:
  - není taková osoba.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 dne 28.5.2020 oznámil opatřením č.j. P22 5537/2020 OV 05 v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona a dle ust. § 47 odst.1 správního řádu v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení spojeného řízení dle ust. § 140 odst. 4 správního řádu, účastníkům územního řízení, účastníkům vodoprávního řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry na místě stavby a žádosti po doplnění poskytovaly dostatečný podklad pro jejich řádné posouzení, nebylo konáno ústní jednání ani místní šetření.

Účastníci řízení mohli uplatnit své připomínky a námítky do lhůty 15 dnů od doručení oznámení.

Stanovená lhůta uplynula dne 19.6.2020. Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci žádné námítky ani připomínky. Dotčené orgány neuplatnily žádná další stanoviska.

V provedeném řízení bylo zjištěno:

Stavebník: Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364/34, Praha – Kolovraty

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s., Pařížská 11, Praha 1

Správce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, Praha 1

Místo stavby: k.ú. Kolovraty

Započetí stavby: nabytím právní moci rozhodnutí.

Podle žádosti stavebníka o povolení stavby vodního díla, dle předložených dokladů a projektové dokumentace, je stavbou vodního díla dotčen následující pozemek :

| k.ú./č.parc.         | vlastník/uživatel   | právo k pozemku |
|----------------------|---|-----------------|
| Kolovraty<br>346/116 | Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364/34,<br>Praha – Kolovraty | vlastník        |

V rámci řízení byly předloženy tyto doklady:

- Městská část Praha - Kolovraty – plná moc pro Zdenka Christiana Tesárka ze dne 29.10.2019
- MHMP UZR – stanovisko ze dne 19.5.2020, č.j. MHMP 682602/2020
- MHMP OCP – stanovisko ze dne 23.3.2020, č.j. MHMP 465224/2020
- ÚMČ Praha 22, OŽPD – stanovisko ze dne 23.3.2020, č.j. P22 2920/2020 OŽPD 09
- ÚMČ Praha 22, OV – závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů ze dne 26.3.2020, č.j. P22 3396/2020 OV 05
- Hygienická stanice hl.m.Prahy – vyjádření ze dne 18.3.2020, č.j. HSHMP 13099/2020
- Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy – stanovisko ze dne 14.4.2020, č.j. HSAA-5034-3/2020
- PVS a.s. – vyjádření ze dne 12.12.2020, č.j. 00278/20/2/02
- PVK a.s. – vyjádření ze dne 14.2.2020, č.j. PVK 8872/ÚTPČ/20
- PPD a.s. – vyjádření ze dne 6.5.2020, č.j. 2020/OSDS/02445
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 511690/20

- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. E01652/20
- Dial Telecom a.s. – vyjádření 27.1.2020, č.j. PH756668
- CentroNet a.s. - vyjádření ze dne 24.1.2020, č.j. 3361/2019
- Cznet s.r.o. - vyjádření č.j. 200100133 ze dne 23.1.2020
- UPC Česká republika s.r.o. – vyjádření ze dne 15.1.2020, č.j. 74/2020
- SITEL, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 1112000217
- OPTILINE a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 1412000103
- Telia Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 1312000126
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 200114-1201147123
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 0700152471
- Telco Pro Services a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j. 0201011907
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 14.1.2020, č.j.0101238153
- Vyjádření správce poduličních zařízení:

Dopravní podnik hl.m.Prahy ze dne 3.12.2019, TSK 5320 ze dne 4.12.2019, ČD Telematika a.s. ze dne 5.12.2019, PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. ze dne 2.12.2019, Ministerstvo vnitra ČR ze dne 2.12.2019, SNM MO ze dne 2.12.2019, KOLEKTORY PRAHA a.s. ze dne 5.12.2019.

Stavebník ve vedeném řízení prokázal dle ustanovení § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst.2 stavebního zákona, že má k předmětným pozemkům právo, které ho opravňuje provést výše uvedenou stavbu vodního díla.

Předmětem společného řízení je umístění a povolení výše uvedených staveb – vodovodní řad, řad splaškové kanalizace, řad oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod, a umístění přípojek vody, splaškové kanalizace, oddílné kanalizace pro odvod srážkových vod, STL plynovodní, vč. připojení stávající přípojky splaškové kanalizace a dvou uličních vpustí, na pozemcích č.parc. 346/4, 346/116, 352/1, k.ú. Kolovraty.

Dle platného územního plánu sídelního úřvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, vyhláškou 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou Opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018 (dále jen ÚPn), je výše uvedený záměr, který se nachází v ploše s využitím SP – sportu v souladu s ÚPn (viz. závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 19.5.2020, č.j. MHMP 682602/2020).

Od 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Předložená dokumentace byla zpracována v únoru 2020 je v souladu s § 18 (Požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost), § 19 (Požadavky na prostorové uspořádání síti technické infrastruktury) a § 20 odst. 1 (Obecné požadavky na umístování staveb) uvedeného nařízení, a v souladu s § 3, odst. 1, 2, 3, 4 – Základní požadavky, § 4 odst. 1, 2, 3, 4 – Zakládání vodních děl, vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

Uskutečněním výše uvedených obecných staveb a staveb vodního díla nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a práva chráněné zájmy účastníků řízení.

#### Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 stavebníka upozorňuje že:

- Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Před ukončením stavby vodního díla je nutno podat návrh na vydání kolaudačního souhlasu (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona) dle přílohy č.14 vyhlášky č.183/2018 Sb.
- Při provádění stavby vodního díla je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a dle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
- Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.m.Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím odboru výstavby jako stavebního úřadu a vodoprávního úřadu a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření podle zvláštních předpisů.


#### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 81 odst.1) správního řádu právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl.m.Prahy (výrok A) a k odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (výrok B), podáním u odboru výstavby ÚMČ Praha 22.

Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



otisk úředního razítka



pověřená vedoucí odboru výstavby

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí, stanovený dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7.000,- Kč (dle pol. 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, dle pol. 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč, ve znění poznámky 7, a dle pol. 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000,- Kč byl uhrazen před vydáním rozhodnutí dne 5.6.2020 pod variabilním symbolem 3040103224.

#### Přílohy: ( po právní moci rozhodnutí)

- pro zástupce stavebníka - stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci, tabulka „STAVBA POVOLENA“ a ověřená projektová dokumentace.

#### Obdrželi:

účastníci (dodejky)

[Redacted] (zástupce stavebníka)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2znahu

sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2-Nové Město

Městská část Praha-Kolovraty, IDDS: xa2a9sv

sídlo: Mírová 364/34, 103 00 Praha – Kolovraty (stavebník, obec, vlastník pozemků stavby č.parc. 346/4, 346/116, 352/1, k.ú. Kolovraty a sousedních pozemků č.parc. 346/11, 346/118, 346/158, 355/1, 355/3, k.ú. Kolovraty)

dotčené správní úřady

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí . 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

- MHMP, UZR (č.j. MHMP 682602/2020)

- MHMP, OCP (č.j. MHMP 465224/2020)

ÚMČ Praha 22, OŽPD – zde (č.j. P22 2920/2019 OŽPD 09)

Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka VÝCHOD, IDDS: zpqi4zi

sídlo: Rybalkova 293/39, 101 00 Praha 10-Vršovice (č.j. HSHMP 13099/2020)

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, **IDDS: jm9aa6j**  
sídlo: Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město (č.j. *HSA4-5034-3/2020*)

ostatní

Pražská vodohospodářská společnost a.s., **IDDS: a75fsm2**

sídlo: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město (č.j. *00278/20/2/02*)

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., **IDDS: ec9fispf**

sídlo: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha – Hostivař (č.j. *PVK 8872/ÚTPČ/20*)

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., **IDDS: w9qfskt**  
sídlo: U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4-Michle (č.j. *2020/OSDS/02445*)

**CETIN a.s., IDDS: qa7425t**

sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň (č.j. *511690/20*)

**CO:** spisy, evidence, referent

- 1x stejnopis

Česká inspekce životního prostředí, **IDDS: zr5efbb**

sídlo: Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6