

## Vysvětlení zadávací dokumentace a zadávacích podmínek

Veřejná zakázka: **„KARLOVY VARY, ZŠ KRUŠNOHORSKÁ – DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU“**

Zadávací řízení: Otevřené řízení na stavební práce dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Statutární města Karlovy Vary

Žádost o vysvětlení: č. 1 – došel na profil zadavatele dne 2. 6. 2013 v čase 12:51:57

<p><b>Dotaz č. 1</b></p>	<p>Dle výkazu výměr požaduje zadavatel ocenit položku, č. 32 herní sestava, ale v technické zprávě je uvedeno, že finální vrstva není součástí stavebních prací, ale je součástí nábytku, včetně hrací soupravy. Nábytek však neceníme.</p> <table border="1" data-bbox="432 701 1513 898"> <tr> <td data-bbox="432 701 491 898">32</td> <td data-bbox="491 701 568 898">K</td> <td data-bbox="568 701 799 898">90050001R</td> <td data-bbox="799 701 1513 898">Herní sestava – min.dopadová plocha 39 m2, výška pádu 1 m, rozměr min. 3,5x1,8x4,1m, věková skupina 3+, dopadová plocha gumová dlažba, certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018, ČSN EN 1176-3 ed.2:2018. Pro prostor 6,42mx7,56m. Včetně revizní zprávy, terénních úprav a odvozu kameniva.</td> </tr> </table> <p>2.1.11 Dopadová plocha hřiště Plocha je ohraničena záhonovými obrubníky 1000x50x250 mm. Výplň tvoří hutněný štěrkopísek na geotextílii min. 150 g/m2. Vlastní finální vrstva není součástí stavebních prací, ale je součástí dodávky NÁBYTKU včetně hrací soupravy.</p> <p>Nábytek (NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ) Katedra, školní lavice a židle včetně středových skříněk s dřezem budou stávající, bude provedeno nové dispoziční umístění. Lavice budou doplněno elektrické zásuvky v odklopech. Výroba nábytku musí být provedena v souladu s platnými technickými normami a předpisy,</p> <p>Dotaz: Urcí zadavatel přesnou specifikaci k ocenění z položky č. 32? Co vše má být z položky č. 32 oceněno?</p>	32	K	90050001R	Herní sestava – min.dopadová plocha 39 m2, výška pádu 1 m, rozměr min. 3,5x1,8x4,1m, věková skupina 3+, dopadová plocha gumová dlažba, certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018, ČSN EN 1176-3 ed.2:2018. Pro prostor 6,42mx7,56m. Včetně revizní zprávy, terénních úprav a odvozu kameniva.
32	K	90050001R	Herní sestava – min.dopadová plocha 39 m2, výška pádu 1 m, rozměr min. 3,5x1,8x4,1m, věková skupina 3+, dopadová plocha gumová dlažba, certifikát shody s normou ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018, ČSN EN 1176-3 ed.2:2018. Pro prostor 6,42mx7,56m. Včetně revizní zprávy, terénních úprav a odvozu kameniva.		
<p><b>Vysvětlení č. 1</b></p>	<p><b>Děkujeme za Váš dotaz.</b></p> <p><b>Položka č. 32 je v Soupisu stavebních prací správně a je jí nutné nacenit.</b></p> <p>V průběhu dělení rozpočtů na stavební práce a dodávky pro samostatná zadávací řízení bylo rozhodnuto, že venkovní herní sestava se stane součástí dodávky stavebních prací vzhledem k pravděpodobnému pevnému ukotvení a celkové úpravě dopadové plochy. Bohužel se tato změna již „nepropsala“ do technické zprávy a nebyla uvedena ani v zadávací dokumentaci. Omlouváme se za tyto nedostatky.</p> <p>Pro ocenění herního prvku předkládáme přibližný návrh sestavy:</p>				



V Karlových Varech dne 5. 6. 2023

