

Změnový list číslo 2.

Zakázka: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V DÍLNÁCH

Zhotovitel:

LEDPROFES a.s.

Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3


IČ: 24311065 DIČ: CZ24311065

Objednatel:


**Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92**

Rudolfovska 458/92, 372 16 České Budějovice

IČO: 600 75 911 DIČ: CZ60075911

Číslo účtu: 

Technický dozor investora, který změnu schválil:



Popis změny prací:

Změna – Záměna epoxidové lité podlahy za podlahu z dlažby

Po vybourání stávající dlažby v objektu bylo nalezeno množství statických prasklin, které by měly vliv na životnost epoxidové stěrky. Budova zřejmě nemá dostatečné základy, proto u ní dochází stále k určité deformaci. Společně se zástupci objednatele, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem stavby, byla navržena varianta záměny epoxidové stěrky za dlažbu, kterou lze lépe dilatovat a předejít poškození podlahy. Taktéž případné lokální opravy se dají provést výměnou jednotlivých kusů dlažby, nikoliv opravou celé plochy podlahy. Byla zvolena dlažba slinutá Taurus Nordic na flexi lepidlo. Souvrství pod dlažbou bude zachováno, aby bylo možné vyrovnat podlahu.

Změna – Záměna koncových prvků elektroinstalace

Po konzultaci se zástupci objednatele byly koncové prvky v přízemí nahrazeny povrchovými variantami s vyšším krytím proti prachu a vlhkosti. Pro toto prostředí jsou vhodnější, a navíc svým provedením navazují na předchozí etapy rekonstrukce. Byla také optimalizována zásuvková hnízda vzhledem k potřebám pracovníků a vybavení místností (stoly, skříně, stroje).

Změna – Záměna svítidel nad schodištěm


Kvůli špatnému servisnímu přístupu ke svítidlům nad schodištěm, byla stropní svítidla nahrazena nástěnnými svítidly.

Celkový dopad na cenu projektu je + 96 379 Kč bez DPH

Přílohou změnového listu je souhrnný rozpočet změn.

V Českých Budějovicích, dne: 7. 9. 2023

Zhotovitel:



profes
130 00
profes.cz
4311055

Petrík Máca
Jednatel

Objednatel:



STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ,
MECHANIZACE A ZAHRADNICKÁ
ŠKOLA S PRAVEM STATNÍ
KOLÉŽKOVSKÝ (71)
250 02 10 Česká Budějovice
911 DIČ: CZ60075511

Ing. Bc. Břetislav Kabere
ředitel školy

Rozpočet vícenákladů - „Rekonstrukce elektroinstalace v dílnách“ : Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
MON	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	189,000	230,00	43 470,00
MAT	771565489	Dilatační lišty objektu	ks	11,000	300,00	3 300,00
MAT	597614090	dlaždice keramické	m2	189,000	160,00	30 240,00
						0,00
MAT		zásuvka 230V/16A 2P+Z, jednonásobná, průběžná montáž, povrchová	ks	21	132,00	2 772,00
MAT		zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD, jednonásobná, průběžná montáž, povrchová	ks	2	1001,00	2 002,00
MAT		zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová	ks	2	265,00	530,00
MAT		spínač pro povrchovou montáž, řazení 1, IP44	ks	1	87,00	87,00
MAT		kolébka jednoducha	ks	2	36,00	72,00
MAT		kolébka dvojitá	ks	6	45,00	270,00
MAT		rámeček dvojnásobný	ks	6	42,00	252,00
MAT		rámeček trojnásobný	ks	13	64,00	832,00
MAT		rámeček pětinasobný	ks	4	98,00	392,00
MON	741 31-3231	zásuvka 230V/16A 2P+Z, jednonásobná, průběžná montáž, povrchová	ks	21	131,00	2 751,00
MON	741 31-3231	zásuvka 230V/16A 2P+Z+SPD, jednonásobná, průběžná montáž, povrchová	ks	2	131,00	262,00
MON	741 31-3052	zásuvka 400V/16A, IP44, povrchová	ks	2	217,00	434,00
MON	741 31-0001	spínač pro povrchovou montáž, řazení 1, IP44	ks	1	131,00	131,00
MAT		zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky, IP44	ks	13	215,00	2 795,00
MAT		svítidlo D	ks	2	1845,00	3 690,00
MON	741 31 0011	spínač pro povrchovou montáž, řazení 1/0, IP44	ks	9	131	1 179,00
MAT		spínač pro povrchovou montáž, řazení 1/0, IP44	ks	9	102	918,00
		Celkem				96 379,00