

Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: **Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II. Etapa**
Název ZL: **Keramická dlažba a řezání vodním paprskem**
Číslo ZL: **006**

Č.smlouvy: **DZ 160 10615/Ve**
16SMTU0100000020

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

1. Tímto změnovým listem je řešena pouze změna dodávky keramické dlažby před vstupy - plocha označovaná projektem jako P-02. Tento ZL neřeší monáž dlažby. V PD byla specifikována keramická dlažba tl. 10 mm, v rozměru 500*500 mm. Ovšem kaladení má být na plastové terče. Taková dlažba se pro tento způsob pokládky nevyrábí. Proto je nutné dodat keramickou dlažbu tl. 20 mm. Navíc přibyla nad rámec SoD plocha u vstupu - "LEVÉ TERASY", která je zde připočtena.

Technický popis změny:

Projektem uvedené parametry keramické dlažby není možné splnit, jelikož keram. dlažba kladená na terče v tl. 10 mm se nevyrábí - nemá takovou únosnost. Bude tedy dodána dlažba v tl. 20 mm, vhodná pro pokládku na plast. terče.

Dalším parametrem - původně rozměr - čtvercový 500*500, nově pak 400*400 mm. Tyto rozměry není možné zakoupit u žádného výrobce v seriové výrobě. Navíc pokud je rozměr blízký tomuto požadovanému rozměru, pak nespĺňuje další parametry uvedené níže, a to hlavně protiskluznost Třída B (R11).

Dalšími důležitými parametry jsou:

- vzhled - podobnost s betonem a světlý šedivý odstín - aby nedocházelo k přehřátí dlažby a spálení končetin hlavně u dětí.

- požadavek na protiskluznost R11 (třída B)- protiskluznost mokrého povrchu při styku s bosou nohou, aby nedocházelo ke zranění návštěvníků uklouznutím.

Byla vyvzorkována dlažba italského výrobce - EMILCE0001X6030Bn Square Cemento Naturale Rett. 60x60x2, která splňuje všechny požadované parametry. Se změnou keramické dlažby souvisí také její řezání. Tato dlažba se musí řezat vodním paprskem. Tyto práce nejsou v rozpočtu zahrnuty. Proto se doplňují.

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 006 - Keramická dlažba a řezání vodním paprskem

Cenový dopad změny (je-li nějaký):

36 968,89 Kč bez DPH

Vystavil:
Metrostav a.s. - Divize 1

Ing. Lukáš Horuta
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
ICO: 25385691

TDS: Roman Páša
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

AD: Jan Müller
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

SOUPIŠ PRACÍ

ZL - 006 - Keramická dlažba a řezání vodním paprskem

Stavba:

Revitalizace venkovního areálu a úpravy terasy na KBOP

Objekt:

SO 17 - Rekonstrukce vnějšího bazénu

Soupis:

D.1.1 - Stavební část

Místo:

Datum:

05.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								36 968,89	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					36 968,89	
D	771		Podlahy z dlaždic						
222	M	597611100	dlaždice keramické mrazuvzdorné dle výběru investora	m2	-17,182	415,03		-7 131,11	CS ÚRS 2015 01
	WV		"P02" - V původní PD nebyla počítána plocha "levé terasy"						
	WV		"1.16" 13,5			13,500			
	WV		"1.21" 2,12			2,120			
	WV		15,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			17,182			
N-1	M		Keramická dlaždice - MILCE0001X6030Bn Square Cemento Naturale Rett. 60x60x2 - mrazuvzdorná	m2	29,160	1 172,89		34 201,44	CS ÚRS 2015 01
	WV		Skutečně prováděné plochy vč. levé terasy => 18 ks + 18 ks +12ks+24 ks +prořez => 81 ks;						
	WV		plocha dlaždice 0,6*0,6 = 0,36 m2 * 81 ks			29,160			
	WV		Součet			29,160			
N-2	K		Řezání vodním paprskem	bm	40,400	0,00	245,01	9 898,56	CS ÚRS 2015 01
	WV		6*1,85+1,45*2+2,0*2+4,6*2+3,3*4			40,400			
	WV		Součet			40,400			