

Změnový list / předložení vzorků k odsouhlasení

Projekt: **Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II. Etapa**

Č.smlouvy:

Název ZL: **Plastové dveře chodba k tobogánu**

DZ 160 10615/Ve

Číslo ZL: **23**

16SMTU0100000020

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

1. Tímto změnovým listem je řešena dodávka plastových dveří do chodby u tobogánu.

2. V průběhu výstavby bylo investorem rozhodnuto o výměně 2 ks dřevěných dveří v chodbě u tobogánu - 1 ks do prostoru pod venk. bazénem a 1 ks do technologické místnosti. Jelikož původní dveře jsou dřevěné a jsou vystaveny trvalému vlhkému prostředí, začaly se vlivem působení vody při pravidelném úklidu a provozu rozlepovat.

3. Nové dveře budou dodány v provedení - plastové dveře - vnitřní, plné, hladké, odolávající vlhkému prostředí, pro montáž do stávající ocelové zárubně.

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 23 - Plastové dveře chodba k tobogánu
Příloha 2 Fotodokumentace

Celkem VCP a MP

14 101,24 Kč

Genový dopad změny - Celkem (je-li nějaký):

14 101,24 Kč bez DPH

Vystavil:
Metrostav a.s. - Divize 1

Ing. Lukáš Horuta
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa: Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

TDS: Roman Páša
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

AD: Jan Müller
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

ROZPOČET - ZL - 23 - Plastové dveře chodba k tobogánu

Stavba: Revitalizace venkovního areálu a úpravy terasy na KBOP

Objekt: SO 17 - Rekonstrukce vnějšího bazénu

Soupis: **D.1.1 - Stavební část**

Místo:

Datum: 05.08.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								14 101,24	
D		766	Konstrukce truhlářské					14 101,24	
179	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíracích křídlových do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	516,77	1 033,55	CS ÚRS 2015 01
	W		"F07" 1		1,000				
	W		Součet		1,000				
N-1	M	611603290.R F07	dveře 800/1970 - plastové, vnitřní, hladké, plně, do vlnkého provozu, dle popisu vč. zámku a stítku, klika koule, kování nerez.	kus	2,000	8 700,00		17 400,00	
	W		chodba k tobogánu - 2		2,000				
N-2			sleva	kus	-1,000	4 350,00		-4 350,00	
	W		1		1,000				
181	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,035	0,00	505,47	17,69	CS ÚRS 2015 01

Příloha č. 3 k: ZL - 23 - Plastové dveře chodba k tobogánu

Fotodokumentace:



Příloha č. 3 k: ZL - 23 - Plastové dveře chodba k tobogánu

Fotodokumentace

