


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Bazénová technologie  
**Název:** Úpravy bazénové technologie a atrakcí  
**ZL č.:** 021



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Kompletní výměna nosné konstrukce tobogánu, mimo hlavního nosného sloupu a strojního vybavení tobogánu a masážních trysek na základě zprávy revizního technika
<b>Popis změny:</b>	Na základě kompletní revizní zprávy k tobogánu jako celku, která vyhodnotila technický stav nosné konstrukce (mimo hlavního nosného sloupu) jako nevyhovující současně platných ČSN a bezpečnostním podmínkám pro provoz bazénových atrakcí bylo rozhodnuto o kompletní výměně závěsové konstrukce laminátového žlabu, schodiště a zábradlí. Současně s konstrukcí byl posouzen stav technického vybavení – čerpadla, elektroinstalace pro tobogán, které svým stavem a technickými parametry nevyhovují požadavkům pro nový tobogán. Z důvodu výškové změny polohy nového žlabu tobogánu musela být přemístěna celá technologie rozvodu masážních trysek. Na základě zjištěných skutečností o technickém stavu základové konstrukce tobogánu (zmněno také v revizní zprávě) bylo nutné zrealizovat opravu základu (sanace výztuže a obetonování patky) vč. doplnění kotvení sloupu k základové patce. Dále došlo k výměně podvodního osvětlení, které bylo pod keramickým obkladem zkorodované a technicky nezpůsobilé pro zpětnou montáž.

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO	Celkem za změnu bez DPH:
	<b>3 104 718,93 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký): ANO, řešeno změnovým listem č. 16	
Dopad do standartu (je-li nějaký): NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký): ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký) NE	
Rizika a důsledky změny: Změna vyvolá dopady do profesí silnoproud, měření a regulace, stavební části	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_