


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželušská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Rozvody tepla a chladu
Název: Chlazení do 2.NP kanceláře
ZL č.: 022



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 0

Popis změny:	Požadavek provozovatele na doplnění FCU jednotek vyplývající ze zjištění stavu vnitřního prostředí v kancelářích v letních měsících.
Zdůvodnění změny:	Instalace stropních kazetových FCU jednotek pro chlazení jednotlivých místností, doplnění rozvodů chladné vody k jednotkám od zásobníku chladu ve strojovně 1.PP a úprava elektroinstalace pro napájení jednotek.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		497 283,54 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - doba trvání realizace 4 týdny, řešeno změnovým listem č. 16	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní mílníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: