

Dodavatel:



aku-bat energy s.r.o.  
Lomená 515  
250 64 Měšice

IČ: 08004617  
DIČ: CZ08004617

<http://aku-bat.cz>

Odběratel: IČ: 75014149  
DIČ: CZ75014149

**Státní zemědělská a potravinářská inspekce**  
Květná 504/15  
603 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 23NA00233  
Datum zápisu: 03.08.2023  
Platno do: 23.09.2023

Konečný příjemce:

**[REDACTED]** Za Opravnou 300/6  
150 00 Praha 5

**[REDACTED]**  
dovolujeme si Vám předložit nabídku na opravu havárie UPS Socomec Sicon 20kVA 3/3.

V UPS je nutné vyměnit nespolehlivou řídicí desku, kondenzátory a ventilátory. Na UPS došlo k výpadku, který byl způsoben nespolehlivostí stávající elektroniky.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Náhradní díl - powerboard MST40, S3T 40 XTD A0, Netman204, kondAC, kond DC 400V, fan-řízené SAN ACE model 4200	1	202 000,00		202 000,00 21%	42 420,00	244 420,00
Práce technika - oprava UPS, sputěné UPS do provozu, test UPS po opravě	1	15 000,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
Doprava technika po Praze	1	600,00		600,00 21%	126,00	726,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				217 600,00	45 696,00	263 296,00 263 296,00

Záruční podmínky: Náhradní díly (MST40) - 24 měsíců

Platební podmínky: 14 dní na fakturu

Dodací podmínky: 4-6 týdnů

Vystavil: **[REDACTED]**