

Servisní smlouva č. 23SS011

Program BASIC

uzavřená na základě vzájemné dohody mezi:

Zhotovitelem:

ELFIS spol. s r.o.

DIČ: CZ44794932

Kolmá 10, 190 00 Praha 9

IČO: 44794932

bankovní spojení:

č.účtu:

účet je zveřejněn ve veřejně přístupném registru plátců DPH

zastoupená:

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5755

dále jen jako „**zhotovitel**“

a

Objednatelem:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní DIČ: CZ68407700

Technická 1902/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČO: 68407700

bankovní spojení:

č.účtu:

zastoupená:

zápis v OR: zápis v obch. rejstříku

dále jen jako „**objednatel**“

Čl. 1.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zajištění servisu zdroje nepřetržitého napájení (UPS) EATON 93PS/40kW, výr.č. HPO00004420 (dále jen jako „**zařízení**“), zdroj UPS je instalován v objektu: FS ČVUT, D2-s140h, Technická 4, Praha 6.

Obsahem servisu bude:

- pravidelná preventivní servisní prohlídka podle instrukcí výrobce (uvedených v Příloze č. 1) v intervalu 12 měsíců v předem dohodnutém termínu v pracovní době 8:00-16:00 v pracovní dny
- měření a technická pomoc související s provozem zdroje UPS
- 24h telefonická podpora

Čl. 2.

Ceník servisních prací

Paušální roční cena za provedení servisních prací dle čl. 1. je 23 000,- Kč / rok bez DPH. Dodavatel si vyhrazuje možnost navýšení ročního poplatku o maximálně míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle oficiálního věstníku Českého statistického úřadu.

Opravy budou oceněny těmito jednotkovými cenami bez DPH:

- a) cena práce servisního technika v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod základní sazba 950,- Kč/1 hodina
- b) cena práce servisního technika v pracovních dnech od 6,00 do 8,00 a od 17,00 do 22,00 hod: základní sazba + 20%
- c) cena práce servisního technika v nepracovní dny a v pracovní dny od 22,00 do 6,00 hod (pokud se obě strany předem dohodly): základní sazba + 40%

Cena dopravného: 15 Kč / 1km, 250Kč / h

Čl. 3.

Platební podmínky

- 1. Úhrada částek dle čl. 2 této smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené po provedené preventivní prohlídce nebo nejpozději v prosinci daného kalendářního roku.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur činí 30 pracovních dnů

Čl. 4.

Platnost smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost dnem podepsání oběma stranami, a uzavírá se na dobu neurčitou, a to ode dne podpisu této smlouvy.

Případná změna bude zpracována formou písemného dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být jednostranně vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď.

Případné změny smlouvy musí být zpracovány formou písemného dodatku.

Čl. 5.

Obecná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

2. Penále.

2.1. Prodlení platby. Pokud nebudou platby za provedení servisní činnosti zaplacený v termínech uvedených na fakturách, může ELFIS spol. s r.o. nárokovat úhradu úroku z prodlení 0,05% za každý den prodlení.

2.2. Prodlení dodávky. Pokud nebude zástupce společnosti ELFIS spol. s r.o. na místě do doby, ke které se zavázal touto smlouvou, může objednatel nárokovat úhradu 1000,- Kč za každý den zpoždění, maximálně však do výše paušální ceny ročního servisu.

2.3. Termín kontroly *zařízení* bude dohodnut se zástupcem objednatele.

Objednávka preventivního servisu i případná závada bude nahlášena na jedno z následujících telefonních čísel: . Zároveň bude potvrzena písemnou formou na email servis@elfis.cz .

Pro zajištění přístupu k servisu zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) v objektu bude tento servisní zásah nhlášen na tel. č. , kontaktní osoba za objednavatele pan

Tato smlouva byla sepsána ve 2 originálech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží 1 pare, objednavatel 1 pare.

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
za ELFIS spol. s r.o.

.....
za České vysoké učení technické v Praze

Příloha 1

Činnosti při pravidelné servisní prohlídce

Pravidelná servisní prohlídka zdroje UPS obsahuje:

- test funkce v provozních režimech provoz ze sítě, provoz na by-pass, provoz na baterie (pouze se svolením zákazníka)
- kontrola výkonových částí
- kontrola dotažení šroubových spojů
- kontrola ventilačního systému
- kontrola nastavení parametrů, kalibrace měřených veličin
- kontrola a analýza záznamu poruchových hlášení
- kontrola kompatibility se servisními věstníky výrobce a jejich případná implementace
- aktualizace firmware zdroje (pouze se svolením zákazníka)
- vyčištění zdroje
- test akumulátorů
- vypracování *Výstupního protokolu UPS* s doporučením k dalšímu provozu

www.elfis.cz

www.elfis.cz