

Dodatek č. 1
Servisní smlouvy na servis systémů měření a regulace
ze dne 21. 12. 2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou

I.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
(dále jen „objednatel“)

a

Siemens, s.r.o.

sídlo: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500
zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 625
IČ: 00268577
DIČ: CZ00268577
(dále jen „poskytovatel“)

v tomto znění:

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2020 Servisní smlouvu na servis systémů měření a regulace (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 98 smlouvy dohodly na následujících změnách.
 - a. Ustanovení čl. V. odst. 18. se mění a nově zní takto:
 18. Cena za Pravidelný servis za jeden rok činí 529 700 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Pravidelný servis“).
 - b. Ustanovení čl. V. odst. 21. se mění a nově zní takto:
 21. Jednotková cena za odstraňování Závad v rámci Havarijního servisu za jednu hodinu činí 1 320 Kč bez DPH (dále jen „Cena za Havarijní servis“). Jednotková cena dle předchozí věty představuje maximální cenu a je platná po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, přičemž tato cena bude cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s Havarijním servisem včetně ceny Materiálu, s výjimkou ceny Náhradních dílů, které byly účelně použity Poskytovatelem v rámci Havarijního servisu.
 - c. Ustanovení čl. V. odst. 23. se mění a nově zní takto:
 23. Do vyúčtování dle odstavce 22 Smlouvy Poskytovatel zahrne rovněž cenu za dopravu k Objednateli a zpět, která činí 2 000 Kč bez DPH (dále jen „Cena za dopravu“). Cena za

Dopravu představuje maximální cenu a je platná po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, přičemž tato cena bude cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s dopravou k Objednateli a zpět. K Závadě Poskytovatel není oprávněn vyúčtovat více než jednu Cenu za dopravu.

d. Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje novou Přílohou č. 2, jejíž znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna závazku dle čl. II. odst. 2. písm. a) tohoto dodatku sestává z navýšení o 10 % z původní ceny Pravidelného servisu a dále o 7 200 Kč bez DPH za rozšíření poskytování servisu na prostory Serverovny A2, přičemž se jedná o rozšíření poskytovaného servisu, jehož potřeba vznikla až po uzavření smlouvy a vlivem okolností, které objednatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat, neboť v době uzavření původní smlouvy Serverovna A2 doposud neexistovala.
2. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Objednatel je jako příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy a dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

Ve Znojmě dne

Za poskytovatele:

Za objednatele:



Příloha č. 2 Smlouvy
Seznam a umístění Technologii

MaR - preventivní kontroly a servisní služby - seznam zařízení			
Objekt	Rozvaděč	Zařízení	Popis
A1	RV2A1	VZT A1.1	Magnetická rezonance
		CHL MR	Chlazení magnetické rezonance
	RVA12	VZT A1.7	ARO
		VZT A1.8	Zázemí ARO
A4	RVA402	VZT A4.1	Transfúzní oddělení
		VZT A4.6	Technické zázemí
		VZT A4.8	Šatny, umývárny
		VZT A4.11	Strojovna VZT
		VZT A4.13	Sklad chemikálií
		VZT A4.16	Strojovna výtahů
	RVA43	VZT A4.2	Biochemické oddělení
		VZT A4.3	Mikrobiologické oddělení
		VZT A4.4	Hala, schodiště
		VZT A4.5	Mikrobiologické oddělení
		VZT A4.22	Odsávání mikrobiol.
		VZT A4.23	Odsávání mikrobiol.
		VZT A4.24	Odsávání mikrobiol.
		VZT A4.31	Odsávání mikrobiol.
	RCHA43	CHL A4, B, B1	Zdroj chladu
B1	RVB02	VZT B1.2	Přednáškový sál
		VZT B1.4	Strojovna VZT
		VZT B1.5	Centrála potrubní pošty
	RVB5	VZT B1.1	Centrální sterilizace
		VZT B1.3	Odběrové místnosti
		VZT B1.11	Strojovna VZT
		VZT B1.12	Chodby, schodiště
		VZT B1.15	Kompresorovna
		VZT B1.16	Odsávání sterilizace
	RTB03	VZT B1.6	Rozvodna NN
		VZT B1.7	Strojovna předávací stanice
		PS	Předávací stanice tepla
		ÚT B1 jih	Topná větev radiátory obj. B1 – jih
		ÚT B1 sever	Topná větev radiátory obj. B1 – sever
		ÚT A4 jih	Topná větev radiátory obj. A4 – jih
		ÚT A4 sever	Topná větev radiátory obj. A4 – sever
		Tvzt B1	Topná větev VZT obj. B1
		Tvzt A4	Topná větev VZT obj. A4
		TUV1	Teplá užitková voda – okruh 1
		TUV2	Teplá užitková voda – okruh 2
	Velín	DI	Nadstavba Desigo Insight
	RV/01 1	VZT C2.1	Vyšetřovny, čekárna
		VZT C2.2	Příprava radiofarmak

C2	RV01.1	VZT C2.7 VZT C2.16	Odsávání radiofarmaka Odsávání soc. Zařízení
	RUT01.2	VZT C2.12 VZT C2.13 VZT C2.14 PS ÚT C2 jih ÚT C2 sever ÚT C3 jih ÚT C3 sever Tvzt C2, C3 TUV	Strojovna předávací stanice Rozvodna NN Centrála evakuační rozhlas Předávací stanice tepla Topná větev radiátory obj. C2 – jih Topná větev radiátory obj. C2 – sever Topná větev radiátory obj. C3 – jih Topná větev radiátory obj. C3 – sever Topná větev VZT obj. C2,C3 Teplá užitková voda
	RV03.1	VZT C28	Šatny, umývárny
	RVC201	VZT 2	Onkologické oddělení
	RUTC201	VZT 3A PS ÚT C2 jihovýchod ÚT C2 severozápad	Strojovna předávací stanice Předávací stanice tepla Topná větev radiátory obj. C2 – jihovýchod Topná větev radiátory obj. C2 – severozápad
C3	RV01.2	VZT C3.3	Příprava cytostatik
	RV01.3	VZT C3.4 VZT C3.5 VZT C3.9 VZT C3.10	Lineární urychlovač Denní stacionář Odsávání soc. Zařízení Odsávání soc. Zařízení
M	RDM1	Emax	Monitorování čtvrtod. Maxima
	RDM2	DA	Monitorování dieselagregátu
O	RUT02.1	VZT O27 Centrální VS	Strojovna výměňkové stanice Parní výměňková stanice
S	RV02.1	VZT S1 VZT S2 VZT S3 VZT S4 VZT S5 VZT S25 CHL S, C2, C3	Varna Jídelna Mycí centrum Hrubá přípravna Čistá přípravna Strojovna VZT Zdroj chladu
	RV02.2	VZT S7 VZT S9	Šatny mytí Strojovna redukční stanice páry
	RUT02.2	VZT S6 VZT S15 PS ÚT S východ ÚT S západ Tvzt S TUV1 TUV2	Šatny, umývárny Strojovna předávací stanice Předávací stanice tepla Topná větev radiátory obj. S – východ Topná větev radiátory obj. S – západ Topná větev VZT obj. S Teplá užitková voda – okruh 1 Teplá užitková voda – okruh 2
B2	RVB21	VZT B.6 VZT B.7	Oční zákrovový sál Oční ambulance
	RTB06	Crittall	Podlahové vytápění
		PS ÚT A1 ARO	Předávací stanice tepla Topná větev radiátory ARO

B	RTB07	Tvzt A1 ARO ÚT B-V ÚT B-Z Tvzt B TUV VZT B.37	Topná větev VZT ARO Topná větev radiátory obj. B – východ Topná větev radiátory obj. B – západ Topná větev VZT obj. B Teplá užitková voda Strojovna předávací stanice
	RVB8	VZT B.10 VZT B.22	Operační sály 1, 2, 5 Odsávání soc. Zařízení
	RVB9	VZT B.11 VZT B.16 Tvzt OS	Operační sály 3, 4 Strojovna VZT Topná větev VZT OS - dohřevy
	RVB10	VZT B.12 VZT B.16.2 VZT B.23 VZT B.24	Operační sál 6, lab. Kmen. buněk Strojovna VZT Odsávání soc. Zařízení Odsávání soc. Zařízení
	RVB11	VZT B.14	Operační sál 7
G	RVTG1	VZT G.1 PS ÚT G jihozápad ÚT G severovýchod TUV	Psychiatrické oddělení Předávací stanice tepla Topná větev radiátory obj. G – jihozápad Topná větev radiátory obj. G – severovýchod Teplá užitková voda
7	RV701	VZT 7.1a VZT 7.1b Mediplyny	Kompresorová stanice Vakuová stanice Monitorování mediplynů
H	RVH01	VZT 1 VZT 2	Asistovaná reprodukce Kryogenní zařízení
	RUTH01	Kotelna ÚT H jihovýchod ÚT H severozápad Tvzt H TUV	Zdroj tepla – plynové kotle Topná větev radiátory obj. H – jihovýchod Topná větev radiátory obj. H – severozápad Topná větev VZT obj. H Teplá užitková voda
C1-INF	RUTC101	PS ÚT ÚT VZT 3.02 Jímka Mediplyny	Předávací stanice tepla EQ topné větve pro 1.PP + 1.NP EQ topné větve pro 2.NP Větrání prostor umývárny Technologie jímky infekčních odpadních vod Monitoring mediplynů
	RVC101	VZT 2 VZT 1 VZT 4 Zvlhčovač ÚT	Infekční oddělení 410 JIP Ústředna EPS + EVR 410 JIP Příprava otopné vody 410 JIP
A2 - DC	RCHA22	VZT + chlazení DDC regulace	servrovna A2 propojení na velín, vizualizace