

OZNÁMENÍ ZMĚNY

datum: 12.09.2023

číslo OZ: 1

Objednatel: Základní škola Olomouc tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
Zhotovitel: Střechy Jiří Žáček s.r.o.
Název projektu:
Název akce: Tepelná izolace stropní konstrukce v krovu objektu
Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8
VZ: Stavební práce VZMR

Předmět změny: Dotčený SO: 01
Doplnění parozábrany do konstrukčních vrstev tepelné izolace

Popis a zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci na VZMR je v textové části uveden požadavek na instalaci parozábrany pod vrstvy tepelné izolace.

Do Soupisu prací dodávek a služeb nebyl tento požadavek zahrnut.

Pro funkčnost tepelné izolace je aplikace parozábrany nutná.

záměr objednatele jiné okolnosti
výšší moc chyba PD

Oznámení vydává: (podpis) Jiří Žáček

Zhotovitel: Střechy Jiří Žáček s.r.o.

Zhotovitel navrhuje použití parozábrany s obchodním názvem BLUE 200

Datum, podpis : 12.9.2023

Stanovisko projektanta / AD: (podpis) Ing. Arch. Tomáš LamparDatum, podpis: 13.9.2023 **SOUHLASÍM****Stanovisko TDS, Ing. Miloš Skácel:**Datum, podpis 13.9.2023 **SOUHLASÍM****Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních, Mgr. Miluše Zatloukalová**Datum, podpis 13.9.2023 **SOUHLASÍM****Přílohy / počet příloh:**

- bez příloh