

go up s.r.o.

Sudova 118/44a, Olomouc

MONTÁŽNÍ LIST

smlouva o dílo / zakázka č.: 02.10.2023

objednatel :	Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Oddělení infrastruktury		
zastoupený :	tel./fax	IČO :	DIČ

POPIS PRACÍ :

Závada klimatizace Samsung AC052RXADKG/AC052RNADKG -
serverovna Křížkovského 10 4.44

Zjištěna závada kompresoru venkovní jednotky (jednotka nemá nijak řešeno zálohování/střídání, což při tepelné zátěži v inkriminované serverovně znamená chod prakticky trvale 24/7, k takovému zatížení není jednotka stavěna). Jednotka je již mimo záruku, nicméně distributor je ochoten řešit (alespoň dodávkou vadných dílů), vzhledem k tomu, že k závadě došlo těsně po skončení záruky. Díly k opravě nejsou momentálně dostupné, proto je nutno vyřešit výměnou celé jednotky.

ROZPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU :

název-popis	MJ	množství
doprava	km	paušál Olomouc
diagnostika	hod	2

V Olomouci _____ DNE 2.10.2023 _____

Předal : _____
zhotovitel

Převzal : _____
objednatel

Datum: 2023.10.03
12:05:45 +02'00'