



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2023/01015/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	13.09.2023
	Dodací lhůta :	27.10.2023

Dodavatel :	Odběratel :
AZ KLIMA a.s. Tuřanka 1519/115a 62700 Brno IČO: 24772631 DIČ: CZ24772631	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela:

Objednáváme u Vás na akci "Vědecká knihovna v Olomouci - stavební úpravy objektu Červeného kostela" odstranění zjištěných závad v plynové kotelně, tzn. realizaci úpravy a doplnění plynoinstalace kotelny, realizaci přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny, která bude obsahovat části: plynoinstalace, měření a regulace, vzduchotechnika. Cenová nabídka byla předložena formou soupisu prací a dodávek.

Na základě zjištění revizního technika plynových a technických zařízení, Ing. Veroniky Kaletové, při pravidelné roční kotrole v 04/2023, budou v rámci plnění objednávky odstraněny tyto závady:

- není provedeno vodivé přemostění plynoměru dle TPG 934 01, čl. 2.11,
- bezpečnostní uzávěr plynu není v souladu s ČSN 07 0703, čl. 3.4 (není umístěn před vstupem do kotelny) a TPG 704 01, čl. 4.5.1 (uzávěry musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro provádění obsluhy, kontrol, údržby nebo oprav),
- na rozvodu plynu není osazen Hlavní uzávěr kotelny dle ČSN 07 0703, odst. 9.2.7.,
- nebyla předložena projektová dokumentace kotelny dle ČSN 07 0703, odst. 12.1.

Projektová dokumentace skutečného provedení plynové kotelny bude vypracována ve 4 paré tiskem a zaslána digitálně ve formátu *.pdf a *.dwg.

Termíny plnění:

- realizace úprav a doplnění plynoinstalace kotelny: 27.9.2023,
- realizace přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP: 16.10.2023,
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny: 27.10.2023,

Cena za plnění bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- první faktura po realizaci úprav a doplnění plynoinstalace kotelny: 71 923,36 Kč bez DPH, tj. 87 027,27 Kč včetně 21% DPH
- druhá faktura po realizace přesunu bezpečnostního uzávěru plynu BAP a po odevzdání projektové dokumentace skutečného provedení plynové kotelny: 95 124,92 Kč bez DPH, tj. 115 101,15 Kč včetně 21% DPH

Nedílnou součástí této objednávky je soupis prací a dodávek vyhotovený dne 7. 9. 2023.

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Luděk Frelich, tel.: 724 056 465, e-mail: l.frelich@olkraj.cz

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

202 128,42 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Tichá Kateřina Ing.
Telefon: +420 585508257
E-mail: k.ticha@olkraj.cz

10. 10. 2023

azklima

AZ KLIMA a.s.
Tuřanka 115a, 627 00 Brno
Tel.: 544 500 811

2

JAN SEMMLER
ŘEDITEL REALIZACE