

**Příloha č. 1 Technické podmínky
Technická specifikace části 4 veřejné zakázky**

Vzduchotechnika pro experimentální technologickou linku

Díl II

Dodávka zařízení vyhovuje následujícím technickým požadavkům:

Cílem výběrového řízení je dodávka napojení vzduchotechniky pro experimentální zařízení ke zpracování kapalných a semi-kapalných odpadů pro Centrum výzkumu Řež.

Počet kusů: 1

Číslo	Technické a funkční vlastnosti	Požadovaná hodnota
► Obecné požadavky		
1	VZT	
	max. provozní průtok	500 m ³ /hod
	zóna bez nebezpečí výbuchu	ano
	tlumič sání	ano
	propojovací hadice	ano
	podpěrné konstrukce	ano
	montážní a spojovací materiál	ano
	kotevní materiál	ano
	konstrukční materiál	nerez plech
	celková délka propojovacího potrubí	40m
	uzavírací těsná klapka se servopohonem	ano
	HEPA filtr na výstupu	ano
► Napojení		
2	napojení na technologickou větev DN200	
	napojení na zásobní nebo provozní nádrže s návarkem DN25	9 ks
	průžné napojení na zásobní nádrže s tenzometrickým vážením s návarkem DN25	2 ks
	ovládací panel pro manuální přepínání odsávacích větví	ano
► Kvalita, transport zařízení ke kupujícímu		
3	Zajištění ustáleného tlaku u dalších technologií v budově po instalaci zařízení	ano
	Prodávající zajistí přepravu a instalaci zařízení v laboratoři v budově č.211/3 v areálu výzkumných ústavů Hlavní 130, Husinec-Řež.	ano

Uchazeč podáním nabídky garantuje Zadavateli splnění požadavků a parametrů předmětu plnění veřejné zakázky, které jsou podrobně specifikovány v této příloze.