

Výpočet spotřeby tepla a vody

Odběratel : Ramaco s.r.o. - Purkyňova B06/B07

Výpočet otápené plochy pro fakturaci za teplo

kód	název	výměra (m2)	číslo dveří	topení	koef.	vytapená plocha (m2)
misB06*02002	kancelář	17,39	N206	OT	1,000	17,39
misB06*02006 (1/8)	chodba	9,94	N204	OT	1,000	9,94
misB06*02008 (1/8)	kuchyňka	0,64	N202	BOT4	0,500	0,32
misB06*02012 (1/8)	sklad	1,58	N210	BOT3	0,350	0,55
misB06*02013 (1/8)	chodba	1,35	N211	OT	1,000	1,35
misB07*02031 (1/8)	WC ženy	0,19	N211a	BOT3	0,350	0,07
misB07*02051 (1/8)	WC muži	0,14	N215i	OT	1,000	0,14
celkem m ²		31,23				29,76

OT = v místnosti je otopné těleso

BOTx = v místnosti není otopné těleso, x= počet stěn, sousedících s místnostmi s OT

Spotřeba vody celkem SV+TV 14,00 m3/os/rok

Výpočet spotřeby SV

počet osob : 1
spotřeba dle interního předpisu 8,40 m3/os/rok
celkem za období 8,40 m3/rok

Výpočet spotřeby TV

počet osob : 1
spotřeba dle interního předpisu 5,60 m3/os/rok
celkem za rok 5,60 m3/rok

Vypracoval : Marek Michut

Dne : 6.6.2017