

Popis položky	Cena celkem v Kč bez DPH
čištění ORL 1-7 první rok	154250
čištění ORL 8 první rok	46950
čištění ORL 1-7 druhý rok	161195
čištění ORL 8 druhý rok	48685
čištění ORL 1-7 třetí rok	166155
čištění ORL 8 třetí rok	49725
CENA CELKEM 1. - 3. rok	626960

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 1 - 7 V SPZ HOLEŠOV - PRVNÍ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	42	1950	81900	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	8,5	1700	14450	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2150	25800	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	1	1000	1000	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	1	1700	1700	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	7	1850	12950	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z hledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	7	1850	12950	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks	7	500	3500		Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				154250	Kč bez DPH	

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 8 V SPZ HOLEŠOV PRVNÍ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	6	1950	11700	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	1,5	1700	2550	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2150	25800	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	1	1000	1000	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	1	1700	1700	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	1	1850	1850	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z ohledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	1	1850	1850	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks	1	500	500		Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				46950	Kč bez DPH	

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 1 - 7 V SPZ HOLEŠOV - DRUHÝ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	42	2050	86100	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	8,5	1790	15215	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2250	27000	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	2	1000	2000	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	2	1790	3580	2x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	7	1950	13650	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z hledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	7	1950	13650	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks		500			Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				161195	Kč bez DPH	

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 8 V SPZ HOLEŠOV - DRUHÝ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	6	2050	12300	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	1,5	1790	2685	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2250	27000	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	1	1000	1000	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	1	1800	1800	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	1	1950	1950	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z hledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	1	1950	1950	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks		500			Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				48685	Kč bez DPH	

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 1 - 7 V SPZ HOLEŠOV - TŘETÍ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	42	2150	90300	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	8,5	1890	16065	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2350	28200	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	1	1000	1000	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	1	1890	1890	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	7	2050	14350	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z ohledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	7	2050	14350	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks		500			Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				166155	Kč bez DPH	

VYČIŠTĚNÍ ODLUČOVAČŮ ROPNÝCH LÁTEK Č. 8 V SPZ HOLEŠOV - TŘETÍ ROK

Číslo položky	Název a popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	četnost prací	Poznámka
1.	Vyčerpání a separace zaolejované vody	m ³	6	1950	11700	1x ročně	Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen minimálně jednou ročně čistit tato zařízení, není-li dáno provozním řádem jinak.
2.	Vyčištění odlučovačů ropných látek	hod	1,5	1890	2835	1x ročně	
3.	Odvoz a likvidace odpadu	t	12	2350	28200	1x ročně	
4.	Vizuální kontrola	kpl	1	1000	1000	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést vizuální kontrolu stavu zařízení při každém čištění
5.	Výměna sorpčního materiálu	kpl	1	1890	1890	1x ročně	Dle provozního řádu zařízení je firma povinna provést kontrolu koalescenčního filtru a jeho výměnu minimálně jednou ročně, v případě havárie nebo znehodnocení filtru je nutné vyměnit hned.
6.	Odběr a rozbor vzorku kalů	ks	1	2050	2050	1x ročně	Odběr a rozbor kalů je nutné provést vždy při čištění zařízení z ohledem na doložení znečištění odpadu. Odběr odpadní vody je nutný provádět pro doložení správné funkce zařízení a kvality vypouštěných odpadních vod do kanalizace nebo povrchových vod a to minimálně jednou ročně není-li dáno v povolení vodoprávního úřadem jinak nebo požadavkem příslušného vodovodu a kanalizací.
7.	Odběr a rozbor vzorku odpadní vody akreditovanou laboratoří	ks	1	2050	2050	minimálně 1x ročně	
8.	Vypracování a předání zprávy o provedené revizí zařízení	ks		500			Dle Zákona o vodách 254/2001; je provozovatel zařízení pro zneškodňování závadných látek povinen jednou za 5 let provést zkoušku těsnosti dle §39 odst 4, pís. D. zákona
	CENA CELKEM				49725	Kč bez DPH	