

# Změnový list č. 1

Stavba :-	81230009	Adresa :-	Lidická 32, Nemilany	Dne :-	0.1.1900
Název stavby :-		KD Nemilany - stavební úpravy			
Věc :-	Změna :- MNP - A	ke smlouvě o dílo č. _____			
<u>Změna č. 1 :- Změna skladby podlahy v m.č.4</u>					
<b>Zdůvodnění změny :-</b> Z důvodu změny skladby podlahy v m.č.4 - pro část "IGLÚ" je skutečná potřeba odkopávek na kótu -0,5m ne dle PD na kótu -0,65m Dle nové skladby bude použit modul IGLÚ 200 mm místo v PD uvedeném modulu 350 mm Z důvodu změny finální podlahové krytiny bude skladba ukončena na kótě -30 mmm					
VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
0,00 Kč			<b>-539 646,05 Kč</b>		
Celkové navýšení stavebních prací					
<b><u>-539 646,05 Kč</u></b>					
<b>Vyjádření AD :-</b>					
Dne :- _____ Za autorský dozor :- _____					
<b>Vyjádření TDI :-</b>					
Dne :- _____ TDI :- _____					
<b>Vyjádření zástupce investora :</b>					
Dne :- _____ Za investora :- _____					
Poznámka :-					