

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV – část 1: Resuscitační lůžka včetně matrací
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona na dotaze ze dne 01.08.2023.

Dobrý den,

posíláme Vám dodatečné dotazy k VZ s názvem "Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou IV"

Dotaz č.1

Parametr - Dvojitá kolečka o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s dvojitými kolečky o průměru 150mm s centrální brzdou a 5. centrálním kolečkem, které je motorizované a má také funkci v podobě aretace přímého směru?

ODPOVĚĚ NA DOTAZ č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat lůžko s dvojitými kolečky o průměru 150 mm s centrální brzdou a 5. centrálním kolečkem, které je motorizované a má také funkci v podobě aretace přímého směru.

Dotaz č.2

Parametr - Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta

Může uchazeč zadavateli nabídnout matraci, která má uspořádání cel ve třech zónách (hlava, tělo, paty), ale stejnou strukturu a velikost cel v jednotlivých zónách?

Pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta využívá především automatické rozpoznání váhy pacienta a tím automaticky přizpůsobí tlak v jednotlivých zónách matrace.

ODPOVĚĚ NA DOTAZ č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat matraci, která má uspořádání cel ve třech zónách (hlava, tělo, paty), ale stejnou strukturu a velikost cel v jednotlivých zónách.

Zadavatel doplňuje Kupní smlouvu Přílohou č.3 Předávací protokol **Tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **5. 9.2023 ve 13:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 3 Předávací protokol ke Kupní smlouvě

Za zástupce zadavatele na základě pověření
v Hradci Králové