

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 16. 10. 2023

MIZ Olomouc, s.r.o.

U Panelárny 602/11

779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 25376110 DIČ:CZ25376110

Na základě Rámcové dohody č. E633-S-4733/2021 u Vás objednááme zajištění havarijní opravy automatických dveří (4418132) na základě zjištěné závady dne 6. 10. 2023, ve Valašském Meziříčí – výpravní budově (IC6000384817), dle cenové nabídky č.23D95363.

Zakázka: E216H6321ZPU

Jedná se o činnost mimo režim OUA

Termín: listopad 2023

Dohodnutá cena: 76.250,-Kč (bez DPH)

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha:

Cenová nabídka č. 23D95363

Záznam z opravy

Cenová nabídka č.23D95363

Valašské Meziříčí VB - havarijní oprava automatických dveří sadou KONE Retrofit UniDrive 20	Objednatel: č.R.D.	Správa železnic státní organizace E633-S-4733/2021
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE SPEDOS (44181132). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 12, 757 01, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ. Lokace zařízení: VLEVO NÁSTUPIŠTĚ - POZICE 5.	Projektant: Zhotovitel: IC:253 76 110 Zpracoval:	MIZ Olomouc s.r.o. U Panelárny 602/11 Olomouc - Chválkovice

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
	Havarijní oprava jednotky aut. dveří sadou KONE Retrofit UniDrive 20: Při repasi dojde k výměně kompletní elektroniky. KONE Retrofit UniDrive obsahuje motor, řídicí jednotku, montážní rám s napínací kladkou, klínový řemen a přepínač funkcí. Výbava: akumulátor, elektrický zámek, ruční odblok zámku a 1 ks bezpečnostního senzoru IXIO. Hliníková profilace a dveřní křídla zůstávají původní				
1	montážní rám			soubor	
2	práce			hod	
3	doprava			soubor	
CELKEM bez DPH					76 250,00
Závada zjištěna dne: 6.10. 2023					
V Olomouci dne: 9.10.2023					
CELKEM					76 250,00

Záznam z opravy hlášené zákazníkem



Číslo opravy 9ACZ10234590
Jméno volajícího / Datum a čas hovoru 9/22/2023 1:06:54 PM
Telefon volajícího
Popis závady AD nelze otevřít: Přímý kontakt: 702261967
Číslo objednávky

Zákazník MIZ Olomouc s.r.o.
Název místa ŽST.VÝPRAVNÍ BUDOVA,
Typ zařízení Dveře
Evidenční číslo zařízení 44181132
Výrobní číslo zařízení POSUVNÉ DVEŘE SPEDOS
Umístění VLEVO NÁSTUPIŠTĚ-POZICE 5
Ulice NÁDRAŽNÍ 12
Město VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

Jména servisních techniků
Datum a čas příjetí technikem 24/09/2023 22:42:54
Datum a čas ukončení technikem 6/10/2023

Stav zařízení při příjezdu Není v provozu - Porucha zařízení
Popis práce Vadný pohon - hutná výměna
▶ Kontrola funkce
Důvod závady
▶ OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ, ELEKTRICKÁ INSTALACE - Řídící jednotka - Řídící jednotka
Stav zařízení při odchodu Zařízení v provizorním provozu.

Záznamy techniků
Daniel LINHART

6 10. 2023

Komentář pro zákazníka

Podpis zákazníka

Jméno zákazníka

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4055024

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0ed059a-e680-405f-bf27-ccc4fe16384a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2023 11:24:01



c5437d32-caff-4cc8-84f7-95386cafb7e9