

Stavba/Zakázka:	„Rekonstrukce a modernizace klimatizace v budově Pražské konzervatoře“/“VÝMĚNA KLIMATIZACE V PODKROVÍ A ZMĚNA CHLAZENÍ NAHRÁVACÍHO STUDIA V BUDOVĚ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE“	ZL č.	1
Zhotovitel:	Decorum s.r.o. IČO: 26421259		
Objednatel:	Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, IČO: 70837911		
GP:			
TDS:			

OD Čj. PK/1861/2023

Název ZL: Změnový list číslo 1	
„Rekonstrukce a modernizace klimatizace v budově Pražské konzervatoře“	
Vícepráce	
1) návrh aby byla místnost serverovna řešena samostatně tzn. samostatným přívodem a jednotkou navýšení ceny celkem o 64.092,- Kč bez DPH(byla odečtena vnitřní jednotka nástěnná Wind Free DVM R410 1,5 kW, ceně je samostatná rozvody potrubí , venkovní kondenzační jednotka CAC R32 230V Qchl=3,5kW, nástěnná jednotka WindFree™ CAC R32 Qchl=3,5kW, čerpadlo, příslušenství k jednotce, spuštění , zkoušky .	64 092,00 Kč
2) záměna jednotky v místnosti 4.32 z důvodu , že navržená jednotka nade dveřmi se tam nevejde(následná výměna filtrů) cena po odečtení nástěnná jednotka WindFree™ DVM R410a s EEV Qchl=5,6kW 15.580,- bez DPH	15 580,00 Kč
3) doplnění klimatizace do místnosti 4.06 (prof. Balážová) nebylo řešeno v PD o parapetní jednotku 2,2 kW, refnet 2-trubka 0kW až 15,0kW, čerpadlo, instalace , spuštění navýšení ceny 51.200,- bez DPH	51 200,00 Kč
vícepráce celkem	130 872,00 Kč

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:	
VÍCEPRÁCE	130 872,00 Kč
CELKEM Kč (bez DPH) :	130 872,00 Kč
DPH 21%	27 483,12 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) :	158 355,12 Kč
Za zhotovitele: Decorum spol. s r.o.	
Dne: 15. 09. 2023	Vypracoval: xxxxxxxxxx Podpis:
Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :	
Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti	
Dne: 15. 09. 2023	za projektanta : Podpis:

Vyjádření TDS:	
TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.	
Dne: 15. 09. 2023	za TDS: Podpis:

Vyjádření zástupce SNP2:	
Zástupce školy souhlasí s předloženým výkazem výměr.	
Dne: 15. 09. 2023	za PPP: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):											
Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS											
Dne: 15. 09. 2023						za objednatele:			Podpis:		

