







LEGENDA:

- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ projektovaná/stávající/demontovaná
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ projektovaná/stávající/demontovaná
- ELEKTROMĚR stávající
- KABELOVÁ SPOJKA projektovaná/stávající
- OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ projektované/stávající/demontované
- UZEMNĚNÍ projektované/stávající/demontované
- BETONOVÝ SLOUP JB projektovaný/stávající/demontovaný
- BETONOVÝ SLOUP DB stávající
- KONZOLA stávající/demontovaná
- STŘEŠNÍK stávající/demontovaný
- KONČENÍ stávající/demontované
- KOTVA stávající/demontovaná
- BETONOVÉ KORYTO
- CHRÁNIČKA projektovaná
- PODDZEMNÍ VEDENÍ VN stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOLOVANÝM VODIČEM projektované
- KABELOVÉ VEDENÍ NN projektované
- HDV projektované
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ k demontáži
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOL. VODIČEM k demontáži
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN HOLÝM VODIČEM k demontáži
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN IZOLOVANÝM VODIČEM stávající
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN HOLÝM VODIČEM stávající
- KABELOVÉ VEDENÍ NN stávající
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- OPTICKÝ KABEL MĚSTO HOLEŠOV
- SLABOPROUD - TELEFON

POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SOUSTAVA:**
 - 3+PEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**
 - neživé části:
 - automatickým odpojením od zdroje odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.3.3
 - izolací - v nově budovaných částech sítí NN dle PNE 33 00 00-1, 3.3.2.1
 - stupně ochrany do 1000V, dle PNE 330000-1, 4.1
- živé části:
 - polohou, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.1
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 1, čl.3.2.2.3
 - izolací živých částí dle PNE 33 00 00-1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
- nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
- V - pod přístřeškem dne PNE 33 00 00-2
- VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2

NÁMRAZOVÁ OBLAST: NO
 VĚTROVÁ OBLAST: I

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vytyčeny všechny dotčené inž. sítě.
 Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.

- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN

AUTORIZACE:



VYPRACOVAL	PETR TOTEK	ZOD. PROJEKTANT	VÁCLAV HLADIL	
ZHOTOVITEL PD	MOPRE, s.r.o., RS BŘEST, BŘEST 79, 768 23 BŘEST			
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	KROMĚŘÍŽ	
KATASTR. ÚZEMÍ	PŘÍLEPY U HOLEŠOVA			
MÍSTO STAVBY	PŘÍLEPY			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Přílepy, kab. vývody NN z T3			Č. STAVBY: 1040002011
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			DATUM: 6/2023
				FORMÁT: 10xA4
				STUPEŇ PD: ÚŘ
		MĚŘÍTKO: 1:500	Č. VÝKRESU: C.3	