

**ERIMP**

Pavel SRP
majitel firmy
602 309 557

Privát a office:
Rubínova 1146
269 01 Rakovník
tel./fax.: 313 517 320
IČO: 11261684
DIČ: CZ410118060
srp@erimp.cz

David SRP
vedoucí provozu
602 210 114

Provozovna:
Duk.hrdinů 2330
269 01 Rakovník
tel.: 313 519 270
mob.: 602 621 246
www.erimp.cz
erimp@erimp.cz

UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13, odstavce 9 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2005Sb

Pavel Srp – ERIMP, Rubínova 1146, 269 01 Rakovník, IČO: 11261684

UJIŠŤUJE

že v souladu se všemi technickými požadavky na výrobky, kladenými na ně platnými zákony, nařízeními a vyhláškami výrobce

VYDAL

prohlášení o shodě na všechny výrobky použité na stavbě:

„ZTV pro zástavbu 11 RD, k.ú. Srbeč – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“

Potvrzujeme na svoji výlučnou odpovědnost, že všechny výrobky použité na výše uvedené stavbě splňují všechny technické požadavky na výrobky, kladené na ně platnými zákony, nařízeními a vyhláškami.

Prohlašujeme, že zakázka prošla naším vlastním systémem řízení jakosti a pro stavbu byly použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Prohlašujeme, že veškeré odpady, vzniklé při uvedené stavbě, byly likvidovány předepsaným způsobem, příp. uloženy na schválené úložiště.

V Rakovníku 05.12.2022

S pozdravem

Pavel Srp - ERIMP

269 01 Rakovník, Rubínova 1146
DIČ: CZ410118060, IČO: 11261684
tel./fax: 313 517 320, mobil: 602 309 557

David Srp
Srp David
vedoucí provozu

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTROINSTALACE

Vykonáno: 28.11.2022

podle normy ČSN 33 2000-6 ed.2:2017

Revizní technik:

Provozovatel: Obec Srbeč

Petr Šajner

Mýtská 2339

269 01 Rakovník

ev.č.4095/8/20/R-EZ-E1A

Předmět revize: Veřejné osvětlení

Zástavba ZTV pro,11 RD

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní :

generátorů o cel.výkonu 0.00 kVA

b) cizí :

transform. o cel.výkonu 0.00 kVA

c) jiná zař.: ČEZ a.s.

0.00 kVA

Sít:

TN-C-S 3+PE+N 230V/400V stř.50Hz

Ochrana při poruše:

Automatickým odpojením od zdroje
Uzemněním

Instalováno příkonů:

0	motorů, svářeček, apod. o celkovém	0,000	kW
0	akumulačních spotřebičů o celkovém	0,000	kW
0	přímotopných spotřebičů o celkovém	0,000	kW
0	ostatní tepelné spotřebiče o celkovém	0,000	kW
5	žárovkových, zářivkových svítidel o celkovém	0,195	kW
0	jiných spotřebičů nebo zařízení o celkovém	0,000	kW

Celkově instalováno: 0,195 kW

Dodavatel instalovaného zařízení: Pavel Srp - ERIMP

Měření provedeno zkalirovanými přístroji:

Měření izolačních odporů provedeno přístroji: PU 182.1

v.č. 150751000

Měření ochrany před nebez. dotyk. napětím : PU 191

v.č. 121855001

Měření zemních odporů provedeno přístroji : C.A.6412

v.č. 113953GCV

Další použité přístroje

: Profitest

v.č. M520D LA3813

PK 300

v.č. 05 031 081

Celkový posudek:

Revize elektrického zařízení proběhla dle ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 a norem souvisejících.

Elektrické zařízení revidovaného VO je schopno bezpečného provozu.

Tato zpráva o revizi má: 4 strany

Počet vyhotovených zpráv : 3

Rozdělovník : 2x Majitel, 1x RT

Přílohy :

Lhůta revizí : 1x za 3 roky

Následná revize : v listopadu 2025

Převzal dne

pracovní 02.12.2022

Podpis provozovatele

Podpis revizního technika

