

ÚP Česká Lípa - Tabulka místností 2. NP

| místnost číslo značení v původním projektu elektro | místnost číslo značení v současnosti | účel místnosti | šířka mm | délka mm | plocha m ² | typ svítidla stávající stav ks/typ | vypínač světla jednoduchý ks | vypínač světla dvojité ks | stávající počet světél/trubic-žárovek | dle původního projektu elektro | počet oken velikost 1 m x 1,8 m | na základě nezávazného výpočtu osvětlení | | doplň dodavatel na základě výpočtu osvětlení dodavatele a položkového rozpočtu | |
|--|---|------------------|----------|----------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | navržený druh svítidla | počet svítidel ks | navržený druh svítidla | počet svítidel ks |
| 348 | 222 | kuchyně | 2800 | 3000 | 8,40 | 1A | 1 | | 1/2 | 1A | 1 | B1 | 1 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 1 |
| 334 | 226 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 335 | 226a | kancelář | 3905 | 4155 | 16,22 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 333 | 227 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 332 | 228 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 331 | 229 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 330 | 230 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 329 | 231 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 328 | 232 | kancelář | 2900 | 5705 | 16,54 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 327 | 233 | kancelář | 3150 | 5705 | 17,97 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 326 | 233a | kancelář | 4290 | 2600 | 11,15 | 2E | 1 | | 2/4 | 2A | 3 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 325 | 235 | spisovna | 1300 | 4800 | 6,24 | 1A | 1 | | 2/2 | 2D | 3 | B1 | 2 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 2 |
| 336 | 223a | WC umývárna | 2000 | 2000 | 4,00 | 1C | | 1 | 1/1 zář.trub.kulatá | 2B | 0 | C | 1 | LINEA ROUND 3600/840 | 1 |
| 337 | 223b | chodba před kab. | 1900 | 4155 | 7,89 | 1C | 2 | | 1/1 zář.trub.kulatá | 2B | 2 | C | 2 | LINEA ROUND 3600/841 | 2 |
| 338 | 223b | kabinka | 1100 | 1500 | 1,65 | 1C | 1 | | 1/1 zář.trub.kulatá | 1B | 0 | C | 1 | LINEA ROUND 3600/842 | 1 |
| 339 | 223c | kabinka | 1050 | 1500 | 1,57 | 1C | 1 | | 1/1 zář.trub.kulatá | 1B | 0 | C | 1 | LINEA ROUND 3600/843 | 1 |
| 321 | 212c | WC umývárna | 1250 | 2160 | 2,70 | 1B | 1 | | 1/1 | ZMĚNA | ne | C | 1 | LINEA ROUND 3600/844 | 1 |
| | 212d | výlevka | 940 | 600 | 0,56 | 1B | 1 | | 1/1 | ZMĚNA | ne | C | 1 | LINEA ROUND 3600/845 | 1 |
| | 212a | WC kabina | 1050 | 1500 | 1,57 | 1B | 1 | | 1/1 | ZMĚNA | ne | C | 1 | LINEA ROUND 3600/846 | 1 |
| 322 | 212b | WC kabina | 1050 | 1500 | 1,57 | 1B | 1 | | 1/1 | ZMĚNA | ne | C | 1 | LINEA ROUND 3600/847 | 1 |
| 311 | 203 | kancelář | 2900 | 7905 | 22,92 | 5A | | 1 | 5/10 | 5A | 2 | A | 4 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 4 |
| 310 | 203a | kancelář | 4200 | 4200 | 17,64 | 4A | | 1 | 4/8 | 4A | 4 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 312 | 204 | kancelář | 2900 | 7905 | 22,92 | 5A | | 1 | 5/10 | 5A | 2 | A | 4 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 4 |
| 313 | 205 | kancelář | 2900 | 7905 | 22,92 | 5A | | 1 | 5/10 | 5A | 2 | A | 4 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 4 |
| 314 | 206 | kancelář | 2900 | 7905 | 22,92 | 5A | | 1 | 5/10 | 5A | 2 | A | 4 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 4 |
| 315 | 207 | kancelář | 2900 | 7905 | 22,92 | 5A | | 1 | 5/10 | 5A | 2 | A | 4 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 4 |
| 316 | 208 | kancelář | 5950 | 7905 | 47,03 | 10A | 2 | | 10/20 | 10A | 4 | A | 8 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 8 |
| 320 | 209 | chodba před WC | 1300 | 3000 | 3,90 | 1B | 2 | | 1/1 | 2D | ne | B1 | 1 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 1 |
| | 209a | chodba před 210 | 1150 | 2750 | 3,16 | 1A | | 2 | 1/2 | | ne | | 0 | | |
| 317 | 210 | kancelář | 2750 | 4705 | 12,93 | 2A | | | 2/4 | 3A | 2 | A | 2 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 2 |
| 318 | 213 | kancelář | 4155 | 5605 | 23,29 | | | | 9/18 | 6A+1B | | A | 5 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 5 |
| 319 | 213a | kancelář roh | 1855 | 2000 | 3,71 | 9A | | 1 | | | 6 | | 0 | | |
| 323 | 214 | kancelář | 3350 | 5105 | 17,10 | 3A | 1 | | 3/6 | 3A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 324 | 215 | kancelář | 3350 | 5105 | 17,10 | 3A | 1 | | 3/6 | 3A | 2 | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 302 | 2a | chodba přední | 3950 | 9000 | 35,55 | 5D | 1 | | 5/5 | 5D | ne | B1 | 2 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 2 |
| 346 | 2b | chod.zadní | 3300 | 9000 | 29,70 | 2D | 1 | | 2/2 | 2D | ne | B1 | 2 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 2 |
| 303 | 2c | chodba od 203 | 1800 | 16150 | 29,07 | 6D | 2 | | 6/6 | 6D | ne | B1 | 3 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 3 |
| 304 | 2d | chodba od 226 | 1800 | 16150 | 29,07 | 6D | 2 | | 6/6 | 6D | ne | B1 | 3 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 3 |
| 341 | 221 | spisovna | 3050 | 3200 | 9,76 | 2A | 1 | | 2/4 | 2A | ne | B1 | 1 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 1 |
| 340 | 221 | rozvodna | 3050 | 2000 | 6,10 | 1A | 1 | | 1/2 | 1A | ne | B1 | 1 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 1 |
| 342 | 219 | sklad | 2700 | 5200 | 14,04 | 4A | 1 | | 4/8 | 4A | ne | A | 3 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 3 |
| 343 | 218 | server | 2950 | 5200 | 15,34 | 2A | | 1 | 2/4 | 2D | ne | A | 2 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 2 |
| 344 | 217 | kopírka | 2900 | 5200 | 15,08 | 2A | 1 | | 2/4 | 2D | ne | A | 2 | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 2 |
| 345 | 216 | sklad | 4550 | 5200 | 23,66 | 2A | | 1 | 2/4 | 2A | ne | B | 2 | LINEA 2.4ft 8800/840 | 2 |

LEGENDA

| Původní svítidla | | svítidla | vypínač jednoduchý | vypínač dvojité |
|------------------|---|------------|-----------------------|--------------------|
| označení | typ | počet ks | počet ks | počet ks |
| A | světlo pro 2 zářivky dl. 150 cm | 108 | | |
| B | žárovka | 5 | | |
| C | žár-trubice kulatá | 4 | | |
| D | světlo pro 1 zářivku dl. 150 cm | 19 | | |
| E | světlo pro 2 zářivky dl. 50 cm (novější) | 2 | | |
| Celkem | | 138 | 27 | 21 |

| Orientační výpočet a návrh nových svítidel | | počet ks | Návrh dodavatele dle výpočtu osvětlení a návrh nových svítidel | |
|--|------------------------------|------------|--|---------------------------------|
| označení | typ | počet ks | typ | počet ks |
| A | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP | 81 | TREVOS | NAOS MPR 2.4ft 6400/840 ATYP |
| B | LINEA 2.4ft 8800/840 | 2 | TREVOS | LINEA 2.4ft 8800/840 |
| B1 | LINEA 2.4ft 6400/840 | 16 | TREVOS | LINEA 2.4ft 6400/840 |
| C | LINEA ROUND 3600/840 | 9 | TREVOS | LINEA ROUND 3600/840 |
| CELKEM | | 108 | CELKEM | 108 |