

Vodovod Nadryby

6.5. Kontrola a údržba vodovodních zařízení:

6.5.1. Vodojem

Název činnosti	četnost v roce		Ks / pozn.
kontrola objektu	1		
mytí a dezinfekce vodojemu	1x/2roky		2x25 m ³
čištění a nátěry potrubí a armatur ve vodojemu, bez ohledu na profil	1x/2roky		potrubí z nerez, tvarovky a armatury s epoxidovou ochrannou vrstvou
protáčení šoupát a servošoupát v armaturních komorách, bez ohledu na profil	1		7
čištění armaturních šachet	2		1
kontrola funkce zpětných klapek, lapače nečistot a jejich vyčištění	1		
doporučeno: servis regulačních ventilů HAWIDO plovákový ventil č. 1600	1		
doporučeno : servis ÚV jednotky AQUADA 10 Maxima	1		
doporučeno : servis telemetrické stanice M 4016 G3	1		

6.5.2. Zásobní a rozvodné řady

Název činnosti	četnost v roce	nabídková cena	Ks / pozn.
čištění šoupátkových poklopů	1		29
mazání čepů víček šoupátkových poklopů	1		29
protáčení uzávěrů šoupátek všech profilů	1x/2roky		29
čištění ventilových poklopů	1		85
mazání čepů víček ventilových poklopů	1		85
protáčení uzávěrů přípojek všech profilů	1x/2roky		85
čištění hydrantových poklopů	1x/2roky		15
mazání čepů víček hydrantových poklopů	1		15
kontrola funkce hydrantů	1		15
čištění poklopů č. 1790 odvězdušňovací soupravy	1		2
mazání čepů víček poklopů č. 1790 odvězdušňovacích souprav	1		2
kontrola funkce odvězdušňovací soupravy č. 9822	1		2
čištění a kontrola armaturních šachet všech velikostí (vodoměrná šachta)	2		1
odkalování potrubí	1		
čištění a nátěr potrubí vč. armatur v šachtách a kolektorech všech profilů	1		potrubí z plastu, tvarovky a armatury s epoxidovou ochrannou vrstvou
obnova nátěrů poklopů a stupaček šachet	1x/2roky		plastový poklop a stupadla
mazání čepů šachtových poklopů	1x/2roky		plastový poklop
kontrola funkce zpětných klapek, lapače nečistot a jejich vyčištění	1		
vyčištění odpadu šachet	1		vodoměrná šachta bez odpadu

nabídková cena

Kč bez DPH