

Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění provozu a monitoringu tepelné předávací stanice

reg. č. sml. (objednatel):

reg. č. sml. (zhotovitel): D200/80300/00236/15/00

I. Smluvní strany

Objednatel: Vězeňská služba České republiky, Akademie Vězeňské služby

se sídlem: Praha – Nusle, Soudní 1672/1a, PSČ 140 00

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený:

1. zástupce ředitelky Akademie Vězeňské služby

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

provozní pracovník údržby

Tel.:

e-mail:

Korespondenční adresa:

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený:

zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a realizačních:

vedoucí SVRT

Tel.:

e-mail:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a obchodních:

vedoucí oddělení smluvních vztahů

Tel.:

e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly, na základě žádosti objednatele o zajištění provozu a monitoringu tepelné předávací stanice v objektu stravovacího zařízení Akademie VS ČR, Máchova 200, Stráž pod Ralskem, změny smlouvy o zajištění provozu a monitoringu tepelné předávací stanice uzavřené dne 30.11.2015 (dále jen jako „smlouva“) dle odstavců 2 až 5 tohoto článku, a to s účinky změny k 1. 11. 2023.

2. Článek I odstavec 1 smlouvy se mění a nově zní:

Předmětem této smlouvy je trvalé zajištění řádného a spolehlivého provozu v příloze č. 1 specifikovaných předávacích stanic tak, aby v objektech připojených sekundárními rozvody byla splněna pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody v souladu s příslušnými ustanoveními dle Vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je předmětem této smlouvy zajištění přenosu vyjmenovaných provozních stavů předávacích stanic do řídicího systému tak, aby byly trvale monitorovány, jsou-li stanice vybaveny monitorovacím systémem.

3. Cena plnění uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy se stanovuje následovně:

520 Kč bez DPH/měsíc za monitoring předávací stanice VS AVS škola;

1.701 Kč bez DPH/měsíc za obsluhu předávací stanice VS AVS škola;

1.358 Kč bez DPH/měsíc za obsluhu předávací stanice VS AVS jídelna.

4. Přehled odpovědných zaměstnanců smluvních stran pro potřeby operativního spojení v případě mimořádných událostí, uvedený v tabulce v čl. IV odst. 1 smlouvy, se aktualizuje následovně:

Za objednatele:	
	tel.:  e-mail: 
Za zhotovitele:	
	tel.:   e-mail: 
	tel.:  e-mail: 
stálá služba velínu plynové vytopny Stráž p. R.	tel.:  

5. Příloha č. 1 smlouvy „Specifikace tepelné předávací stanice“ se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku „Specifikace tepelných předávacích stanic“

6. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku v době od 1. 11. 2023 do nabytí účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Objednatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí zhotovitel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace tepelných předávacích stanic

Ve Stráži pod Ralskem dne **- 6 - 11 - 2023**

Za DIAMO, státní podnik:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

zástupce ředitele odštěpného závodu

Ve Stráži pod Ralskem dne **1.11.**

Za Vězeňskou službu České republiky,
Akademii Vězeňské služby ČR:

[Redacted signature]

1. zástupce ředitelky Akademie Vězeňské
služby

Příloha č. 1: Specifikace tepelných předávacích stanic

I. VS AVS škola

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Provozní označení předávací stanice: | VS AVS škola |
| 2. Umístění stanice: | Máchova ul., č.p. 200 |
| 3. Maximální současný tepelný výkon: | 320 kW |
| 4. Maximální tepelný výkon ohřevu teplé vody: | 0 kW |
| 5. Maximální výkon pro vytápění: | 320 kW |
| 6. Vybavení předávací stanice: | |
| - ohřev topné vody | |
| - oběhová čerpadla topné vody | |
| - expanzní systém | |
| - autonomní regulační systém | |
| - měřiče teploty a tlaku | |
| Stanovené měřidlo spotřeby tepelné energie je majetkem dodavatele TE. | |
| 7. Stanice je vybavena monitorovacím systémem. | |
| 8. Technický stav: | velmi dobrý |

II. VS AVS jídelna

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Provozní označení předávací stanice: | VS AVS jídelna |
| 2. Umístění stanice: | Máchova ul., č.p. 200 |
| 3. Maximální současný tepelný výkon: | 215 kW |
| 4. Maximální tepelný výkon ohřevu teplé vody: | 150 kW |
| 5. Maximální tepelný výkon pro vytápění: | 50 kW |
| 6. Maximální tepelný výkon pro VZT: | 15 kW |
| 7. Vybavení předávací stanice: | |
| - ohřev topné vody | |
| - oběhová čerpadla topné vody | |
| - topná větev okruhů radiátorů | |
| - topná větev pro vzduchotechniku | |
| - ohřev teplé vody s akumulacním zásobníkem | |
| - cirkulační a nabíjecí čerpadlo ohřevu teplé vody | |
| - autonomní regulační systém | |
| - měřiče teploty a tlaku | |
| Stanovené měřidlo spotřeby tepelné energie je majetkem dodavatele TE. | |
| Technologie vzduchotechniky je tepelným spotřebičem a není součástí předávací stanice. | |
| 8. Stanice není vybavena monitorovacím systémem. | |
| 9. Technický stav: | velmi dobrý |

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu Úsek řízení ředitele odštěpného závodu	
Datum doručení:	03. 11. 2023
Číslo jednací:	12294
Počet listů/příloh:	