

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 26

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Statické zajištění stropu a konstrukce schodiště do 3.NP	
Popis změny: Změnový list: Dopočítává na základě zjištění existence hrázděné stěny z 2.NP do 3.NP statické zajištění stropu a nové řešení statického vynesení konstrukce schodiště z 2.NP do 3.NP.				
Zdůvodnění změny: Předmětem řešení je stávající stěna ve 2.NP m.č. 203 sousedící se schodišťovým prostorem, kde dle PD nemělo dojít k žádným stavebním úpravám - stávající stav. Je zjištěno při kotvení schodnice, že levá stěna schod. prostoru z 2.NP do 3.NP je hrázděná příčka s výplní slámy a hliněné omítky, do které nelze kotvit. Na stavbu byl pozván projektant a statik a po provedených sondách ve stávajících konstrukcích stěny a stropu nad 2.NP je zjištěno, že 1 m ² stěny (příčky) je zatěžován stropní konstrukcí o hmotnosti 8 t/m ² , což je kritická hranice. Je navrženo řešení - viz příložená výrobní dokumentace - vynešení stropních trámů pomocí IPE 180 a sloupů z uzavřených profilů 100/100/4 osazených až na nosnou zeď v úrovni stropu nad 1.NP a následně přes pomocný profil IPE 120 osazení lomeného profilu [180 s vypřílozkováním fošnou 60/180 pro provedení nosné části konstrukce schodiště. Budou provedeny nutné bourací a začišťovací práce.				
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č:	ZL 26
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano		
	do časového plánu:	ano	5 pracovních dnů bude provedeno v prodloužených směnách	
	do ceny:	ano		
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:		55 107,26 Kč bez DPH
		snížení o:		0,00 Kč bez DPH
		celkem		55 107,26 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 6			
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. - Ing. Jaroslav Hádek TDI - Ing. Martin Nepraš	Podpis:			
Souhlasím				
Vyjádření TDI: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:			
Doporučení: Souhlasím / Nesouhlasím.	Podpis:			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.				

V Kutné Hoře dne: 14.9.2023