

Technické parametry odběrného místa: Pivovarská 179/30

na adrese: ul. Pivovarská, č.p.: 179/30, PSČ 405 02 Děčín IV - Podmokly

parcela číslo: 1134

Poř.č.	Technické parametry a údaje	
1	Lokalita / zdroj tepelné energie / předávací stanice	CZT Želenice / plyn / VS Jeronýmova
2	Technický způsob dodávek TE	viz Obchodní podmínky, čl.III., odst.25., písm. c)
3	Předávací zařízení dodávek tepelné energie	KPS v odběrném místě bez přípravy teplé vody (TV)
4	Místo měření tepelné energie pro fakturaci	před KPS v odběrném místě
5	Místo předání pro TE	uzavírací ventily za KPS
6	Místo měření pro TE	před KPS v odběrném místě
7	Způsob měření pro TE	stanoveným měřidlem
8	Projektovaný tepelný spád objektu [°C] *)	
9	Úroveň předání pro TE	sekundární
10	Teplonosná látka	teplá voda (max.110°C)
11	Max. tlak [MPa] pro TE	600
12	Potřebná tlaková difference [MPa] pro TE na patě objektu *)	
13	Výkon [kW] pro TE / Příkon [kW] pro TE *)	110 /
14	Teplota [°C] při - 15 °C přívod/zpátečka	80 °C
15	Úroveň vytápění regulační křivka – označení	„ a “
16	Denní doba vytápění – útlumy TE	o 6°C ; denně v době od 15:00 h do 5:00 h; víkend od Pá 15:00 h do Po 5:00 h
17	Započitatelná podlahová plocha [m²] (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na vytápění *)	(0,00 + 788,00) = 788,00
18	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro TE *)	365
19	Předávací zařízení dodávek TV	- - - - -

20	Místo předání pro TV	-----
21	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
22	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
23	Místo měření studené vody pro přípravu TV	-----
24	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	-----
25	Denní doba dodávky TV – útlumy ohřevu TV	-----
26	Teplota [°C] TV	-----
27	Podlahová plocha [m ²] (byty+nebyty) v souladu s přílohou č. 1 k vyhl. č. 269/2015 Sb pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *)	-----
28	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	-----
29	Počet bytových jednotek v objektu zásobovaných tepelnou energií	-----

*) Údaje poskytnuté odběratelem.

V Děčíně dne:30.9.2016.....

Dodavatel:

Odběratel:

.....
na základě „Pověření“ ze dne 21.12.2015
Jméno: Ing. Rostislav Brandejs,
Funkce: vedoucí oddělení obchodu a marketingu
Společnost: TERMO Děčín a.s.

.....
Jméno: Mgr. Rudolf Jakubec
Funkce: ředitel organizace
VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ,
Děčín XXXII, Vítězství 70