

Příloha č.1:

REVIZE, KONTROLY A ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELNY

Provozní revize plynových zařízení (i PRS) 1x za tři roky

Provozní revize elektrických zařízení 1x za tři roky

Provozní revize elektro PRS 1x za dva roky

Kontrola regulátorů tlaku plynu 1x ročně

Kontrola plynových zařízení (pokud se neprovádí revize) 1x ročně

Odborná prohlídka kotelny 1x ročně

Kontrola a seřízení plynových hořáků 1x ročně

Kalibrace čidel CH 1x ročně

Údržba PRS 1x za 4 měsíce

Kontrola kouřových cest (odbornou kominickou firmou ) 1x ročně

Kontrola kouřových cest servisním technikem 1x za 3 měsíce

Autorizované měření emisí od 1 MW do 5 MW 1x za tři roky